

西部工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	6,094.94	6,562.66	4,326.15	6,266.90	6,700.68	6,398.55	0.00	421.21	6,355.25	6,448.93	6,167.19	5,808.98
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	—	R1.12.1	R2.1.1	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	915	922	914	917	919	918	—	880	924	926	933	930
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	246	249	254	252	254	253	—	218	236	243	248	251
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	2.7	3.1	3.0	2.9	2.3	2.2	—	10.0	2.1	2.1	2.5	3.1
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R1.10.5~R1.11.6											
		ガス処理設備		—	R1.10.5~R1.11.6											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.5.28											
		測定結果通知日		—	R1.6.13											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0023											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	H31.4.10	—	R1.6.6	—	R1.8.7	R1.9.26	—	—	—	R2.1.10	—	R2.3.4
		測定結果通知日		—	R1.5.7	—	R1.7.1	—	R1.9.4	R1.10.18	—	—	—	R2.2.3	—	R2.3.24
窒素酸化物	煙突	測定結果	ppm	250以下	110	—	110	—	110	95	—	—	—	140	—	120
硫黄酸化物		規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	99.5	—	100.8	—	100.4	98.9	—	—	—	95.2	—	102.5
		測定結果	m3N/h		0.05未満	—	0.04未満	—	0.04未満	0.04未満	—	—	—	0.04未満	—	0.05未満
		規制基準	ppm		995	—	1,021	—	1,040	1,010	—	—	—	1,046	—	967
測定結果		ppm	0.5未満		—	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満	—	0.5未満	
塩化水素		測定結果	mg/m3N		700以下	2未満	—	2未満	—	2未満	2未満	—	—	—	2未満	—
ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下		0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	0.001未満

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

西部工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	5,861.96	1,959.60	5,593.34	6,538.52	2,102.03	0.00	1,485.00	6,577.52	6,171.88	6,535.33	5,889.03	3,135.82
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	—	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.1	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	°C	—	934	930	928	921	927	—	925	942	934	935	939	941
集塵器入口温度	—	測定結果	°C	—	252	252	246	243	247	—	227	241	247	248	252	259
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	3.5	2.2	4.0	2.6	2.3	—	6.9	2.5	4.5	2.2	2.1	2.2
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R1.8.19~R1.9.26											
		ガス処理設備		—	R1.8.19~R1.9.26											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	H31.4.25											
		測定結果通知日		—	R1.5.17											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0087											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	H31.4.24	—	—	R1.7.3	—	—	—	R1.11.12	R1.12.24	—	R2.2.4	R2.3.6
		測定結果通知日		—	R1.5.23	—	—	R1.7.26	—	—	—	R1.12.6	R2.1.17	—	R2.2.28	R2.3.25
窒素酸化物	煙突	測定結果	ppm	250以下	130	—	—	100	—	—	—	110	130	—	110	110
硫黄酸化物		規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	103.3	—	—	100.8	—	—	—	97.5	104.0	—	98.2	107.1
		測定結果	m3N/h		0.05未満	—	—	0.04未満	—	—	—	0.04未満	0.05未満	—	0.04未満	0.05未満
		規制基準	ppm		965	—	—	1026	—	—	—	1,016	937	—	997	974
測定結果		ppm	0.5未満		—	—	0.5未満	—	—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	
塩化水素		測定結果	mg/m3N		700以下	2未満	—	—	2未満	—	—	—	2未満	2未満	—	2未満
ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下		0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

西部工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	5,645.08	6,122.36	6,047.18	3,037.28	5,316.42	6,402.46	2,545.98	4,466.67	0.00	0.00	0.00	3,935.39
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	—	—	—	R2.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	912	919	914	903	906	912	906	930	—	—	—	940
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	232	235	236	236	236	239	241	245	—	—	—	232
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	4.5	4.5	5.5	6.6	7.2	5.7	9.6	4.2	—	—	—	5.2
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R1.11.28~R2.1.24											
		ガス処理設備		—	R1.11.28~R2.1.24											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.7.9											
		測定結果通知日		—	R1.7.26											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.00014											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度		排ガス採取日		—	H31.4.19	—	R1.6.3	—	R1.8.19	—	R1.10.31	—	—	—	—	—
		測定結果通知日		—	R1.5.16	—	R1.6.27	—	R1.9.13	—	R1.11.26	—	—	—	—	—
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	100	—	120	—	100	—	110	—	—	—	—	
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	96.9	—	100.6	—	100.6	—	97.8	—	—	—	—	
		測定結果	m3N/h		0.04未満	—	0.04未満	—	0.05	—	0.08	—	—	—	—	
		規制基準	ppm		1,058	—	1,036	—	1,041	—	1,020	—	—	—	—	
		測定結果	ppm		0.5未満	—	0.5未満	—	0.5	—	0.9	—	—	—	—	
塩化水素		測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	—	2未満	—	2未満	—	2未満	—	—	—	—	
ばいじん		測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	—	

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定