

東部工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	7,438.63	7,195.38	7,215.12	7,836.57	1,887.03	6,645.38	7,002.51	7,470.66	6,479.38	7,819.75	2,358.78	6,969.11
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.1	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	°C	—	1,021	1,024	1,023	1,024	1,017	1,026	1,028	1,022	1,012	1,001	1,014	995
集塵器入口温度	—	測定結果	°C	—	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	1.3	1.1	1.1	0.6	0.5	0.9	1.2	0.9	0.8	0.4	0.6	1.3
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	H31.1.7~H31.2.26											
		ガス処理設備		—	H31.1.7~H31.2.26											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.10.17											
		測定結果通知日		—	R2.2.28											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.00000051											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	H31.4.17	—	R1.6.12	—	R1.8.27	—	R1.10.21	—	R1.12.10	—	R2.2.4	—
		測定結果通知日		—	R1.5.17	—	R1.7.10	—	R1.9.20	—	R1.11.12	—	R2.1.14	—	R2.3.4	—
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	66	—	66	—	62	—	54	—	72	—	66	—
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	111.8	—	111.8	—	113.8	—	115.8	—	113.8	—	113.8	—
		測定結果	m3N/h		0.039未満	—	0.039未満	—	0.040未満	—	0.040未満	—	0.040未満	—	0.040未満	—
		規制基準	ppm		1,458	—	1,451	—	1,424	—	1,472	—	1,442	—	1,440	—
		測定結果	ppm		0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N	700以下	3未満	—	4未満	—	3未満	—	4未満	—	4未満	—	3未満	—
ばいじん	—	測定結果	g/m3N	0.04以下	0.001未満	—	0.001未満	—	0.002	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

東部工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	7,456.93	7,208.57	7,240.40	7,749.49	7,168.61	4,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	203.23	7,735.36
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	—	—	—	—	—	R2.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	°C	—	1,057	1,077	1,067	1,080	1,063	1,067	—	—	—	—	—	994
集塵器入口温度	—	測定結果	°C	—	170	170	170	170	170	170	—	—	—	—	—	170
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	2.8	2.3	2.1	1.8	1.6	1.6	—	—	—	—	—	4.2
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R2.1.7~R2.2.27											
		ガス処理設備		—	R2.1.7~R2.2.27											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.7.18											
		測定結果通知日		—	R2.2.28											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.000055											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	H31.4.3	R1.5.29	—	R1.7.24	—	R1.9.13	—	—	—	—	—	—
		測定結果通知日		—	R1.5.8	R1.6.19	—	R1.8.19	—	R1.10.17	—	—	—	—	—	—
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	51	46	—	55	—	55	—	—	—	—	—	—
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	113.8	113.8	—	109.8	—	105.9	—	—	—	—	—	—
		測定結果	m3N/h		0.042未満	0.041未満	—	0.037未満	—	0.035未満	—	—	—	—	—	—
		規制基準	ppm		1,361	1,405	—	1,505	—	1,542	—	—	—	—	—	—
測定結果	ppm	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N	700以下	4未満	3未満	—	3	—	4未満	—	—	—	—	—	—
ばいじん	—	測定結果	g/m3N	0.04以下	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

東部工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	0.00	0.00	2,251.99	7,738.76	5,952.60	2,063.37	6,411.72	7,177.78	6,305.90	6,955.49	964.35	1,625.80
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	—	—	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.1	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	°C	—	—	—	1,028	1,054	1,079	1,038	1,061	1,071	1,062	1,041	1,044	1,010
集塵器入口温度	—	測定結果	°C	—	—	—	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	—	—	2.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	1.2	1.3	1.0
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R2.2.6~R2.3.25											
		ガス処理設備		—	R2.2.6~R2.3.25											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.10.18											
		測定結果通知日		—	R2.2.28											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.0000018											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	—	R1.6.25	—	R1.8.23	—	R1.10.30	—	R1.12.24	—	—	—
		測定結果通知日		—	—	—	R1.7.19	—	R1.9.20	—	R1.11.15	—	R2.1.20	—	—	—
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	—	—	53	—	62	—	67	—	57	—	—	—
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	—	—	113.8	—	113.8	—	111.8	—	113.8	—	—	—
		測定結果	m3N/h		—	—	0.040未満	—	0.039未満	—	0.040未満	—	0.040未満	—	—	—
		規制基準	ppm		—	—	1,446	—	1,488	—	1,420	—	1,450	—	—	—
—	—	測定結果	ppm	—	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	4未満	—	3未満	—	4未満	—	4未満	—	—	—
ばいじん	—	測定結果	g/m3N	0.04以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定