

臨海工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和3年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和2年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	8,226.79	7,113.66	2,013.00	7,623.82	8,367.58	1,563.48	0.00	0.00	3,888.04	8,984.24	8,158.05	17.18	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R2.5.1	R2.6.1	R2.7.1	R2.8.1	R2.9.1	R2.10.1	—	—	R3.1.1	R3.2.1	R3.3.1	—	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	948	969	962	954	938	931	—	—	948	956	963	—	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	167	169	167	160	150	150	—	—	150	150	152	—	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	1	2	2	2	0	1	—	—	0	0	0	—	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R2.9.9~R2.10.5												
		ガス処理設備		—	R2.10.28~R2.11.6												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R2.6.1												
		測定結果通知日		—	R2.8.6												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.037												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	—	—	R2.6.2	R2.7.20	—	R2.9.4	—	—	R2.12.25	—	R3.2.10	—	
		測定結果通知日		—	—	—	R2.7.13	R2.9.8	—	R2.10.16	—	—	R3.1.27	—	R3.3.17	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	—	37	36	—	26	—	—	27	—	45	—
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	—	117	105	—	104	—	—	117	—	107	—
			測定結果	m3N/h		—	—	0.050未満	0.040未満	—	0.038未満	—	—	0.054未満	—	0.18未満	—
			規制基準	ppm		—	—	1,190	1,330	—	1,370	—	—	1,100	—	1,170	—
			測定結果	ppm		—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	0.5未満	—
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	2未満	2未満	—	2未満	—	—	2未満	—	3	—
ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—		

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和3年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和2年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	6,751.30	6,880.96	1,386.30	0.00	0.00	2,995.13	8,210.76	8,309.66	3,328.03	6,397.54	800.18	7,602.81	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R2.5.1	R2.6.1	R2.7.1	—	—	R2.10.1	R2.11.1	R2.12.1	R3.1.1	R3.2.1	R3.3.1	R3.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	940	949	950	—	—	940	944	956	953	959	967	967	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	160	163	164	—	—	150	150	150	150	150	151	152	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0	0	0	—	—	0	0	0	1	3	2	1	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R2.7.31~R2.8.6												
		ガス処理設備		—	R2.8.17~R2.8.22												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R2.5.14												
		測定結果通知日		—	R2.7.17												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.014												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	—	R2.5.18	—	—	—	—	—	R2.11.17	—	R3.1.14	—	—	
		測定結果通知日		—	—	R2.7.13	—	—	—	—	—	R2.12.25	—	R3.3.2	—	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	34	—	—	—	—	28	—	17	—	—	
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	113	—	—	—	—	—	104	—	111	—	—
			測定結果	m3N/h		—	0.047未満	—	—	—	—	—	0.038未満	—	0.049未満	—	—
			規制基準	ppm		—	1,230	—	—	—	—	—	1,370	—	1,140	—	—
			測定結果	ppm		—	0.5未満	—	—	—	—	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	—	2未満	—	—	—	—	2未満	—	2未満	—	—	
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	—	0.001未満	—	—	—	—	0.001未満	—	0.002未満	—	—	

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和3年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和2年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	0.00	0.00	0.00	4,234.11	8,427.61	7,889.56	5,150.41	4,592.04	7,063.96	0.00	7,555.90	9,165.76
燃烧ガス※1	—	測定結果通知日		—	—	—	R2.8.1	R2.9.1	R2.10.1	R2.11.1	R2.12.1	R3.1.1	—	R3.3.1	R3.4.1	
燃烧室ガス温度	—	測定結果	℃	—	—	—	941	932	937	930	944	948	—	956	956	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	—	—	160	150	150	150	150	151	—	152	153	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R1.12.25~R2.1.10											
		ガス処理設備		—	R2.5.22~R2.5.23											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R2.8.18											
		測定結果通知日		—	R2.11.17											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.011											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	—	—	—	R2.8.19	R2.9.29	—	R2.11.20	R2.12.10	—	R3.2.9	—
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	R2.10.5	R2.11.17	—	R2.12.25	R3.1.25	—	R3.3.17	—
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	—	—	—	—	30	31	—	28	36	—	39	—
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	—	—	—	—	105	107	—	111	109	—	105	—
		測定結果	m3N/h		—	—	—	—	0.04未満	0.04未満	—	0.045未満	0.045未満	—	0.044未満	—
		規制基準	ppm		—	—	—	—	1,340	1340	—	1,250	1,230	—	1,210	—
測定結果	ppm	—	—	—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	—	—	2未満	2未満	—	2未満	2未満	—	2未満	—
ばいじん	—	測定結果	g/m3N	0.08以下	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—

※1 燃烧ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。