

臨海工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和4年4月28日

測定位置	項目		規制基準	令和3年度												
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量 t	—	3,086.56	8,668.29	458.70	7,465.32	8,092.00	8,225.81	8,521.18	4,264.82	0.00	0.00	7,652.87	6,933.47	
燃烧ガス※1	—	測定結果通知日	—	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	—	—	R4.3.1	R4.4.1	
燃烧室ガス温度	—	測定結果 °C	—	981	974	974	955	956	976	975	976	—	—	978	968	
集塵器入口温度	—	測定結果 °C	—	151	150	150	150	150	150	150	150	—	—	150	150	
一酸化炭素濃度	—	測定結果 ppm	—	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	—	R3.12.10~R3.12.15												
		ガス処理設備	—	R4.1.4~R4.1.8												
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日	—	R3.5.25												
		測定結果通知日	—	R3.8.20												
		測定結果 ng-TEQ/m3N	1以下	0.022												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日	—	—	R3.5.13	—	R3.7.30	—	R3.9.13	—	R3.11.11	—	—	R4.2.14	—	
		測定結果通知日	—	—	R3.6.17	—	R3.9.8	—	R3.10.22	—	R3.12.14	—	—	R4.3.25	—	
	煙突	窒素酸化物	測定結果 ppm	250以下	—	32	—	24	—	24	—	38	—	—	33	—
		硫黄酸化物	規制基準 m3N/h	K値規制 (8.76)	—	111	—	107	—	111	—	109	—	—	109	—
			測定結果 m3N/h		—	0.045未満	—	0.041未満	—	0.043未満	—	0.041未満	—	—	0.047未満	—
			規制基準 ppm		—	1,260	—	1,340	—	1,310	—	1,340	—	—	1,180	—
			測定結果 ppm		—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—
		塩化水素	測定結果 mg/m3N	700以下	—	2未満	—	2未満	—	2未満	—	2未満	—	—	2未満	—
ばいじん	測定結果 g/m3N	0.08以下	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—		

※1 燃烧ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和4年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和3年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	7,618.77	0.00	0.00	6,666.62	6,021.35	8,694.73	8,160.27	3,231.59	7,761.79	8,675.29	503.34	398.61	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R3.5.1	—	—	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	R4.1.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	963	—	—	930	935	965	971	943	949	973	966	972	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	152	—	—	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	1	—	—	1	0	1	2	2	2	2	2	1	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R3.4.29~R3.5.22												
		ガス処理設備		—	R3.5.27~R3.6.4												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R3.10.14												
		測定結果通知日		—	R3.12.14												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.028												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	R3.4.7	—	—	R3.7.29	—	R3.9.24	—	—	R3.12.10	R4.1.27	—	—	
		測定結果通知日		—	R3.5.18	—	—	R3.9.8	—	R3.10.28	—	—	R4.1.7	R4.3.7	—	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	29	—	—	28	—	31	—	—	30	34	—	—
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	115	—	—	102	—	107	—	—	100	109	—	—
			測定結果	m3N/h		0.047未満	—	—	0.037未満	—	0.040未満	—	—	0.036未満	0.044未満	—	—
			規制基準	ppm		1,230	—	—	1,380	—	1,370	—	—	1,410	1,240	—	—
		塩化水素	測定結果	ppm	0.5未満	—	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	0.5未満	0.5未満	—	—
			測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	—	—	2未満	—	2未満	—	—	2未満	2未満	—	—
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	—	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和4年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和3年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	8,816.44	8,680.70	991.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.25	8,296.15	7,083.75	8,057.81	8,393.09
燃烧ガス※1	—	測定結果通知日		—	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	—	—	—	—	R3.12.1	R4.1.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.4.1
燃烧室ガス温度	—	測定結果	°C	—	960	949	952	—	—	—	—	947	950	961	973	958
集塵器入口温度	—	測定結果	°C	—	152	150	150	—	—	—	—	150	150	150	150	150
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R3.7.20~R3.7.27											
		ガス処理設備		—	R3.9.21~R3.9.23											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R3.5.26											
		測定結果通知日		—	R3.8.20											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0064											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	R3.4.26	R3.5.14	—	—	—	—	—	—	R3.12.6	R4.1.28	—	R4.3.4
		測定結果通知日		—	R3.6.3	R3.6.28	—	—	—	—	—	—	R4.1.7	R4.3.7	—	R4.3.25
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	33	25	—	—	—	—	—	—	32	35	—	28
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	109	107	—	—	—	—	—	—	102	115	—	109
		測定結果	m3N/h		0.044未満	0.041未満	—	—	—	—	—	—	0.038未満	0.050未満	—	0.051未満
		規制基準	ppm		1,270	1,330	—	—	—	—	—	—	1,360	1,180	—	1,070
測定結果	ppm	0.5未満	0.5未満		—	—	—	—	—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満		
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N		700以下	2未満	2未満	—	—	—	—	—	2未満	2未満	—	3未満
ばいじん	—	測定結果	g/m3N		0.08以下	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.002未満

※1 燃烧ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。