

玄界島焼却場 維持管理記録

更新日

令和4年7月29日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度														
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般廃棄物	—	処理量	t	—	7.5	7.4	8.9												
燃焼ガス	—	測定結果通知日		—	R4. 5. 1	R4. 6. 1	R4. 7. 1												
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	893	893	883												
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	4/2	4/26	5/2	5/23	6/1	6/27									
					4/4		5/3	5/24	6/6										
		4/5				5/4	5/25	6/7											
		4/9				5/5		6/11											
		4/11				5/9		6/13											
		4/12				5/10		6/17											
		4/16				5/11		6/18											
		4/18				5/16		6/21											
		4/22				5/17		6/24											
		4/23				5/18		6/25											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4. 2. 3														
		測定結果通知日		—	R4. 2. 28														
		測定結果	ng-TEQ/m3N	5以下	2. 20														
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	—	—												
		測定結果通知日		—	—	—	—												
硫酸化合物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	—	—												
		測定結果	m3N/h		—	—	—												
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	—												
ばいじん	—	測定結果	g/m3N	0.15以下	—	—	—												

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは年二回測定
 ※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。