

市政記者各位

福岡市道路下水道局

下水道工事中の水道管破損事故について

道路下水道局で行っている、下水道管理設工事現場において、平成28年12月20日（火）午前10時30分ごろ、地中に埋設されている水道管（口径100mm）を破損させる事故が発生しました。

復旧作業のため71戸において断水をしておりましたが、15時30分にすべての復旧作業が完了し、断水を解除しました。

なお、今回の事故によるけが人などはございません。

【工事名】 住吉（美野島1丁目5）外地区下水道築造工事

【施工者】 安田建設（株）

【場所】 福岡市博多区住吉4丁目25-11地先

