

平成 29 年 2 月 21 日

市政記者 各位

道路下水道局

## 福岡市発注の公共工事における事故について

福岡市が発注した下記工事において、作業中における人身事故が発生しましたので、お知らせいたします。

## 記

1. 工事名 周船寺（大字徳永）外地区下水道築造工事
2. 受注者 クローバー株式会社（福岡市西区今宿町539番地の23）
3. 工事場所 福岡市西区周船寺2丁目11-16地先
4. 工事期間 平成28年9月10日から平成29年2月28日まで
5. 工事概要 汚水管延伸工事（内径200mmの管）
6. 事故発生日時 平成29年2月21日 午前10時40分頃
7. 事故状況 作業員（66歳）がマンホール内の底において接続部の仕上げ作業を行っていたところ、上流側からの汚水の流れ込みを一時的に止めるために上流側下水管に設置していた止水栓（円筒形で中に空気を入れ密閉するゴム製のもの）が破損し、飛び出した止水栓が作業員に当たり負傷したもの
8. 被災状況 右腕と肋骨を骨折及び肺を負傷し、現在病院で治療中
9. 事故原因 調査中

## &lt;工事現場位置図&gt;



至 糸島市

問い合わせ先

福岡市道路下水道局建設部西部下水道課 小峰

電話 092-711-4536（内線 6120）