


正面図


10箇所当たり

| 記号 | 基礎ブロック | クラッシャーラン基礎(RC-40)t=100(m ²) | 均しモルタル1:3(空減)t=30(m ²) | 充填モルタル1:3(m ²) |
|--------------|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| NF-90(C) | 180×180×450 | 0.78 | 0.010 | 0.034 |
| NF-100(C) | " | 0.78 | 0.010 | 0.034 |
| NF-120(C) | " | 0.78 | 0.010 | 0.034 |
| NF-150(C) | " | 0.78 | 0.010 | 0.032 |
| NF-180(C) | 200×200×450 | 0.90 | 0.012 | 0.050 |
| NF-180(C)[A] | " | 0.90 | 0.012 | 0.050 |
| NF-180(C)[B] | 300×300×500 | 1.60 | 0.027 | 0.098 |
| NF-200(C) | 250×250×450 | 1.23 | 0.019 | 0.054 |
| NF-200(C)[A] | " | 1.23 | 0.019 | 0.054 |
| NF-200(C)[B] | 300×300×600 | 1.60 | 0.027 | 0.118 |
| NF-250(C) | 300×300×500 | 1.60 | 0.027 | 0.096 |
| NF-250(C)[A] | " | 1.60 | 0.027 | 0.096 |
| NF-250(C)[B] | 300×300×700 | 1.60 | 0.027 | 0.140 |
| NF-300(C) | 300×300×600 | 1.60 | 0.027 | 0.118 |
| NF-300(C)[A] | 300×300×700 | 1.60 | 0.027 | 0.140 |
| NF-300(C)[B] | 400×400×600 | 2.50 | 0.048 | 0.118 |

忍び部φ4.0番線張り 詳細図



忍び部ネット張り 詳細図



忍び無し

| 記号 | 地上高 | 埋込深 | 基礎巾 | 鉄線数 | 支柱規格 | 基礎ブロック |
|-----------|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|
| | H | h | W | | | |
| NF-90(C) | 900 | 200 | 180 | 1 | φ50.8 t1.6 | 180×180×450 |
| NF-100(C) | 1,000 | 200 | 180 | 1 | " | " |
| NF-120(C) | 1,200 | 200 | 180 | 1 | " | " |
| NF-150(C) | 1,500 | 250 | 180 | 1 | φ50.8 t2.3 | " |
| NF-180(C) | 1,800 | 300 | 200 | 2 | " | 200×200×450 |
| NF-200(C) | 2,000 | 300 | 250 | 2 | " | 250×250×450 |
| NF-250(C) | 2,515 | 350 | 300 | 3 | φ60.5 t2.3 | 300×300×500 |
| NF-300(C) | 3,000 | 350 | 300 | 3 | φ60.5 t3.2 | 300×300×600 |

曲忍付(忍び部φ4.0番線張り)

| 記号 | 地上高 | 埋込深 | 基礎巾 | 鉄線数 | 支柱規格 | 基礎ブロック |
|--------------|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|
| | H | h | W | | | |
| NF-180(C)[A] | 2,250 | 300 | 200 | 2 | φ50.8 t2.3 | 200×200×450 |
| NF-200(C)[A] | 2,450 | 300 | 250 | 2 | φ50.8 t2.3 | 250×250×450 |
| NF-250(C)[A] | 2,965 | 350 | 300 | 3 | φ60.5 t2.3 | 300×300×500 |
| NF-300(C)[A] | 3,450 | 350 | 300 | 3 | φ60.5 t3.2 | 300×300×700 |

曲忍付(忍び部ネット張り)

| 記号 | 地上高 | 埋込深 | 基礎巾 | 鉄線数 | 支柱規格 | 基礎ブロック |
|--------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|-------------|
| | H | h | W | | | |
| NF-180(C)[B] | 2,220 | 300 | 300 | 2 | φ60.5 t2.3 | 300×300×500 |
| NF-200(C)[B] | 2,420 | 350 | 300 | 2 | φ60.5 t2.3 | 300×300×600 |
| NF-250(C)[B] | 2,935 | 350 | 300 | 3 | φ60.5 t3.2 | 300×300×700 |
| NF-300(C)[B] | 3,420 | 350 | 400 | 3 | φ60.5 t3.2 (挿入) | 400×400×600 |

公園施設標準設計図集

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部

改訂事項

S62.4 改訂
H 7.7 改訂
H 8.8 改訂
H12.4 改訂
H18.4 改訂
H23.4 改訂
H25.4 改訂
H27.12 改訂

特記事項

○NF-90~300は、溶融亜鉛メッキ仕上げとし、NF-90C~300Cは、カラーフェンスとする。
○カラーフェンスは、アクリル樹脂静電粉体塗装とし色は監督員の指示による。
○菱形金網の線材は、ハガネ線とする。
○コンクリート基礎ブロックは、JIS規格同等品とする。
○詳細図については、承認図を提出する。
○人が立寄れる恐れがあるところは、袋ネットとすること。(H=2.0程度まで)

縮尺

1/50

作成

H27.12

名称

フェンス

記号

NF-90~300[A][B]
NF-90C~300C, [A], [B]

