

Q-9

床面積が100㎡超の廊下を、100㎡以内ごとに排煙告示（平成12年告示1436号第4号ニ（二））による防煙たれ壁で区画することで、同告示の適用を受けることはできますか。

A-9

適用できません。