

Q-2

屋根のトップライトから1階の部屋の採光を確保する場合、採光補正係数の算定方法を教えてください。

A-2

下図のような場合のトップライトの採光補正係数算定式

採光関係比率 :  $\ell / h$

用途地域ごとの採光補正係数算定式に上記採光関係比率を代入し、算出された数値に3.0乗じた値が採光補正係数（上限3.0）となります。

トップライトの最小径 ( $\ell$ )

$h$  の起点は $\ell$ の中心

