

Q-2

屋外階段に取り付ける格子等は、外気に有効に開放されているとみなせますか。

A-2

格子等の見付面積の3/4（75%）以上の空隙があれば、外気に有効に開放されているとみなします。

「福岡市確認申請の手引き」 【1. 総則編—1 2 床面積の算定方法】をご参照ください。