



CASBEE[®]福岡 評価結果

受付番号

2017-006

■使用評価マニュアル: CASBEE福岡評価マニュアル2012年版

■使用評価ソフト: CASBEE-Fukuoka_2012(v.1.0)

CASBEE[®]福岡 2012

総合評価



一般部

重点項目評価

省エネルギー




省資源



自然共生



中高木植栽



再生水

 :入力欄 :CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。

1 建物概要

建物名称	(仮称)マークイズ福岡		建物用途	非住宅	
BEEランク	B+	BEE	1.4	立地	一般部

2 重点項目への取組み度

使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2014年版

使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2014(v.3.0)

① 建物用途と立地による重点項目

得点/満点

1. 省エネルギー

LR1 エネルギー	スコア	3.8	3.8 / 5.0
-----------	-----	-----	-----------

2. 省資源

スコア 3.0

LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用	スコア	3	3.0 / 5.0
LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア	3	

3. 自然共生

スコア 2.0

Q3/1. 生物環境の保全と創造	スコア	2	2.0 / 5.0
------------------	-----	---	-----------

② すべての建物の重点項目

取組の有無

評価結果表示内容

自然エネルギー利用

太陽光発電設備を設置している。	×	
太陽熱給湯設備を設置している。	×	
その他自然エネルギー設備を設置している。	×	

水資源保護

節水機器を使用している。	○	
再生水(広域・個別を含む雑用水)を利用している。	○	広域
雨水等を利用している。	×	再生水

緑化の状況

屋上や外壁を緑化している。	○	建物緑化
中高木(植栽時点で1m以上)を植栽している。	○	中高木植栽
地表面を緑化している。	○	地表面緑化

耐震・免震

建築基準法に定められた25%増以上の耐震性を有する。	×	
制振装置を導入している。	×	耐震性向上
免震装置を導入している。	×	