

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
Q 建築物の環境品質									3.3
Q1 室内環境					0.40		-		3.3
1 音環境				3.6	0.15				3.6
1.1 室内騒音レベル				3.0	0.40	3.0			
1.2 遮音				4.2	0.40				
1 開口部遮音性能		T-2サッシ		5.0	0.60	3.0			
2 界壁遮音性能				3.0	0.40	3.0			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				3.0	-	3.0			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				3.0	-	3.0			
1.3 吸音		執務室二面に吸音材		4.0	0.20	3.0			
2 温熱環境				3.0	0.35				3.0
2.1 室温制御				3.0	0.50				
1 室温				3.0	0.38	3.0			
2 外皮性能				3.0	0.25	3.0			
3 ゾーン別制御性				3.0	0.38				
2.2 湿度制御				3.0	0.20	3.0			
2.3 空調方式				3.0	0.30	3.0			
3 光・視環境				3.1	0.25				3.1
3.1 昼光利用				3.0	0.30				
1 昼光率				3.0	0.60	3.0			
2 方位別開口					-	3.0			
3 昼光利用設備				3.0	0.40	3.0			
3.2 グレア対策				3.0	0.30				
1 昼光制御				3.0	1.00	3.0			
3.3 照度		700Lx		4.0	0.15	3.0			
3.4 照明制御				3.0	0.25	3.0			
4 空気質環境				4.0	0.25				4.0
4.1 発生源対策				5.0	0.50				
1 化学汚染物質		F☆☆☆☆90%以上		5.0	1.00	3.0			
4.2 換気				2.3	0.30				
1 換気量				3.0	0.33	3.0			
2 自然換気性能				3.0	0.33	3.0			
3 取り入れ外気への配慮				1.0	0.33	3.0			
4.3 運用管理				4.0	0.20				
1 CO ₂ の監視				3.0	0.50				
2 喫煙の制御		喫煙室の設置		5.0	0.50				
Q2 サービス性能					0.30				3.7
1 機能性				3.5	0.40				3.5
1.1 機能性・使いやすさ				3.3	0.40				
1 広さ・収納性				3.0	0.33	3.0			
2 高度情報通信設備対応		OAフロア、容量40VA/m ² 以上、通信レベル3		4.0	0.33	3.0			
3 バリアフリー計画				3.0	0.33				
1.2 心理性・快適性				3.3	0.30				
1 広さ感・景観				3.0	0.33	3.0			
2 リフレッシュスペース				2.0	0.33				
3 内装計画		建物コンセプト、内装計画、照明計画、CG検証		5.0	0.33				
1.3 維持管理				4.0	0.30				
1 維持管理に配慮した設計		維持管理配慮の取り組み7		4.0	0.50				
2 維持管理用機能の確保		維持管理機能確保の取り組み8		4.0	0.50				
2 耐用性・信頼性				3.5	0.30				3.5
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.4	0.50				
1 耐震性(建物のこわれにくさ)		基準法50%割増の耐震性		3.0	0.80				
2 免震・制震・制振性能		免震構造		5.0	0.20				
2.2 部品・部材の耐用年数				3.6	0.30				
1 躯体材料の耐用年数		品確法等級3相当		5.0	0.20				
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				3.0	0.20				
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				3.0	0.10				
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				3.0	0.10				
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		上位2種以上にC以上		4.0	0.20				
6 主要設備機器の更新必要間隔				3.0	0.20				
2.4 信頼性				4.0	0.20				
1 空調・換気設備				3.0	0.20				
2 給排水・衛生設備		評価する取り組み4		5.0	0.20				
3 電気設備		評価する取り組み4		5.0	0.20				
4 機械・配管支持方法				3.0	0.20				
5 通信・情報設備		評価する取り組み3		4.0	0.20				

3 対応性・更新性			4.3	0.30	-	-	4.3
3.1 空間のゆとり			4.6	0.30	-	-	
1	階高のゆとり	3.9m以上	5.0	0.60	3.0	-	
2	空間の形状・自由さ	壁長さ比率0.1~0.3	4.0	0.40	3.0	-	
3.2 荷重のゆとり			5.0	0.30	3.0	-	
3.3 設備の更新性			3.6	0.40	-	-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-	
3	電気配線の更新性	構造部材、仕上部材を痛めることなく更新可能	3.0	0.10	-	-	
4	通信配線の更新性	構造部材、仕上部材を痛めることなく更新可能	3.0	0.10	-	-	
5	設備機器の更新性	更新ルート確保、更新時機能維持可能	5.0	0.20	-	-	
6	バックアップスペースの確保	更新ルート、マシンハッチ確保	4.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	2.9
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮			4.0	0.40	-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			2.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.4
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.4
1 建物外皮の熱負荷抑制			4.8	0.20	-	-	4.8
2 自然エネルギー利用			3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化			3.1	0.50	-	-	3.1
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			3.0	1.00	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.7
1 水資源保護			3.5	0.20	-	-	3.5
1.1 節水			4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.3	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無	福岡市再生水利用	4.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			3.8	0.60	-	-	3.8
2.1 材料使用量の削減			4.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			5.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			3.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			5.0	0.20	-	-	
躯体仕上分別可能、再利用可能ユニット材							
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.8	0.20	-	-	3.8
3.1 有害物質を含まない材料の使用			5.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			3.3	0.70	-	-	
1	消火剤	N2ガス消火	4.0	0.33	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.33	-	-	
3	冷媒		3.0	0.33	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.0
1 地球温暖化への配慮			3.6	0.33	-	-	3.6
排出率88%							
2 地域環境への配慮			2.6	0.33	-	-	2.6
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			2.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.7	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制	評価する取り組み4	5.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制	評価する取り組み4	4.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1	騒音		3.0	1.00	-	-	
2	振動		-	-	-	-	
3	悪臭		-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制		-	-	-	-	
3	日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			3.0	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		3.0	0.70	-	-	
2	星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	