

令和元年11月16日  
10時40分発表  
福岡市交通局

## 七隈線茶山駅コンコースにおける 壁仕上材の剥落について

令和元年11月15日（金）22時19分頃、七隈線茶山駅の地下1階のコンコースにおいて、壁仕上材（タイル）が剥落していることを駅務員が発見しました。

なお、当該案件によるけが人や、地下鉄運行への影響はありません。

剥落の原因は、接着面の経年劣化によるものと推定されることから、茶山駅については、始発前までに点検を終え、その他の七隈線全駅については、本日中に緊急点検を実施することといたします。

今後とも安全管理の徹底に努め、点検を強化してまいります。

お客様におかれましては、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

### <剥落した壁仕上材の概要>

- 品 質 せっ器質タイル（大判）
- 規 格 横900mm，縦600mm，厚さ13mm
- 重 量 16kg（1枚あたり）
- 剥落枚数 2枚

### 【お問い合わせ先】

施設部施設課 横谷

電話092-732-4135