

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 年 月 日

福岡市博多消防署長

殿

届出者

住 所 福岡市博多区博多駅前2丁目3-23
安田第3ビル4階

氏 名 JR九州レジャー&エンタテインメント株式会社
代表取締役社長 坂本 明寛

電話番号 092-282-1223

今回の点検票は消防署への
提出の必要はありません

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。




記

防火対象物	所在地	福岡市博多区築港本町14番2号				
	名称	JQパークス築港駐車場				
	用途	令別表第一(16)項イ				
	規模	地上	5階	地下	-階	延べ面積 7.883.00 m ²
消防用設備等 （特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、水噴霧消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備 連結送水管（共同住宅用連結送水管）、非常電源（専用受電設備）、防排煙制御設備				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考		
				※物件コード：3838		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	JQパークス築港駐車場		防 火 管理者		
所在地	福岡市博多区築港本町14番2号		点検実施 責 任 者		
点検種別	機器点検 ・総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	令和 8 年 3 月 25 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判定	不 良 内 容			
消火器具	㊟・不良				
水噴霧消火設備	㊟・不良				
粉末消火設備	㊟・不良				
自動火災報知設備	㊟・不良	感知器 ※熱感知器 スポット型 <<< 備 考 欄 内 容 >>> 1. 差動式スポット型感知器不良の 為、取替実施×6 (2A車路前・254スペース前・255スペース前・327スペース前・425スペース前・440スペース前)	改修済み		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その2)

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判定	不 良 内 容		
連結送水管（共同住宅用連結送水管）	⊙・不良			
非常電源（専用受電設備）	⊙・不良			
防排煙制御設備	良・ 不良	※感知器 煙式感知器 ※自動閉鎖装置等 <<< 備 考 欄 内 容 >>> 1. 光電式スポット型感知器不動作の為、取替実施×1（5A車路） 2. 防火シャッター経年劣化進行中（固着）により、降下不可×2（4A者F路・5A車路）	改修済み	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所			氏 名			消火器具 水噴霧消火設備 粉末消火設備 自動火災報知設備 連結送水管（共同住宅用連結送水管） 非常電源（専用受電設備） 防排煙制御設備
社 名			電話番号			
資 格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類						
①・乙 種 1 類						
①・乙 種 2 類						
①・乙 種 3 類						
①・乙 種 4 類						
①・乙 種 5 類						
乙 種 6 類						
乙 種 7 類						
備 考						
資 格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

点 検 者					設 備 名	
住 所			氏 名			
社 名			電話番号			
資 格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類		年 月 日			年 月	
甲・乙 種 1 類		年 月 日			年 月	
甲・乙 種 2 類		年 月 日			年 月	
甲・乙 種 3 類		年 月 日			年 月	
甲・乙 種 4 類		年 月 日			年 月	
甲・乙 種 5 類		年 月 日			年 月	
乙 種 6 類		年 月 日			年 月	
乙 種 7 類		年 月 日			年 月	
備 考						
資 格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

点検済み表示ラベル貼付状況

消防用設備等の種類	Aラベル	Bラベル	Cラベル	備 考
消 火 器	45 枚	枚		
屋 内 消 火 栓 設 備	枚	枚		
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	枚	枚		
水 噴 霧 消 火 設 備	4 枚	1 枚		
泡 消 火 設 備	枚	枚		
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	枚	枚		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	枚	枚		
粉 末 消 火 設 備	枚	41 枚		
屋 外 消 火 栓 設 備	枚	枚		
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備	枚	枚		
自 動 火 災 報 知 設 備	枚	1 枚		
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	枚	枚		
漏 電 火 災 警 報 器	枚	枚		
消防機関へ通報する 火災報知設備	枚	枚		
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	枚	枚		
避 難 器 具	枚	枚		
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	枚	枚	枚	
消 防 用 水	枚	枚		
排 煙 設 備	枚	枚		
連 結 散 水 設 備	枚	枚		
連 結 送 水 管	8 枚	2 枚		
非 常 コ ン セ ン ト 設 備	枚	枚		
無 線 通 信 補 助 設 備	枚	枚		
非常電源（非常電源専用受電設備）	枚	1 枚		
非常電源（自家発電設備）	枚	枚		
非常電源（蓄電池設備）	枚	枚		
防 排 煙 制 御 設 備	枚	枚		※複合盤の為貼付省略
	枚	枚		
	枚	枚		
	枚	枚		
	枚	枚		
合 計	57 枚	46 枚	枚	

ラベル 貼付 確認者	防火対象物関係者	
	現場貼付責任者	
福岡県消防設備士会 点検部会 登録会員		
登録番号		事業所名

消 火 器 具 点 検 票										設置階	1 ~ 5 ・ R	階
名 称	JQパークス築港駐車場								防 火 管理者	[REDACTED]		
所 在	福岡市博多区築港本町14番2号								立会者	[REDACTED]		
点検種別	[REDACTED]		点検年月日		令和 8 年 3 月 25 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日							
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL		[REDACTED]			
	[REDACTED]		所属会社		住所		[REDACTED]					
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別									
			A	B	C	D	E	F			判定	不 良 内 容
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○				
	設 置 間 隔	○						○				
	適 応 性	○						○				
	耐 震 措 置	/						/				
表 示 ・ 標 識		○						○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○				
	安 全 栓 の 封	○						○				
	安 全 栓	○						○				
	使用済みの表示装置	/						/				
	押し金具・レバー等	○						○				
	キ ャ ッ プ	○						○				
	ホ ー ス	○						○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○				
	指 示 圧 力 計	○						○				
	圧 力 調 整 器	/						/				
	安 全 弁	/						/				
	保 持 装 置	○						○				
	車 輪 (車載式)	/						/				
ガス導入管 (車載式)	/						/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器 の 内 部 等 ・ 機 能	本・体内	本体容器	○						○		
	内容筒 器等	内筒等	/						/		
		液面表示	/						/		
	消火薬剤	性	○						○		
		消火薬剤量	○						○		
	加圧用ガス容器	/						/			
	カッター・押し金具	○						○			
	ホース	○						○			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/						/			
	指示圧力計	○						○			
	使用済みの表示装置	/						/			
	圧力調整器	/						/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	○						○			
	粉上り防止用封板	/						/			
	パッキン	○						○			
	サイホン管・ガス導入管	○						○			
ろ過網	/						/				
放射能力	○						○				
消火器の耐圧性能		/						/			
簡火 易用 消具	外形	/						/			
	水量等	/						/			
備 考	本数は、別添一覧表の通り。										
	放射点検 10型×4 (No.2-9・2-10・3-1・3-2) の後、新規取替										
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	巻尺			セキスイ	キャップスパン				ヤマト		
	秤	第D052号	2024年09月	シリ測定機							

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要修理数	廃 棄 数
外 形					
粉末（蓄圧式）	45	45	45	0	0
内部及び機能					
粉末（蓄圧式）	45	4	4	0	0

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 管 理 票										
名 称 JQパークス築港駐車場							点検年月日	令和 8 年 3 月 25 日		
							点 検 者			
番 号	設置場所	種 別	型式番号	容量	メーカー	製造 年月	製造 番号	詰 替 年月日	判定	備 考
								西暦		
2-1	2階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	0384784K		○	
2	2階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	0384769K		○	
3	2階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	0516346K		○	
4	2階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	0384775K		○	
5	2階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	1202507K		○	
6	2階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	1202508K		○	
7	2階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	1202492K		○	
8	2階 ポンプ室	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2025	1202515K		○	
9	2階 守衛室	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022876K	26.03	○	放射点検後新規 取替
10	2階 守衛室	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022862K	26.03	○	放射点検後新規 取替
3-1	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022866K	26.03	○	放射点検後新規 取替
2	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022844K	26.03	○	放射点検後新規 取替
3	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022861K		○	
4	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022870K		○	
5	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022860K		○	
6	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022855K		○	
7	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022851K		○	
8	3階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022865K		○	
4-1	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022871K		○	
2	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022875K		○	
3	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022856K		○	
4	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022859K		○	
5	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022832K		○	
6	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022846K		○	
7	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022813K		○	
8	4階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022864K		○	
5-1	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022799K		○	
2	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022833K		○	
3	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022853K		○	
4	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022845K		○	
5	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022869K		○	
6	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022785K		○	
7	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2023	1099821K		○	
8	5階 駐車場	ABC粉末 蓄圧 10型	29-7 MEA10B	3.0kg	モリタ 富田工業株式会社	2019	0022854K		○	

注) 判定欄の記入方法 良好な場合...○ 不良な場合...×

[illegible]

注) 判定欄の記入方法 良好な場合…○ 不良な場合…×

水 噴 霧 消 火 設 備 点 検 票						
名 称	JQパークス築港駐車場				防 火 管理者	
所 在	福岡市博多区築港本町14番2号				立会者	
点検種別	 ・総合		点検年月日	令和 8 年 3 月 25 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日		
点 検 者	氏名		点 検 者	社名	TEL	
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名 株式会社極東機械製作所		電動機	製造者名 三菱電機㈱	
		型 式 等 MF80-II-2	1981年11月		型 式 等 SB-E-132M	7.5kw
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別 地上受水槽	○			
	水 量	9 m ³	○			
	水 状		○			
	給 水 装 置	ボールタップ方式 20 A	○			
	水 位 計	消火水槽：電極方式（満・減水）	○			
	圧 力 計		／			
	バ ル ブ 類		○			
加 圧 送 水 装 置	ポンプ方式の制御装置	周 囲 の 状 況	2階消火ポンプ室	○		
		外 形	壁掛型	○		
		表 示		○		
		電圧計・電流計	V 23 A	○		
		開閉器・スイッチ類	NFB 75 A	○		
		ヒューズ類	R1-5 A	○		
		継 電 器	直入始動	○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地	D種接地工事	○		
予 備 品 等		／				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

水 噴 霧	外	形		○				
	散	水 分 布 障 害		○				
	未	警 戒 部 分		○				
流 水 検 知 装 置	圧	バ ル ブ 本 体 等		○				
	力	リターディング・チャンバー		○				
	検	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力 0.28 MPa	作動圧力 0.28 MPa	○			
	知	音響警報装置・表示装置		/				
一斉開放弁(電磁弁を含む。)		減圧開放式		○				
排 水 設 備	排	水 溝 ・ 集 水 管		/				
	区	画 境 界 堤		/				
	消	火 ピ ッ ト		/				
耐	震	措 置		○				
総 合 点 検								
ポ ン プ 方 式	起 動 性 能 等	加 圧 送 水 装 置						
		表 示 ・ 警 報 等						
		電 動 機 の 運 転 電 流		A				
		運 転 状 況						
	一 斉 開 放 弁							
	放 射 圧 力 等							
	減 圧 の た め の 措 置							
	高 架 水 槽 方 式 等	表 示 ・ 警 報 等						
一 斉 開 放 弁								
放 射 圧 力 等								
減 圧 の た め の 措 置								
備 考	※前回、放水試験実施							
	2階 放水圧 0.20 Mpa 電流 24 A							
	3階 放水圧 0.16 Mpa 電流 23 A							
	4階 放水圧 0.20 Mpa 電流 25 A							
	5階 放水圧 0.20 Mpa 電流 24 A							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回路計	3805	2013年8月	H I O K I				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

水 噴 霧 消 火 設 備 記 録 表

【警報関係】

自火報受信機に移信 No.26 2階ドレンチャー弁開放
 No.27 3階ドレンチャー弁開放
 No.28 4階ドレンチャー弁開放
 No.29 5階ドレンチャー弁開放
 No.30 ドレンチャー水槽 減水
 No.32 ドレンチャーポンプ 運転

2階 消火ポンプ室内操作盤・ドレンチャー水槽・減水・満水

ドレンチャーヘッド個数 2階 18個
 3階 19個
 4階 19個
 5階 19個

粉 末 消 火 設 備 点 検 票 (区 画 名 : 駐 車 場)						
(設 備 方 式 : 全 域 ・ 局 所 ・ 移 動)						
名 称	JQパークス築港駐車場			防 火 管理者		
所 在	福岡市博多区築港本町14番2号			立会者		
点検種別	機器・総合		点検年月日	令和 8 年 3 月 25 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日		
点 検 者	氏名		点 検 者	社名	TEL	
			所属会社	住所		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
蓄 圧 式 粉 末 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 剤 貯蔵容器	周囲の状況	/			
		外 形	/			
		表示・標識	/			
	※消 火 剤 量		本	/		
	容 器 弁	外 形	/			
		安 全 性	/			
	安全装置	外 形	/			
		安 全 性	/			
	容 器 弁 開放装置	外 形	/			
		電 気 式	/			
ガス圧式		/				
指 示 圧 力 計		MP a	/			
バ ル ブ 類		/				
連 結 管 ・ 集 合 管		/				
加 圧 式 粉 末 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 剤 貯蔵タンク	周囲の状況	2階×7・3階×8・4階×8・5階×8 6階×10 計11台	○		
		外 形	第三種粉末移動式粉末	○		
		表示・標識		○		
		安 全 装 置		○		
	消 火 剤 量		ABC粉末 33 kg	○		
	放 出 弁			○		
	放 出 弁 開放装置	外 形	/			
		電 気 式	/			
		ガ ス 圧 式	/			
	バ ル ブ 類		/			
	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	加圧用 ガ ス 容 器	周囲の状況	パッケージ内	○	
			外 形		○	
			表 示		○	
		※ ガ ス 量		加圧用 0.82kg ×41本 クリンク用 0.66kg ×41本 加圧用×41本 (上-069号) クリンク用×41本 (上-069号)	○	
		容 器 弁	外 形		○	
			安 全 性		○	
		安 全 装 置	外 形		○	
			安 全 性		○	
		容 器 弁 開放装置	外 形	/		
			電 気 式	/		
ガス圧式		/				
バ ル ブ 類		/				
圧 力 調 整 器		/				
連 結 管 ・ 集 合 管		銅管	○			
定 圧 作 動 装 置		/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形表示		/	
	※ガス量		本	/	
	容器弁	外形	バルブ開放試験実施×5(2021.09.18)	○	
		安全性		/	
	安全装置	外形		/	
		安全性		/	
	容器弁開放装置	外形		/	
		電気式		/	
手動式			/		
選択弁	本体	外形		/	
		表示		/	
		機能		/	
	開放装置	外形		/	
		電気式		/	
操作管・逆止弁	ガス圧式		/		
	外形		/		
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況		/	
		操作箱		/	
		表示		/	
		電源表示灯		/	
		音響警報起動用スイッチ		/	
		放出用・非常停止用スイッチ		/	
		表示灯		/	
	保護カバー		/		
	自働式装置	火災感知装置	専用 兼用	/	
		自動・手動切替装置		/	
		自動・手動切替表示灯		/	
	警報装置	外形		/	
音響警報			/		
音声警報			/		
制御盤	制	周囲の状況		/	
		外形		/	
		表示		/	
		電圧計	V	/	
		開閉器・スイッチ類		/	
		ヒューズ類	A	/	
	御	継電器		/	
		表示灯		/	
		結線接続		/	
		接地		/	
		遅延装置	秒	/	
		自動・手動切替機能		/	
盤	予備品等		/		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

配管等	管 ・ 管 継 手			／		
	支持金具 ・ つり金具			／		
配管の安全装置等	安 全 装 置			／		
	破 壊 板			／		
放 出 表 示 灯				／		
噴射ヘッド	外 形			／		
	放 射 障 害			／		
防 護 区 画	区 画 変 更 等			／		
	開口部の 自動閉鎖 装 置	外 形		／		
		電 気 で 作 動 す る も の		／		
		ガ ス 圧 で 作 動 す る も の		／		
非 常 電 源 （ 内 蔵 型 ）	外 形			／		
	表 示			／		
	端 子 電 圧		V	／		
	切 替 装 置			／		
	充 電 装 置			／		
	結 線 接 続			／		
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況		パッケージ内	○		
	格 納 箱		スチール製	○		
	ホ ー ス		20 m	○		
	ホ ー ス リ ー ル		ホース架式	○		
	ノ ズ ル			○		
	ノ ズ ル 開 閉 弁		把握調整式	○		
表 示 灯 ・ 標 識（移動式）			AC 100 V	○		
耐 震 措 置				／		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

		総 合 点 検						
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置	秒					
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放出表示灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
移動式	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
備考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	秤	第D52号	2018年8月	〆〆〆測定株式会社				
	回路計	3805	2013年8月	H I O K I				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

番号	容器番号	全質量 (kg)	空質量 (kg)	加圧用・ 起 動 用 ガス質量 (kg)	点 検 年 月 日					
		(容器弁を含む)	2025. 09. 15		2026. 03. 25	容器弁年数	開放試験年	本製造番号	製造年	
			点検時加圧用・起動用ガス質量 (kg)							
	(加圧用ガ	ス容器	CO2)							
2-1	44485	3. 531	2. 871	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2022. 03	000104	2019
2	44498	4. 240	3. 420	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2022. 03	000109	2019
3	63419	3. 641	3. 520	0. 66	0. 66	0. 66	2024		007139	2024
4	44487	3. 518	2. 858	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2022. 03	000097	2019
5	44499	3. 548	2. 888	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2022. 03	000095	2019
6	45761	3. 595	2. 935	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2022. 03	000149	2019
7	44473	3. 559	2. 899	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 09	000110	2019
3-1	44490	3. 526	2. 866	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 09	000106	2019
2	44484	3. 525	2. 865	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 09	000098	201
3	44474	3. 558	2. 898	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 09	000107	2019
4	44465	3. 500	2. 840	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 09	000101	2019
5	44478	3. 555	2. 895	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000103	2019
6	44468	3. 494	2. 834	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000099	2019
7	44470	3. 500	2. 840	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000100	2019
8	44497	3. 554	2. 894	0. 82	0. 82	0. 82	2013	2021. 03	000105	2019
4-1	44493	3. 487	2. 827	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000096	2019
2	67363	3. 527	3. 305	0. 66	0. 66	0. 66	2016	2021. 03	004129	2016
3	45840	3. 531	2. 871	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000156	2019
4	45807	3. 479	2. 819	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000162	2019
5	44461	3. 548	2. 888	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000094	2019
6	45751	3. 522	2. 862	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2021. 03	000155	2019
7	45773	3. 516	2. 856	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2020. 09	000160	2019
8	70242	4. 054	3. 234	0. 82	0. 82	0. 82	2013	2018. 03	57876	2014
5-1	44479	3. 526	2. 866	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2020. 09	000108	2019
2	72131	3. 478	2. 818	0. 66	0. 66	0. 66	2024		009374	2024
3	88793	4. 000	3. 340	0. 82	0. 66	0. 66	2005	2018. 03	33559	2006
4	87671	3. 531	2. 871	0. 66	0. 66	0. 66	2023		004301	2023
5	87610	3. 576	2. 916	0. 66	0. 66	0. 66	2023		004294	2023
6	87656	3. 528	2. 868	0. 66	0. 66	0. 66	2023		004300	2023
7	87646	3. 519	2. 859	0. 66	0. 66	0. 66	2023		004296	2023
8	45871	3. 529	2. 869	0. 66	0. 66	0. 66	2018	2020. 09	000161	2019

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

番号	容器番号	全質量	空質量	加圧用・ 起 動 用 ガス質量	点 検 年 月 日					
		(kg)	(kg)		2025. 09. 15	2026. 03. 25	容器弁年数	開放試験年	容器弁	製造年
		(容器弁を含む)			点検時加圧用・起動用ガス質量 (kg)					
	(クリー	ニング	用CO2	)						
2-1	44210	3.517	2.857	0.66	0.66	0.66	2018			
2	44224	3.534	2.874	0.66	0.66	0.66	2018			
3	63482	3.460	3.030	0.66	0.66	0.66	2024			
4	44228	3.523	2.863	0.66	0.66	0.66	2018			
5	44295	3.500	2.840	0.66	0.66	0.66	2018			
6	45616	3.481	2.821	0.66	0.66	0.66	2018			
7	44248	3.439	2.779	0.66	0.66	0.66	2018			
3-1	44213	3.454	2.794	0.66	0.66	0.66	2018			
2	44280	3.464	2.804	0.66	0.66	0.66	2018			
3	44266	3.497	2.837	0.66	0.66	0.66	2018			
4	44254	3.503	2.843	0.66	0.66	0.66	2018			
5	44275	3.520	2.860	0.66	0.66	0.66	2018			
6	44225	3.497	2.837	0.66	0.66	0.66	2018			
7	44283	3.487	2.827	0.66	0.66	0.66	2018			
8	44240	3.544	2.884	0.66	0.66	0.66	2018			
4-1	44290	3.524	2.864	0.66	0.66	0.66	2018			
2	72185	3.460	2.800	0.66	0.66	0.66	2016			
3	45614	3.520	2.860	0.66	0.66	0.66	2018			
4	45596	3.529	2.869	0.66	0.66	0.66	2018			
5	44261	3.499	2.839	0.66	0.66	0.66	2018			
6	45635	3.486	2.826	0.66	0.66	0.66	2018			
7	45633	3.491	2.831	0.66	0.66	0.66	2018			
8	47527	3.300	2.640	0.66	0.66	0.66	2013			
5-1	44269	3.507	2.847	0.66	0.66	0.66	2018			
2	72185	3.460	2.800	0.66	0.66	0.66	2024			
3	86560	3.161	2.501	0.66	0.66	0.66	2005			
4	87766	3.487	2.827	0.66	0.66	0.66	2023			
5	87751	3.519	2.859	0.66	0.66	0.66	2023			
6	87770	3.502	2.842	0.66	0.66	0.66	2023			
7	87820	3.554	2.894	0.66	0.66	0.66	2023			
8	45601	3.488	2.828	0.66	0.66	0.66	2018			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

自動火災報知設備点検票						
名 称	JQパークス築港駐車場				防 火 管理者	
所 在	福岡市博多区築港本町14番2号				立会者	
点検種別	○ 総合		点検年月日	令和 8 年 3 月 25 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日		
点 検 者	氏名		点 検 者	社名	TEL	
			所属会社	住所		
点 検 設備 名	受 信 機	製造者 名 パナソニック(株) 蓄積式				
		型 式 等 受第27~6号 BVF3750H 2024年				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容		判定		
		機 器 点 検				
予非 備常 電電 源源 型)	外 形	ニッカド電池 (BV98104011)		○		
	表 示	DC 24V 3.5Ah 2024年		○		
	※端 子 電 圧	デジタル	27.2 V	○		
	※切 替 装 置			○		
	※充 電 装 置			○		
	※結 線 接 続			○		
受 信 機 中 継 器	周 囲 の 状 況	2階事務室・監視室		○		
	外 形	P型1級 複合盤 壁掛型		○		
	表 示			○		
	警戒区域の表示装置	20/30 L		○		
	電 圧 計	LED V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	F1-4 A		○		
	※継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※結 線 接 続			○		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置	1階免税店移報		○		
	※火災表示等	蓄 積 式			○	
アナログ式				/		
二 信 号 式				/		
そ の 他				/		
※注 意 表 示				/		
回 路 導 通		終端抵抗器 10 kΩ		/		
設 定 表 示 温 度 等				/		
感 知 器 作 動 等 の 表 示				/		
予 備 品 等				○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	☒ 手動 ☒ 定温(再) 熱アナログ	⊗	備考1	改修済み
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式	/		
			感 知 線 型	/		
	※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	☒ イオン ☒ 光電 アナログ	○		
		分 離 型	/			
	※炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/			
	※多信号感知器・ 複合式感知器	/				
	遠隔試験機能を有する感知器	/				
	発 信 機	周 囲 の 状 況	2階×5、3階×4、4階×4、 5階×4	○		
外 形		P型1級 総合盤（防雨型露出）	○			
表 示			○			
押しボタン・送受話器			○			
表 示 灯		AC 24V (LED) 9mA	○			
音 響 装 置	外 形	DC 24V 150m/m 10mA	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 等		○			
	鳴 動 方 式	☒ 一方 ☒ 区分 相互 再鳴動	○			
※蓄 積 機 能		/				
※二 信 号 機 能		/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		／					
	受信機 の 火災表示		／					
	受信機 の 注意表示		／					
	受信機・中継器の制御機能・電路		／					
	感 知 器		／					
	感知器回路・ベル回路		／					
無線機能			／					
総 合 点 検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総 合 作 動								
備考	1. 差動式スポット型感知器不良の為、取替実施×6 (2A車路前・254スペース前・255スペース前・327スペース前・425スペース前・440スペース前)							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	2017年3月	東京防災設備 保守協会	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	FTGJ001-Z	2021年3月	能美防災㈱	炎感知器用作動試験器			
	外部試験器				普通騒音計	FT3432	2024年10月	H I O K I
	煙感知器用感度試験器	FTD024		能美防災㈱	空気注入試験器			
	減光フィルター				回 路 計	3805	2013年8月	H I O K I

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

警 戒 区 域		感 知 器												※	発	点	
番 号 No.	名 称	差 動 式			定温式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	※ 煙 式								※ 地 区 音 響 装 置 機	信 結 果
		※ 分布型			ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型		※ 煙 式				※ 煙 式					
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式				※ 煙 式				※ 煙 式					
								スポット型		分離型		スポット型		分離型			
							イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式					
							非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積					
1	空																
2	空																
3	空																
4	空																
5	2階 料金所				13	3								1 1 ○			
6	2 A 西				12									1 1 ⊗			
7	2 A 東				12									1 1 ○			
8	2 B 東				12									1 1 ⊗			
9	2 B 西				12									1 1 ○			
10	3 A 西				12									1 1 ○			
11	3 A 東				12									1 1 ○			
12	3 B 東				12									1 1 ⊗			
13	3 B 西				12									1 1 ⊗			
14	4 A 西				12									1 1 ⊗			
15	4 A 東				12									1 1 ○			
16	4 B 東				12									1 1 ○			
17	4 B 西				12									1 1 ○			
合 計					157	3								13 13			
備 考																	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
 4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

警 戒 区 域		感 知 器														※ 地 区 音 響 装 置	※ 発 信 機	点 検 結 果	
番 号 No.	名 称	差 動 式			定 温 式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ット 型	※ 煙 式											
		※ 分布型			ス ポ ット 型	ス ポ ット 型		※ 感 知 線 型	スポット型				分離型						
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 化 式	光 電 式		イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式					光 電 ア ナ ロ グ 式
								非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積			非 蓄 積	蓄 積				
18	5 A 西				12												1	1	○
19	5 A 東				12												1	1	○
20	5 B 東				12												1	1	○
21	5 B 西				6												1	1	○
22	屋内階段									3									○
23	E V機械室				1												1		○
24	E Vシャフト							1											○
25																			
26	2階トレンチャー弁開放																		○
27	3階トレンチャー弁開放																		○
28	4階トレンチャー弁開放																		○
29	5階トレンチャー弁開放																		○
30	トレンチャー水槽減水																		○
31	トレンチャー水槽満水																		○
32	トレンチャーポン運転																		○
合 計					43			1	3								5	4	
果 計					200	3		1	3								18	17	
備 考	※ 表示灯×21																		
	※ 共通線 C 2 (黒) : L 5、9、13、17、21																		
	C 2 (青) : L 6、10、14、18																		
	C 3 (茶) : L 7、11、15、19																		
	C 4 (紫) : L 8、12、16、20																		
C 5 (茶) : L 22~24																			
※ No.22 : 2 F・5 F・R F																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

連結送水管（共同住宅用連結送水管）点検票										乾式			
名 称		JQパークス築港駐車場						防 火 管理者		[REDACTED]			
所 在		福岡市博多区築港本町14番2号						立会者		[REDACTED]			
点検種別		[REDACTED]・総合		点検年月日		令和 8 年 3 月 25 日 ～ 令和 8 年 3 月 25 日							
点 検 者		氏名 [REDACTED]		点 検 者		社名 [REDACTED]		TEL [REDACTED]					
				所属会社		住所 [REDACTED]							
点 検 設 備 名		電動機		製造者名 型式等		ポンプ		製造者名 型式等					
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容					
		種別・容量等の内容				判定		不 良 内 容					
		機 器 点 検											
送 水 口	周 囲 の 状 況		東側：1階EV側出入口 西側：1階海側フェンス横				○						
	外 形		東側：壁埋設型双口（差込式）65 A 西側：スタンド型双口（差込式）65 A				○						
	本 体						○						
	標 識		表示灯 AC 100 V				○						
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放水用器具格納箱	周 囲 の 状 況						／					
		外 形						／					
		標 識						／					
	ホース・ノズル	外形・機能		ホース m × 本 ノズル径 mm				／					
		ホースの耐圧性能						／					
	放 水 口	周 囲 の 状 況		3～5階・R階 各階×1				○					
		外 形		単口型×8				○					
		標 識		表示灯 AC 100 V×8				○					
		開 閉 弁		差込式 65 A				○					
	格 納 箱		露出型×4				○						
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						／					
		外 形						／					
		表 示						／					
		電 圧 計・電 流 計		V A				／					
		開閉器・スイッチ類						／					
		ヒューズ類		A				／					
		継 電 器						／					
		表 示 灯						／					
		結 線 接 続						／					
		接 地		種接地				／					
予 備 品 等						／							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 部 装 置	直接	周囲の状況		/		
		操作部	外形		/		
			表示		/		
			機能		/		
			遠隔	周囲の状況		/	
		操作部	外形		/		
			表示		/		
			機能	専用 兼用	/		
	電動機		外形		/		
		回転軸		/			
		軸受部		/			
		軸継手		/			
		機能		/			
	ポンプ	外形		/			
		回転軸		/			
		軸受部		/			
		グランド部		/			
		連成計・圧力計		/			
		性能	MPa L/min	/			
	呼水装置	呼水槽		/			
		バルブ類		/			
		自動給水装置		/			
		減水警報装置		/			
	中間水槽等	中間水槽	外形		/		
水状				/			
給水装置			/				
水位計			/				
配管等	管・管継手	外形	乾式 1982年 竣工	○			
		配管の耐圧性能	2023年09月13日 耐圧試験実施	/		次回、耐圧試験年月 (2026.09)	
	支持金具・つり金具		○				
	バルブ類		○				
	ろ過装置		/				
	逃し配管		/				
耐震措置			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
加 圧 送 水 装 置								
電 動 機 の 運 転 電 流		A						
運 転 状 況								
備 考	過去耐圧点検年月日 2012年12月06日 耐圧点検年月日 2015年09月03日 耐圧点検年月日 2016年06月10日 耐圧点検年月日 2019年06月12日 前回耐圧点検年月日 2023年09月13日（次回2026年09月）							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回 路 計	3305	2013年8月	HIOKI				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源(非常電源専用受電設備)点検票 (設備名: 水噴霧消火設備)					
名 称	JQパークス築港駐車場			防 火 管理者	
所 在	福岡市博多区築港本町14番2号			立会者	
点検種別	機器・総合		点検年月日	令和 8 年 3 月 25 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日	
点 検 者	氏名		点 検 者	社名	TEL
			所属会社	住所	
点 検 設 備 名	受 電 設 備		製 造 者 名		
			型 式 等		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
設 置 状 況	周 囲 の 状 況	1階EV裏分電盤	○		
	区 画 等	キュービクル式 <u>キュービク</u> 式以外	○		
	水 の 浸 透		○		
	換 気	<u>自然</u> 機械	○		
	照 明		/		
	標 識		/		
高 圧 受 電 盤 ・ 配 分 電 盤	外 形	壁付型配電盤	○		
	表 示		○		
	計 器 類		○		
	開閉器・遮断器(低圧)	NFB100A	○		
	表 示 灯		○		
	ヒューズ類(低圧)	A	/		
	継 電 器(低圧)		/		
変 圧 器		/			
コ ン デ ン サ ー		/			
開 閉 器 ・ 遮 断 器		○			
接 地(低圧)		○			
結 線 接 続		○			
耐 震 措 置	ボルト固定	○			
予 備 品 等(低圧)		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検																	
接 地 抵 抗		種 種		Ω													
絶 縁 抵 抗				$M\Omega$													
保 護 継 電 器 等																	
高 圧 又 は 特 別 高 圧	開 閉 器 ・ 遮 断 器																
	ヒ ュ ー ズ 類				A												
	接 地																
備 考																	
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名									
	回 路 計	3805	2013年8月	H I O K I													
	絶縁抵抗計	IR4041-10	2011年3月	H I O K I													

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙制御設備点検票 (シャッター)																									
名 称		JQパークス築港駐車場												防 火 管理者											
所 在		福岡市博多区築港本町14番2号												立会者											
点検種別		機器・総合										点検年月日		令和 8 年 3 月 25 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日											
点 検 者		氏名 [Redacted]										点 検 者		社名		TEL									
														住所											
点 検 設備名		連動制御器		製造		パナソニック(株)						型式等		BVF3750H				設置数		1 台					
		連動中継器		者名										(自火報複合盤による)											
設備内容	感 知 器										手 動 開 閉 装 置	自 動 開 閉 装 置 等													
	煙 式					知 熱 式						複 合 式					防 火 扉	シ ャ ッ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	排 煙 口	非 常 錠	排 煙 窓		
	スポット型		アナログ式			スポット型		分 布 型				炎 式 感 知 器		熱 複 合 式		煙 複 合 式								多 信 号	
	イオン化式	光 電 式	イオン化式	アナログ式	光電式分離型	アナログ分離式	定 温 式	差 動 式	補 償 式																
数量		21					2	20										11							
点 検 項 目		点 検 結 果										判 定		不 良 内 容		措 置 内 容									
機 器 点 検																									
連 動 制 御 器	予備電源	外 形	ニッカド電池 (BV98104011)										○												
		表 示	DC 24V 3.5Ah 2024年										○												
	周 囲 の 状 況		2階事務室・監視室										○												
	外 形		P型1級 複合盤 壁掛型										○												
	作 動・確 認 表 示 装 置		11/20 L										○												
	電 圧		LED V										○												
	ス イ ッ チ 類												○												
	表 示												○												
予 備 品 等												○													
手 動 開 閉 装 置	周 囲 の 状 況												/												
	外 形												/												
感 知 器	外 形												○												
	感 知 区 域												○												
	適 応 性												○												
	機 能 障 害												○												
自 動 開 鎖 装 置	周 囲 の 状 況												○												
	外 形												○												
	取 付 状 態												○												
連 動 中 継 器	予備電源	外 形											/												
		表 示											/												
	周 囲 の 状 況												/												
	外 形												/												
	作 動・確 認 表 示 装 置												/												
	電 圧		V										/												
	ス イ ッ チ 類												/												
	表 示												/												
予 備 品 等												/													
音 装 置	外 形												/												
	取 付 状 態												/												

連 動 制 御 器	予備電源	端子電圧	デジタル 27.2 V	○		
		切替装置		○		
		充電装置		○		
		結線接続		○		
	スイッチ類			○		
	ヒューズ類		F1-4 A	○		
	継電器			○		
	表示灯			○		
	結線接続			○		
	接地	D種接地工事	○			
	附属装置		/			
	作動表示		○			
	確認表示		○			
回路導通	終端抵抗器 10 kΩ	/				
※手動開閉装置			/			
※感知器	煙式感知器	光電式スポット型感知器 3 種	⊗	備考1	改修済み	
	熱式感知器	定温式スポット型感知器 差動式スポット型感知器（防水型）	○			
	炎感知器		/			
	複合式感知器		/			
	多信号感知器		/			
※自動閉鎖装置等			×	備考2		
連 動 中 継 器	予備電源	端子電圧	V	/		
		切替装置		/		
		充電装置		/		
		結線接続		/		
	スイッチ類		/			
	ヒューズ類		A	/		
	継電器		/			
	表示灯		/			
	結線接続		/			
	接地		/			
	附属装置		/			
	作動表示		/			
確認表示		/				
回路導通		/				
※音響装置			/			
蓄積機能			/			
二信号機能			/			

- 備考 1 設備名及び種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 2 判定欄は、良の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 ※印のあるものにあつては、（その5）の設置数欄に表示回路ごとの数量を記入すること。
 4 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

総 合 点 検										
煙 感 知 器 感 度										
総 合 作 動										
配 線	絶 縁 抵 抗	電 源 回 路	MΩ							
		感 知 回 路	MΩ							
		制 御 回 路	MΩ							
		附 属 回 路	MΩ							
	耐 熱 保 護									
	開 閉 器 ・ 遮 断 器									
備 考	1. 光電式スポット型感知器不動作の為、取替実施×1（5A車路） 2. 防火シャッター経年劣化進行中（固着）により、降下不可×2（4A者F路・5A車路）									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名		
	加煙試験器	FTGJ001-Z	2013年2月	能美防災㈱	回 路 計	3805	2013年8月	H I O K I		
	煙感知器用感度試験器	NID-ET3-1	2019年9月	ニッタン㈱	絶縁抵抗計	IR4041-10	2011年3月	H I O K I		

- 備考 1 種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。