ロープ式
エレベーター作業報告書
(小荷物専用昇降機)

昇降機管理番号: 40-3889

JQパークス繁華駐車場 様

2026 年 6 月 5 日 ~ 日

お認め印 [redacted]

[redacted]

日ごろより安全運転にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の作業を実施致しました。
本日の作業は、☒保守・☐故障・☐その他( )です。

6 月分

作業報告者: [redacted]

お客さまへの連絡事項:

・制御盤内機器整備。
・プーリ回りきれい、清掃。
・ガイドレール注油。

次回点検を 6/19(金) 9:30より予定しております。

作業記号のご説明: レ印:異常のないもの △印:注意を要するもの ×印:修理を要するもの A印:部品取替したもの B印:調整/清掃/注油したもの
/印: 作業外項目
用途記号のご説明: P=乗用 B=寝台用 S=人荷用 F=荷物用 L=小荷物専用昇降機 ※詳しい作業内容につきましては当社作業員にお尋ね下さい。



ロープ式エレベーター構造図 (例)

	作業項目 / 号機	1					
	用途	P					
	機械室関係						
1	① 機械室の環境	レ					
	② 巻上機・電動機・ブレーキ・減速機	B					
	③ 受電盤・制御盤	B					
	④ 調速機	レ					
	かご室関係						
2	① 内装・照明・換気装置	レ					
	② 外部への連絡装置・停電灯	レ					
	③ かご操作盤・表示器	レ					
	④ 戸閉め安全装置・かごの戸スイッチ	レ					
	⑤ かごの戸・敷居	レ					
	⑥ 歩行状態・着床誤差	レ					
	昇降路関係						
3	① 昇降路の環境	レ					
	② 戸開閉装置及び戸閉機構	レ					
	③ インターロックスイッチ	レ					
	④ 乗場の戸・非常開錠装置	レ					
	⑤ ガイドシュー(ローラー)・注油器	レ					
	⑥ 上部リミットスイッチ	レ					
	⑦ 着床装置・かご上操作盤	レ					
	⑧ 主ロープ・調速機ロープ	レ					
	⑨ ガイドレール・調速	B					
	⑩ つり合いおもり	レ					
	⑪ 移動ケーブル・配管/配線	レ					
	乗場関係						
4	① 戸の開閉状態	レ					
	② 三方枠・戸・敷居	レ					
	③ 乗場操作盤・表示器	レ					
	ピット関係						
5	① ピットの環境	レ					
	② 緩衝器・調速・移動ケーブル	レ					
	③ 非常止め装置	レ					
	④ 調速機張り車	レ					
	⑤ 下部リミットスイッチ	レ					
	付加仕様等						
6	① 遠隔監視装置・自動運転装置	レ					
	② 地震時/火災時/停電時管制運転装置	レ					
	③ 音声合成装置・聴いす仕様	レ					

日常管理のお願い
・毎朝一往復運転して、異常のないことを確認して下さい。
・定員/積載量を厳守するようご指導下さい。
・かごをゆらしたり飛び跳ねるなど振動を与えないようにご指導下さい。
・小さい子供はひとりで乗せないようご指導下さい。
・地震・火災時には絶対使用しないようご指導下さい。
・ドアの敷居に小石等の異物が入っていないことをご確認下さい。