

別記様式第1


消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
令和 年 月 日		
福岡市南消防署長 殿		
届 出 者		
住 所 東京都港区港南1丁目8番27号		
氏 名 大和ハウスパーキング株式会社 代表取締役 酒井 太		
電話番号 03-5495-7236		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。		
記		
防火対象物	所 在 地	福岡市南区大橋2丁目16
	名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）
	用 途	(16) 項イ（複合用途で一部前項該当）
	規 模	地上 3 階 地下 1 階 延べ面積 2,977.24 m ²
消防用設備等 （特殊消防用設備等）の種類等		消火器具 泡消火設備 配線 粉末消火設備 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 連結送水管 非常電源（非常電源専用受電設備） 防火扉・シャッター
※受 付 欄		※経 過 欄
※備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）		防 火 者		
所 在 地	福岡市南区大橋2丁目16		点検実施責任者		
点検種別	機器点検・総合点検・ （設備等設置維持計画 による点検）	点検年月日	年 月 日～ 7 年12月 9 日		
設 備 名	点 検 結 果		措置内容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	○ 不良				
泡消火設備	良・○ 不良	加圧送水装置 ポンプ方式 ポ ンプ 性能 57A 泡消火薬剤貯蔵槽等 消火薬剤 別紙結果書参照			
粉末消火設備	○ 不良				
自動火災報知設備	○ 不良				
誘導灯及び誘導標 識	○ 不良				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所			氏 名			消火器具 自動火災報知設備 配線 誘導灯及び誘導標識 非常電源(非常電源専用受電設備) 防火扉・シャッター
社 名			電話番号			
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日	第 号		年 月	
(甲)・乙種	4 類					
(甲)・乙種	5 類					
乙 種	6 類					
乙 種	7 類					
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 1 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 2 種		年 月 日	第 号	年 月 日		

点 検 者						設 備 名
住 所			氏 名			泡消火設備 配線 粉末消火設備 連結送水管
社 名			電話番号			
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類					
(甲)・乙種	1 類					
(甲)・乙種	2 類					
(甲)・乙種	3 類					
(甲)・乙種	4 類					
(甲)・乙種	5 類					
乙 種	6 類					
乙 種	7 類					
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 1 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 2 種		年 月 日	第 号	年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消防用設備等の種類	Aラベル	Bラベル	Cラベル	備考
消火器	枚	枚		17枚
屋内消火栓設備	枚	枚		
スプリンクラー設備	枚	枚		
水噴霧消火設備	枚	枚		
泡消火設備	枚	枚		48枚
不活性ガス消火設備	枚	枚		
ハロゲン化物消火設備	枚	枚		
粉末消火設備	枚	枚		4枚
屋外消火栓設備	枚	枚		
動力消防ポンプ設備	枚	枚		
自動火災報知設備	枚	枚		1枚
ガス漏れ火災警報設備	枚	枚		
漏電火災警報器	枚	枚		
消防機関へ通報する火災報知設備	枚	枚		
非常警報器具及び設備	枚	枚		
避難器具	枚	枚		
誘導灯及び誘導標識	枚	枚	枚	2枚
消防用水	枚	枚		
排煙設備	枚	枚		
連結散水設備	枚	枚		
連結送水管	枚	枚		2枚
非常コンセント設備	枚	枚		
無線通信補助設備	枚	枚		
非常電源（非常電源専用受電設備）	枚	枚		1枚
非常電源（自家発電設備）	枚	枚		
非常電源（蓄電池設備）	枚	枚		
	枚	枚		
	枚	枚		
	枚	枚		
	枚	枚		
	枚	枚		
合 計	枚	枚	枚	75枚

ラ 貼 確 認 者	防火対象物関係者	
	現場貼付責任者	
福岡市消防設備士会 点検部会 登録会員		
登録番号	事業所名	

消 火 器 具 点 検 票											
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）						防 火 管理者				
所 在	福岡市南区大橋2丁目16						立会者				
点検種別	機 器 点 検			点検年月日		年 月 日～ 7 年 12 月 9 日					
点 検 者	氏名			点 検 者 所属会社		社名			TEL		
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容			
		消 火 器 の 種 別									
		A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○			
	設 置 間 隔	○						○			
	適 応 性	○						○			
	耐 震 措 置	/						/			
表 示 ・ 標 識		○						○			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○			
	安 全 栓 の 封	○						○			
	安 全 栓	○						○			
	使用済みの表示装置	/						/			
	押し金具・レバー等	○						○			
	キ ャ ッ プ	○						○			
	ホ ー ス	○						○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○			
	指 示 圧 力 計	○						○			
	圧 力 調 整 器	/						/			
	安 全 弁	/						/			
	保 持 装 置	○						○			
車 輪 （ 車 載 式 ）	/						/				
ガス導入管（車載式）	/						/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器の内部等・機能	本・体内容器等	本体容器	/						/		
	液面表示	内筒等	/						/		
		液面表示	/						/		
	消薬火剤	性	状	/					/		
		消火薬剤量	/						/		
	加圧用ガス容器	/						/			
	カッター・押し金具	/						/			
	ホース	/						/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/						/			
	指示圧力計	/						/			
	使用済みの表示装置	/						/			
	圧力調整器	/						/			
	安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。）	/						/			
	粉上り防止用封板	/						/			
	パッキン	/						/			
	サイホン管・ガス導入管	/						/			
ろ過網	/						/				
放射能力	/						/				
消火器の耐圧性能	/						/				
簡易消火用具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考	※製造年より5年以上経過の為、機能点検が必要です。										
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	秤	SDX-20	R6.5.25	ヤマト							
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
外形											
粉末ABC小型(密圧式)	17	17	17	0	0						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

注) 判定欄の記入方法 良好な場合…○ 不良な場合…×

泡 消 火 設 備 点 検 票									
名 称	大橋2丁目団地 (大橋駐車場)					防 火 管 理 者	[REDACTED]		
所 在	福岡市南区大橋2丁目16					立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	機 器	総 合	点検年月日	年 月 日		7 年 1 2 月 9 日			
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]			
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名	(株)極東機械製作所	電動機	製造者名	三菱電機(株)	泡消火薬剤	製造者名	ヤマトプロテック(株)
		型式等	MF100-III-0		型式等	SB-J	混合装置	型式等	YYPE-1000
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽	種別	地下受水槽		○				
	水 量		8.4 m³		○				
	水 状				○				
	給 水 装 置		ボールタップ式 20 A		○				
	水 位 計		電極棒		○				
	圧 力 計				○				
	バ ル ブ 類				/				
加 圧 送 水 装 置	ボ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況	1階 消火ポンプ室		○			
			外 形	ユニット型		○			
			表 示	消火ポンプ制御盤		○			
			電圧計・電流計	220 V A		○			
			開閉器・スイッチ類	NFB 100A		○			
			ヒューズ類	F1 2A		○			
			継 電 器	スターデルタ始動		○			
			表 示 灯			○			
			結 線 接 続			○			
			接 地	D種接地		○			
			予 備 品 等			○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その2）

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 装 置	手 動 操 作 部 起 動	周囲の状況	1 階 消火ポンプ室内	○			
			外 形	押釦及び開閉弁	○			
			標 識		○			
			機 能		○			
	自 動 式 起 動 装 置	起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧 力	設定圧力 0.55 MPa	○		
				起 動 用 圧 力 タ ン ク	0.1 MPa	○		
				機 能	作動圧力 0.48 MPa	○		
				火 災 感 知 器	専用 兼用	/		
	電 動 機	外 形	回 転 軸	上向型×235 72℃	○			
				1740 rpm	○			
				軸 受 部	○			
				軸 継 手	○			
	ボ ン プ	外 形	回 転 軸	スターデルタ起動	○			
				900L/min×70m×18.5KW	○			
				軸 受 部	○			
				グ ラ ン ド 部	○			
	性 能	連 成 計 ・ 圧 力 計	性 能	0.62 MPa 900 L/min	○	57 A		
				呼 水 槽	100 L	○		
				バ ル ブ 類		○		
				自動給水装置	ボールタップ方式 13 A	○		
	呼 水 装 置	減 水 警 報 装 置	フ ー ト 弁	電極棒	○			
				レバー付フート弁 100 A	○			
				性能試験装置	○			
				高 架 水 槽 方 式	MPa	/		
配 管 等	管 継 手	支 持 金 具 ・ つ り 金 具	MPa	/				
			バ ル ブ 類	○				
			ろ 過 装 置	Y型 ストレーナー	○			
			逃 し 配 管	15 A オリフィス式	○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その3）

泡貯 消蔵 火薬 槽 剤等	消火薬剤貯蔵槽		ヤマト VVPT-400	○		
	消火薬剤		泡第53-5号 400 L	×	別紙結果書参照	
	圧力計		0.76 MPa	○		
	バルブ類			○		
泡混合 消火薬 装置等	外形			○		
	薬剤混合装置		プレッシャープロポーション	○		
	加圧送液装置			○		
泡放出 出口	外形		フォームヘッド YLH-35N	○		
	泡放出障害			○		
	未警戒部分			○		
流水力 検知装 置・	バルブ本体等		MPa	○		
	リターディング・チャンバー			○		
	圧力スイッチ		設定圧力 0.1 MPa 作動圧力 0.1 MPa	○		
	音響警報装置・表示装置		電子ブザー	○		
一斉開放弁（電磁弁を含む。）			43台 YCU-50	○		
防護区画 （高発泡を用い る設備に限る。）	区画変更等		/			
	開口部の自動閉鎖装置		/			
非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）				/		
泡放射用 器具格納 箱等	泡放射用 器具格納箱	周囲の状況		/		
		外形		/		
		表示		/		
	ホース・ ノズル	外形	ホース m× 本 ノズル径 mm	/		
		ホースの耐圧性能		/		
	ホース接続口			/		
	開閉弁			/		
	表示灯			/		
耐震措置			フレキシブル継手	○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検										
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		／					
			表示・警報等		／					
			電動機の運転電流	A	／					
			運 転 状 況		／					
		一 斉 開 放 弁		／						
		分布等	低発泡を用いるもの		／					
			高発泡を用いるもの		／					
		減圧のための措置		／						
	高架水槽方式等	表示・警報等		／						
		一 斉 開 放 弁		／						
		分布等	低発泡を用いるもの		／					
			高発泡を用いるもの		／					
減圧のための措置				／						
移動式の泡消火設備		ポンプ方式	加圧送水装置		／					
	表示・警報等			／						
	電動機の運転電流		A	／						
	運 転 状 況			／						
	減圧のための措置			／						
	発 泡 倍 率 等			／						
	高架水槽等	表示・警報等		／						
		発 泡 倍 率 等		／						
		減圧のための措置		／						
		締切運転 0.79MPa 20.0A 性能試験 0.62MPa 55.0A 900L/min 圧力スイッチ ON 0.48MPa 圧力タンク 0.75MPa ※アラーム弁 一次 B1階 0.69MPa 1階 0.70MPa 2階 0.62MPa 3階 0.62MPa 二次 " 0.90MPa " 0.68MPa " 0.63MPa " 0.62MPa ※2023年12月泡原液 経年変化試験実施（次回経年変化試験実施月：2026年12月） 別紙結果成績書添付								
		測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 泡消火設備）									
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）						防 火 管 理 者	[REDACTED]	
所 在	福岡市南区大橋2丁目16						立 会 者	[REDACTED]	
点検種別	総 合		点検年月日	年 月 日～			7 年 1 2 月 9 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名			TEL		
	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]		
			住所			[REDACTED]			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路	外部引込盤内			／					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	M C C B 2 0 A			／					
ヒ ュ ー ズ 類				／					
絶 縁 抵 抗	常用 MΩ 非常 MΩ			／					
耐 熱 保 護				／					
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	メガー	3452	R5.7.25	ヒオキ					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

粉末消火設備点検票 (区画名: 駐車場)							
(設備方式: 全域・局所・移動)							
名称	大橋2丁目団地 (大橋駐車場)				防火管理者	総括表に同じ	
所在	福岡市南区大橋2丁目16				立会者	総括表に同じ	
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日 ~ 7年12月9日			
点検者	氏名		点検者 所属会社	社名 TEL			
				住所			
点検項目		点検結果					
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容		
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形 表示・標識	/	/	/		
	※消火剤量	本	/	/	/		
	容器弁	外形 安全性	/	/	/		
	安全装置	外形 安全性	/	/	/		
	容器弁開放装置	外形 電気式 ガス圧式	/	/	/		
	指示圧力計	MPa	/	/	/		
	バルブ類		/	/	/		
	連結管・集合管		/	/	/		
	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形 表示・標識	R階×4台 第3種粉末	/	/	/	
	安全装置		/	/	/		
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形 表示・標識	33 kg	/	/		
	※消火剤量	本	/	/	/		
	容器弁	外形 安全性	/	/	/		
	安全装置	外形 安全性	/	/	/		
	容器弁開放装置	外形 電気式 ガス圧式	/	/	/		
	バルブ類		/	/	/		
	加圧用ガス容器	周囲の状況 外形 表示	パッケージ内 CO2	/	/	/	
	※ガス量	本	/	/	/		
	容器弁	外形 安全性	手動式バルブ	/	/	/	
	安全装置	外形 安全性	/	/	/		
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	容器弁開放装置	外形 電気式 ガス圧式	/	/	/		
	バルブ類	2022年6月30日 開閉点検実施	/	/	/		
	圧力調整器		/	/	/		
	連結管・集合管	銅管	/	/	/		
定圧作動装置		/	/	/			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その2）

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形表示		/		
	※ガス量		本	/		
	容器弁	外形		/		
		安全性		/		
	安全装置	外形		/		
		安全性		/		
	容器弁開放装置	外形		/		
		電気式		/		
		手動式		/		
	選択弁	本体	外形		/	
表示				/		
機能				/		
開放装置		外形		/		
		電気式		/		
	ガス圧式		/			
操作管・逆止弁	外形		/			
	機能		/			
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況		/		
		操作箱		/		
		表示		/		
		電源表示灯		/		
		音響警報起動用スイッチ		/		
		放出用・非常停止用スイッチ		/		
		表示灯		/		
		保護カバー		/		
	自動式装置	火災感知装置	専用 兼用	/		
		自動・手動切替装置		/		
自動・手動切替表示灯			/			
警報装置	外形		/			
	音響警報		/			
	音声警報		/			
制御盤	周囲の状況		/			
		外形		/		
		表示		/		
		電圧計	V	/		
	開閉器・スイッチ類		/			
		ヒューズ類	A	/		
		継電器		/		
		表示灯		/		
	結線接続		/			
		接地		/		
		遅延装置	秒	/		
		自動・手動切替機能		/		
予備品等		/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手			/		
	支持金具・つり金具			/		
配管の安全装置等	安全装置			/		
	破壊板			/		
放 出 表 示 灯				/		
噴 射 ヘ ッ ド	外 形			/		
	放射障害			/		
防護 区画	区 画 変 更 等			/		
	開口部の 自動閉鎖装置	外 形		/		
		電気で作動するもの		/		
		ガス圧で作動するもの		/		
非常電源 (内蔵型)	外 形			/		
	表 示			/		
	端 子 電 圧		V	/		
	切 替 装 置			/		
	充 電 装 置			/		
	結 線 接 続			/		
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況		パッケージ内	/		
	格 納 箱			/		
	ホ ー ス		20 m	/		
	ホ ー ス リ ー ル		ホース架式	/		
	ノ ズ ル			/		
	ノ ズ ル 開 閉 弁		把握調整式	/		
表示灯・標識（移動式）			AC 24 V	/		
耐 震 措 置				/		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

		総 合 点 検							
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置		／					
		遅 延 装 置		秒	／				
		開口部の自動閉鎖装置等		／					
		起動装置・選択弁		／					
		配管・配管接続部		／					
		放出表示灯		／					
	局所放出方式	警 報 装 置		／					
		起動装置・選択弁		／					
		配管・配管接続部		／					
移動式	ノズル開閉弁		／						
	ホース・ホース接続部		／						
備考	備	※取替工事中の為、今回未点検（4台）							
	考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	秤	SDX-20	R6.5.25	ヤマト					
	テスター	3244-60	R6.6.14	H I O K I					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その5）

番 号	容器番号	全質量 (kg)	空質量 (kg)	加圧用・ 起動用ガ ス質量 (kg)	点 検 年 月 日					
		(容器弁を含む)	R5.6		R5.12	R6.6	R6.12	R7.6	R7.12	
			点検時加圧用・起動用ガス質量 (kg)							
加圧用ガス										
1	75543	4.167	3.30	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-
2	6666	4.584	3.74	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-
3	6683	4.590	3.75	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-
4	6623	4.642	3.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-
容器弁										
1	よ-172	2,011.05								
2	よ-010	2,003.11								
3	よ-010	2,003.11								
4	よ-010	2,003.11								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 粉末消火設備）									
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）					防 火 管 理 者	[REDACTED]		
所 在	福岡市南区大橋2丁目16					立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	総 合		点検年月日	年 月 日～ 7 年 1 2 月 9 日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名		TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路	管理室内盤			／					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCCB 20 A			／					
ヒ ュ ー ズ 類				／					
絶 縁 抵 抗	常用 MΩ 非常 MΩ			／					
耐 熱 保 護				／					
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	メガー	3452	R5.7.25	HIOKI					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自動火災報知設備点検票						
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）				防火管理者	
所 在	福岡市南区大橋2丁目16				立会者	
点検種別	機器	総合	点検年月日	年 月 日～ 7年12月9日		
点 検 者	氏名		点 検 者	社名	TEL	
			所属会社	住所		
点 検 設備 名	受信機	製造者名 能美防災(株)				
		型式等 受第24-8号 FCSJ105N-R-20L 2018年				
点 検 項 目			点 検 結 果			
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形	ニカド蓄電池 吉河電池(株) 20-S104A 2018年	○			
	表 示	DC 24 V 1.65 Ah	○			
	※端子電圧	26.8 V	○			
	※切替装置	自動切替	○			
	※充電装置	トリクル充電方式	○			
	※結線接続	コネクター接続	○			
受信機・中継器	周囲の状況	1階 管理室	○			
	外 形	P型1級 壁掛型 複合機	○			
	表 示	複合火災受信機	○			
	警戒区域の表示装置	9/10 L	○			
	電 圧 計	LED (緑) V	○			
	スイッチ類		○			
	ヒューズ類	F1 5 A	○			
	※継電器		○			
	表 示 灯		○			
	通 話 装 置	受信機下×2	○			
	※結線接続		○			
	接 地	D種接地	○			
	附 属 装 置	にしけい 泡 防排煙	○			
	※火災表示等	蓄 積 式		○		
		アナログ式		/		
		二 信 号 式		/		
		そ の 他		/		
	※注 意 表 示		○			
回 路 導 通	10KΩ	○				
設 定 表 示 温 度 等		/				
感 知 器 作 動 等 の 表 示		/				
予 備 品 等		○				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	警 戒 状 況	外 形		○			
		未 警 戒 部 分		○			
			感 知 区 域		○		
			適 応 性		○		
			機 能 障 害		○		
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○			
		分布型	空 気 管 式		/		
			熱電対式・熱半導体式		/		
			感 知 線 型		/		
	※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○			
		分 離 型		/			
		※炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/			
		※多信号感知器・複合式感知器		/			
	発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器		/			
		周 囲 の 状 況		○			
外 形		P型1級 総合盤 露出型	○				
表 示			○				
押しボタン・送受話器			○				
音 響 装 置	表 示 灯	A C 24 V	○				
	外 形	D C 24 V 150mm 15mA	○				
	取 付 状 態		○				
	音 圧 等		○				
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○				
※蓄 積 機 能	熱 20秒 煙 50秒	○					
※二 信 号 機 能		/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能			/					
総合点検								
同時作動			/					
※煙感知器等の感度			/					
地区音響装置の音圧			/					
※総合作動			/					
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3		保守協会	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	NKS-2		ニッタン(株)	炎感知器用動作試験器			
	外部試験器				騒音計	SL-1320	R5.7.25	(株)カスタム
	煙感知器用感度試験器	TSU-A100	R6.3.1	ホーチキ(株)	回路計	3244-60	R6.6.14	HIOKI
	減光フィルター							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
3 ※印のあるもので不良のもの（その 7）の機器は点検結果を記入すること。
4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合に×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5 警戒区域内の感知器の個数が 1 の場合、随ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 自動火災報知設備）									
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）					防火管理者	[REDACTED]		
所 在	福岡市南区大橋2丁目16					立会者	[REDACTED]		
点検種別	総 合		点検年月日	年 月 日		7 年 12 月 9 日			
点 検 者	氏名	[REDACTED]		点 検 者	[REDACTED]		TEL	[REDACTED]	
	[REDACTED]		所属会社	[REDACTED]		住所	[REDACTED]		
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検									
専 用 回 路	管理室内盤			/					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCCB 20A			/					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 MΩ 非常 MΩ			/					
耐 熱 保 護				/					
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	メガー	3452	R5.7.25	HIOKI					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘導標	外 形		/	/	/	/		
	視 認 障 害 等		/	/	/	/		
	採 光 又 は 照 明		/	/	/	/		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/	/	/	/		
	※ 設 置 場 所 の 照 度		/	/	/	/		
	※※ ヒ ュ ー ズ 類		/	/	/	/		
	※※ 結 線 接 続		/	/	/	/		
	※※※非常電源	外 形	/	/	/	/		
		表 示	/	/	/	/		
機 能		/	/	/	/			
備考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	テスター	3244-60	R6.6.14	H I O K I				
	メガー	3452	R5.7.25	H I O K I				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯設置一覧表											
(設置階 B1 ～ 1 階)											
設 置 場 所	避難口誘導灯			通路誘導灯			廊下通路灯			誘導標識	
	A級	B級	C級	A級	B級	C級	A級	B級	C級	避難口	通路
地階		1									
1 階		1									
合 計		2									
備 考											

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）						防 火 管理者	[REDACTED]	
所 在	福岡市南区大橋2丁目16						立会者	[REDACTED]	
点検種別	総 合		点検年月日	年 月 日～			7 年 1 2 月 9 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名		TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路	管理室内盤			/					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCCB 20A			/					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 MΩ 非常 MΩ			/					
耐 熱 保 護				/					
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	メガー	3452	R5.7.25	H I O K I					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

連 結 送 水 管 (共同住宅用連結送水管) 点 検 票									
名 称	大橋2丁目団地 (大橋駐車場)					防 火 管 理 者	[REDACTED]		
所 在	福岡市南区大橋2丁目16					立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	機 器	総 合	点検年月日	年 月 日		7 年 1 2 月 9 日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]			
点 検 設 備 名	電 動 機	製造者名			ポ ン プ	製造者名			
		型 式 等				型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検									
送 水 口	周 囲 の 状 況		1 階 道 路 側 階 段 室 横			○			
	外 形		埋込式 双口 差込式 65A			○			
	本 体					○			
	標 識		表示灯 AC 100V			×	不点灯×1		
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放水用器具格納箱	周 囲 の 状 況				/			
		外 形				/			
		標 識				/			
	ホース・ノズル	外形・機能	ホース m× 本 ノズル径 mm			/			
		ホースの耐圧性能				/			
	放 水 口	周 囲 の 状 況	R 階 A 階 段 側			○			
		外 形	単口型			○			
		標 識	表示灯 AC 100V			○			
		開 閉 弁	65A 差込式			○			
	格 納 箱		露出型			○			
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				/			
		外 形				/			
		表 示				/			
		電圧計・電流計	V A			/			
		開閉器・スイッチ類				/			
		ヒューズ類	A			/			
		継 電 器				/			
		表 示 灯				/			
		結 線 接 続				/			
		接 地	種接地			/			
予 備 品 等					/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直接 操作部	周囲の状況		/		
			外形		/		
			表示		/		
			機能		/		
		遠隔 操作部	周囲の状況		/		
			外形		/		
			表示		/		
			機能	専用 兼用	/		
	電 動 機	外形		/			
		回転軸		/			
		軸受部		/			
		軸継手		/			
		機能		/			
	ポ ン プ	外形		/			
		回転軸		/			
		軸受部		/			
		グランド部		/			
		連成計・圧力計		/			
	呼 水 装 置	性能	MPa	L/min	/		
		呼水槽		/			
バルブ類			/				
自動給水装置			/				
中 間 水 槽 等	減水警報装置		/				
			/				
	中間水槽	外形		/			
		水状		/			
	給水装置		/				
水位計		/					
配 管 等	バルブ類		/				
			/				
	管・管継手	外形	乾式	○			
		配管の耐圧性能	2024.6.11 耐圧試験実施	/			
	支持金具・つり金具		○				
	バルブ類	1階 送水口裏に仕切弁有	○				
ろ過装置		/					
逃し配管		/					
耐震措置		○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 連結送水管）								
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）					防 火 管理者	[REDACTED]	
所 在	福岡市南区大橋2丁目16					立会者	[REDACTED]	
点検種別	総 合		点検年月日	年 月 日～ 7 年 1 2 月 9 日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名		TEL		
	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]		
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	管理室内盤			/				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCCB 20A			/				
ヒ ュ ー ズ 類				/				
絶 縁 抵 抗	常用 MQ 非常 MQ			/				
耐 熱 保 護				/				
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	メガー	3452	R5.7.25	H I O K I				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源（非常電源専用受電設備）点検票（設備名泡消火設備）					
名 称	大橋2丁目団地（大橋駐車場）			防 火 管理 者	■■■■■
所 在	福岡市南区大橋2丁目16			立 会 者	■■■■■
点検種別	機 器	総 合	点検年月日	年 月 日～ 7 年 1 2 月 9 日	
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL	
	■■■■■		住所	■■■■■	
点 検 設 備 名	受 電 設 備	製造者名 三菱電機工業(株)			
		型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容
機 器 点 検					
設 置 状 況	周 囲 の 状 況	1階 屋外引込開閉器盤内	○		
	区 画 等	キュービクル式 キュービクル式以外	○		
	水 の 浸 透		/		
	換 気	自然 機械	/		
	照 明		/		
	標 識		○		
高 圧 受 電 盤 ・ 配 分 電 盤	外 形		○		
	表 示		○		
	計 器 類		○		
	開 閉 器 ・ 遮 断 器(低圧)	M C B 1 0 0 A	○		
	表 示 灯		/		
	ヒ ュ ー ズ 類(低圧)	A	/		
	継 電 器(低圧)		/		
変 圧 器		/			
コ ン デ ン サ ー		/			
開 閉 器 ・ 遮 断 器		/			
接 地(低圧)		○			
結 線 接 続		○			
耐 震 措 置		/			
予 備 品 等(低圧)		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防火扉・シャッター設備点検票									
名 称	大橋 2 丁目団地 (大橋駐車場)					防 火 管 理 者	[REDACTED]		
所 在	福岡市南区大橋 2 丁目 1 6					立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	機能・総合		点検年月日	年 月 日		7 年 1 2 月 9 日			
点 検 者	氏名	[REDACTED]		点 検 者 所属会社	社名	[REDACTED]		TEL	[REDACTED]
			住所		[REDACTED]				
設備内容	連 動 制 御 盤		感 知 器		防 火 戸 自 閉 装 置		可動式 防 煙 壁	防 火 ダンパー	
	能美防災工業(株) FCSJ105N-R-20L 2018年		煙 式 イオン式 光 電 式	熱 式	シャッター	扉			
設 備 数	1		4		1		2		
点 検 数	1		4		1		2		
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判定	不 良 内 容			
電 源	(1) 交 流	開閉器の専用表示	自火報兼用		○				
		結 線 接 続			○				
		自 動 遮 断 器			○				
	(2) 充 電 装 置	変 圧 器			○				
		整 流 体			○				
		計 器 の 表 示			○				
		ヒ ュ ー ズ 類			○				
	(3) 蓄 電 池 設 備	結 線 接 続			○				
		専 用 開 閉 器			○				
		密 閉 型 蓄 電 池			○				
		自 動 切 替 装 置			○				
	機 器	(1) 連 動 制 御 盤	結 線 状 況			○			
位置・周囲の状況					○				
電 源 電 圧					○				
スイッチ・ヒューズ類					○				
地区作動試験					○				
予備電源試験					○				
遠隔制御試験					○				
ラ ン プ 類					○				
		結 線 接 続			○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 種別・内容欄に機器のメーカー名・形名を記入すること。

2.	感 知 器	未設置箇所			○		
		取付位置			○		
		適応性			○		
		取付状態			○		
		変形・損傷			○		
		機能障害			○		
		作動試験	煙式感知器		○		
			熱式感知器		/		
	(3)防火戸自閉装置	取付状態			○		
		外観			○		
		作動試験			○		
		防火戸			○		
		障害			○		
	(4)シャッター	取付状態			○		
		外観			○		
		作動試験			○		
		シャッター			○		
		障害			○		
	(5)可動式防煙垂壁	取付状態			/		
		外観			/		
		作動試験			/		
		垂れ壁			/		
		障害			/		
	(6)防火ダンパ	取付状態			/		
駆動部			/				
作動試験			/				
備考							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 種別・内容欄に機器のメーカー名・形名を記入すること。

警 戒 区 域		設 置 数											総合点検		点 検 結 果	措置内容	
番号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 開 閉 装 置	自動起動装置			自動解錠装置					音 響 装 置	※ 煙感知器				
				感知器		防 火 扉	シ ャ ッ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	非 常 錠	そ の 他		製造番号	感 度 濃 度 △V			
				熱 感 知 器	イ オ ン 化 式												光 電 式
10	泡消火アラーム弁 地階																
11	泡消火アラーム弁 1階																
12	泡消火アラーム弁 2階																
13	泡消火アラーム弁 3階																
14	泡消火運転																
15	泡消火ポンプ故障																
16	泡消火呼水槽減水																
17	消火水槽 減水																
18	消火水槽 満水																
19	防火戸・ 防火シャッター					6	1	2									○
合 計						6	1	2									
備 考																	