

令和 年 月 日

殿

消 防 用 設 備 点 検 結 果 報 告 書



下記のとおり消防設備の点検を実施しましたので、ご報告します。

記

防 火 対 象 物 名	天神中央公園駐車場
消 防 用 設 備 の 種 類	消火器具・泡消火設備・自動火災報知設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・排煙設備・連結送水管・防排煙設備・非常電源(自家発電設備)・非常電源(蓄電池設備)
日	時 2025 年 11 月 18 日
点 検 種 別	機器点検・総合点検
次 回 消 防 署 報 告 年 月 日	2026 年 11 月
今 回 点 検 に よ る 要 改 修 事 項	消火器具 消火器、製造から10年経過に付、耐圧性能点検(水圧試験)が必要です。(10型 17本) 泡消火設備 加圧ポンプ呼水槽、警報用タイマーリレー不良に付、交換が必要です。 自動火災報知設備 駐車場側、ベル劣化に付、交換が必要です。(14個) 連絡通路側、ベル不良に付、取外し中です。(1個) NO11 給気機械室B裏、差動式スポット感知器(防水型)不良に付、取外し中です。 NO11 倉庫4、煙感知器不良に付、取外し中です。(結露しています。) 連絡事項 事務室内、排煙口復旧に支障有り、改修が必要です、 排煙口までの距離が遠い為操作レバーの移設をお勧め致します。 自家発電設備、冷却水ホース取替をお勧め致します。 蓄電池設備、蓄電池交換時期(2023年12月)を過ぎています。 (日立化成株式会社 HS-100-6E形 4個組)

【特記事項】点検票の防火管理者・お立会い者の欄にはご署名ご捺印の上保管をお願いいたします。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表

(その1)

名 称	天神中央公園駐車場		防 火 者	
所 在 地	福岡市中央区天神1丁目1番1号		点 検 実 施 者	
点 検 種 別	☒ 機器点検・ ☒ 総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消 火 器 具	☒ 良・不良			
泡 消 火 設 備	良・ ☒ 不良	加圧ポンプ呼水槽、警報用タイマーリレー不良に付、交換が必要です。		
自 動 火 災 報 知 設 備	良・ ☒ 不良	連絡通路ベル不良1個、駐車場側ベル劣化に付、交換が必要です。(14個) 煙感知器1個不良、差動式スポット感知器1個不良に付、交換が必要です。		
非常警報器具及び設備	☒ 良・不良			
誘導灯及び誘導標識	☒ 良・不良			
排 煙 設 備	☒ 良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
連 結 送 水 管	○良・不良			
防 排 煙 設 備	○良・不良			
非常電源(自家発電設備)	○良・不良			
非常電源(蓄電池設備)	○良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所			氏 名			消火器具
社 名			電話番号			
資 格		消 防 設 備 士				
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類					
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

点 検 者						設 備 名				
住 所			氏 名			泡消火設備 連結送水管 非常電源(自家発電設備) 非常電源(蓄電池設備)				
社 名			電話番号							
資 格		消 防 設 備 士								
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月					
甲 種	特 類	年 月 日			年 月					
①甲・乙種	1 類									
①甲・乙種	2 類									
①甲・乙種	3 類									
①甲・乙種	4 類									
①甲・乙種	5 類									
乙 種	6 類									
乙 種	7 類									
備 考										
資 格							消 防 設 備 点 検 資 格 者			
種 類 等							交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日						
第 1 種		年 月 日		年 月 日						
第 2 種		年 月 日		年 月 日						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

備考 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。

備考 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所			氏 名			自動火災報知設備
社 名			電話番号			非常警報器具及び設備
資 格		消 防 設 備 士				
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
①・乙種	1 類					
①・乙種	2 類					
①・乙種	3 類					
①・乙種	4 類					
①・乙種	5 類					
乙 種	6 類					
乙 種	7 類					
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

点 検 者						設 備 名
住 所			氏 名			誘導灯及び誘導標識
社 名			電話番号			排煙設備
資 格		消 防 設 備 士				防排煙設備
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類					
①・乙種	1 類					
①・乙種	2 類					
①・乙種	3 類					
①・乙種	4 類					
①・乙種	5 類					
乙 種	6 類					
乙 種	7 類					
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	天神中央公園駐車場							防 火 管理者					
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号							立会者					
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日									
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL						
				住所									
点 検 項 目			点 検 結 果							措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別						判 定				不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○							○				
	設 置 間 隔	○							○				
	適 応 性	○							○				
	耐 震 措 置	/							/				
表 示 ・ 標 識		○							○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○							○				
	安 全 栓 の 封	○							○				
	安 全 栓	○							○				
	使用済みの表示装置	○							○				
	押し金具・レバー等	○							○				
	キ ャ ッ プ	○							○				
	ホ ー ス	○							○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○							○				
	指 示 圧 力 計	○							○				
	圧 力 調 整 器	/							/				
	安 全 弁	/							/				
	保 持 装 置	/							/				
車 輪 (車 載 式)	○							○					
ガス導入管(車載式)	/							/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器 の 内 部 等 機 能	本・内 体・筒 容・器 等	本 体 容 器	○						○		
		内 筒 等	/						/		
		液 面 表 示	/						/		
	消 薬 火 剤	性 状	○						○		
		消 火 薬 剤 量	○						○		
	加 圧 用 ガ ス 容 器	/						/			
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具	○						○			
	ホ ー ス	○						○			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/						/			
	指 示 圧 力 計	○						○			
	使用済みの表示装置	/						/			
	圧 力 調 整 器	/						/			
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)	○						○			
	粉 上 り 防 止 用 封 板	/						/			
	パ ッ キ ン	○						○			
	サイホン管・ガス導入管	○						○			
	ろ 過 網	/						/			
	放 射 能 力	○						○			
消 火 器 の 耐 圧 性 能		/						/			
簡 火 易 用 消 具	外 形	/	/	/	/	/	/	/			
	水 量 等	/	/	/	/	/	/	/			
備 考	消火器、製造から10年経過に付、耐圧性能点検(水圧試験)が必要です。(10型 17本)										
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名			
	台秤り			大和計器							
	工具一式										

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数
(外 形)					
粉末(蓄圧式)	10型 27本	27本	27本	0本	0本
粉末(ガス加圧式)	10型 17本	17本	17本	0本	0本
粉末(蓄圧式)	50型 2本	2本	2本	0本	0本
(内部及び機能)					
粉末(ガス加圧式)	10型 17本	2本	2本	0本	0本

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器設置表

番号	設置場所	種別	製造会社	型式(消第)	製造番号	製造年	単位	内部機能点検	詰替年月日	備考
1	事務所	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072522	2012	A3 B7 C	7.11.18.	7.11.18.	
2	事務所	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072512	2012	A3 B7 C	5. 5.10.	5. 5.10.	
3	事務所	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072466	2012	A3 B7 C	6.11.18.	6.11.18.	
4	A-3	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244638	2020	A3 B7 C			
5	A-6	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244636	2020	A3 B7 C			
6	A-7	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244629	2020	A3 B7 C			
7	A-10	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072449	2012	A3 B7 C	7.11.18.	1.11. 8.	
8	A-9	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072513	2012	A3 B7 C	5. 5.10.	2. 5.19.	
9	A-14	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072478	2012	A3 B7 C	5. 5.10.	2. 5.19.	
10	A-15	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244853	2020	A3 B7 C			
11	B-1	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244643	2020	A3 B7 C			
12	B-6	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244665	2020	A3 B7 C			
13	B-9	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244646	2020	A3 B7 C			
14	B-14	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244628	2020	A3 B7 C			
15	B-17	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244660	2020	A3 B7 C			
16	C-1	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244672	2020	A3 B7 C			
17	C-6	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244679	2020	A3 B7 C			
18	C-9	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244677	2020	A3 B7 C			
19	C-14	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244666	2020	A3 B7 C			
20	C-17	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244659	2020	A3 B7 C			
21	D-2	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072530	2012	A3 B7 C	5.11.20.	2. 5.19.	
22	D-5	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072480	2012	A3 B7 C	5.11.20.	2. 5.19.	
23	D-10	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072456	2012	A3 B7 C	5. 5.10.	5. 5.10.	
24	D-13	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072529	2012	A3 B7 C	5.11.20.	5.11.20.	
25	D-18	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072451	2012	A3 B7 C	5.11.20.	5.11.20.	

消火器設置表

[illegible]

泡 消 火 設 備 点 検 票										(固 定 ・ 移 動)		
名 称		天神中央公園駐車場						防 火 管 理 者				
所 在		福岡市中央区天神1丁目1番1号						立 会 者				
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日						
点 検 者		氏 名		点 検 者 所 属 会 社		社 名			TEL			
点 設 備 名		ポンプ		製造者名 備往原製作所		電動機		製造者名 東芝		泡消火薬剤混合装置		
		型式等 125MSF2H630		型式等 TIKK 30KW				型式等				
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容				
				種別・容量等の内容		判定						不良内容
機 器 点 検												
水 源	貯 水 槽		種別 床下受水槽		○							
	水 量		34 m ³		○							
	水 状				○							
	給 水 装 置		ボールタップ方式		○							
	水 位 計				／							
	圧 力 計				／							
	バ ル ブ 類				○							
加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ 機 制 御 装 置 方 式	周 囲 の 状 況		地下ポンプ室		○						
		外 形		ユニット一体型		○						
		表 示				○						
		電 圧 計 ・ 電 流 計		220 V A		○						
		開 閉 器 ・ スイッチ類		NFB-175A		○						
		ヒ ュ ー ズ 類		10 A		○						
		継 電 器				○						
		表 示 灯				○						
		結 線 接 続				○						
		接 地		D 種接地		○						
		予 備 品 等				／						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ 機 方 式	起 動	手 動 作 部 起 動	周 囲 の 状 況	地下ポンプ室	○		
				外 形	ユニット一体型	○		
				標 識	手動起動装置	○		
				機 能		○		
		装 置	自 動 式 起 動 装 置	起 動 用 水 圧				
				圧 ス イ ッ チ	設定圧力 0.3 MPa	○		
				起 動 用 圧 力	1 MPa	○		
				機 能	作動圧力 0.3 MPa	○		
		電 動	火 災 感 知 装 置	感 知 器	専用 兼用	○		
				閉鎖型SPヘッド	72℃ペンダント型 847個	○		
	ボ ン プ 機 方 式	機 能	電 動	外 形		○		
				回 転 軸	1745 rpm	○		
				軸 受 部	グリス潤滑	○		
				軸 継 手	フランジ式	○		
				機 能		○		
		ボ ン プ 機 方 式	電 動	外 形	125φ×14000/min×72m	○		
				回 転 軸	1800 rpm	○		
				軸 受 部	グリス潤滑	○		
				グ ラ ン ド 部		○		
				連 成 計 ・ 圧 力 計		○		
	ボ ン プ 機 方 式	ボ ン プ 機 方 式	電 動	性 能	0.72 MPa 1400 L/min	○		
				呼 水 槽	150 L	○		
				バ ル ブ 類		○		
				自 動 給 水 装 置	ボールタップ方式	○		
				減 水 警 報 装 置	電極式	○		
		呼 水 装 置	電 動	フ ー ト 弁		○		
				性 能 試 験 装 置	125φ×14500×68m×30KW	○		
				高 架 水 槽 方 式	MPa	/		
				圧 力 水 槽 方 式	MPa	/		
				減 圧 の た め の 措 置		/		
	配 管 等	管 継 手	電 動	管 ・ 管 継 手		○		
				支 持 金 具 ・ つ り 金 具		○		
				バ ル ブ 類		○		
				ろ 過 装 置	Y型ストレーナー	○		
				逃 し 配 管	25A	○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

泡貯蔵火薬等 火薬等 火薬等 火薬等	消 火 薬 剤 貯 蔵 槽		DKウォーター	○		
	消 火 薬 剤		3% 600 L	○		
	圧 力 計		0.22 MPa	○		
	バ ル ブ 類			○		
泡混合 消火装置 火薬等 火薬等	外 形			○		
	薬 剤 混 合 装 置		プレッシャープロポーション方式	○		
	加 圧 送 液 装 置			○		
泡放出口	外 形		フォームヘッド' 1799個 スプリンクラーヘッド' 63個	○		
	泡 放 出 障 害			○		
	未 警 戒 部 分			○		
流圧水 力検知 装置	バ ル ブ 本 体 等		6基 1 MPa	○		
	リターディング・チャンバー			○		
	圧 力 ス イ ッ チ		設定圧力0.1 作動圧力0.1 MPa MPa	○		
	音 響 警 報 装 置・表 示 装 置		モーターサイレン6台	○		
一斉開放弁(電磁弁を含む。)			80A×1台 65A×105台 50A×28台 40A×32台	○		
防 護 区 画 (高発泡を用いる 設備に限る。)	区 画 変 更 等			/		
	開口部の自動閉鎖装置			/		
非常停止装置(高発泡を用いる設備に限る。)				/		
泡放射用 器具格納 箱等	泡放射用 器具格納箱	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
	ホース・ ノズル	外 形	ホース ノズル径 m × 本 mm	/		
		ホースの耐圧性能		/		
	ホース 接 続 口			/		
	開 閉 弁			/		
	表 示 灯			/		
耐 震 措 置		メタルフレキ	○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
固定式の 泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		○				
			表示・警報等		○				
			電動機の運転電流	70 A	○				
			運転状況		○				
		一斉開放弁		○					
		分布等	低発泡を用いるもの		/				
			高発泡を用いるもの		/				
			減圧のための措置		/				
		高架水槽方式等	表示・警報等		/				
			一斉開放弁		/				
	分布等		低発泡を用いるもの		/				
			高発泡を用いるもの		/				
		減圧のための措置		/					
	移動式の 泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		/			
表示・警報等					/				
電動機の運転電流				A	/				
運転状況					/				
減圧のための措置					/				
発泡倍率等				/					
高架水槽方式等		表示・警報等		/					
		発泡倍率等		/					
		減圧のための措置		/					
備考	メインポンプ起動水压 0.3MPa (加圧タンク) 加圧ポンプ起動水压 0.34MPa-0.6MPa 締切運転:0L/min 0.8MPa 45A 性能テスト値 14000/min×0.73MPa×90A 消火薬剤 第一化成産業株式会社 DKウォーター水成膜泡3% 泡第10〜3号 2024年11月製造 ※) 加圧ポンプ呼水槽、警報用タイマーリレー不良に付、交換が必要です。								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	テスター	PM3		三和電気計器					
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工					
	ストップウォッチ	デジタル							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 泡消火設備)								
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日				
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL				
	[REDACTED]		[REDACTED]	住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	地下ポンプ室		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-175A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用 100 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考	異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機 器)・(総 合)		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
			住所			
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名 沖電気防災機 PRS-13B 複合盤				
		型 式 等 受第 56 ~ 8 号 P型1級 39回線 1986年				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 ・ 非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	古河電池製 DC24V 1.65Ah	○			
	表 示	品評予第 12 ~ 7 号20-S104A	○			
	※ 端 子 電 圧	28 V	○			
	※ 切 替 装 置		○			
	※ 充 電 装 置		○			
	※ 結 線 接 続		○			
受 信 機	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○			
	外 形	P型1級 自立型	○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	P1-34/39L	○			
	電 圧 計	28 V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	1A 2A 3A 4A	○			
	※ 継 電 器		○			
	表 示 灯	LED	○			
	通 話 装 置	受信機～発信機間	○			
	※ 結 線 接 続		○			
	接 地		○			
	附 属 装 置	警備会社へ移報	○			
	※火災表示等	蓄 積 式		/		
ア ナ ロ グ 式			/			
二 信 号 式			/			
そ の 他			○			
※ 注 意 表 示		○				
回 路 導 通		○				
設 定 表 示 温 度 等		/				
感 知 器 作 動 等 の 表 示		○				
予 備 品 等		○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形	スポット型	○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	×	備考欄 2)	
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	×	備考欄 3)	
		分 離 型		/		
		※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
		※ 多信号感知器・複合式感知器		/		
	発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器		/		
		周 囲 の 状 況		○		
外 形		P型I級 12個	○			
表 示			○			
押しボタン・送受話器			○			
音 響 装 置	表 示 灯	AC30V 12個	○			
	外 形	150mm×14個	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 等		×	備考欄 1)		
鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○				
※ 蓄 積 機 能		/				
※ 二 信 号 機 能		/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/						
	受信機の火災表示		/						
	受信機の注意表示		/						
	受信機・中継器の制御機能・電路		/						
	感知器		/						
	感知器回路・ベル回路		/						
無線機能			/						
総合点検									
同時作動			○						
※ 煙感知器等の感度			○						
地区音響装置の音圧		70～92dB	×	備考欄 1)					
※ 総合作動			○						
備考	警報表示 沖電気防災株 仕様書番号F6K-2430-20L 製番2059 1986年製 1) 駐車場側、ベル劣化に付、交換が必要です。(14個) 2) NO11 給気機械室B裏、差動式スポット感知器(防水型)不良に付、取外し中です。 3) NO11 倉庫4、煙感知器不良に付、取外し中です。(結露しています。)								
	測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
		加熱試験器	HK-3		ニッタン	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工
		加煙試験器	NKS-1		ニッタン				
		煙感知器用感度試験器	NID-ET-3-1		ニッタン				
	普通騒音計			リオン社					
	デスター	PM3		三和電気計器					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その4)

警戒区域				感知器														* 地区音響装置		* 発信機		点検結果
番号 No.	名称	差動式			ス ポ ツ ト 型	ス ポ ツ ト 型	* 感 知 線 型	熱 ア ナ ロ グ ス ポ ツ ト 型	* 煙式													
		分布型							スポット型				分離型									
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積				
1	地図盤 1				11						4							1	1	×		
2	地図盤 2				6													1	1	×		
3	地図盤 3				6															○		
4	地図盤 4				6													1	1	×		
5	地図盤 5				6													1	1	×		
6	地図盤 6				9						3							1	1	×		
7	地図盤 7				14															○		
8	地図盤 8				6															○		
9	地図盤 9				6															○		
10	地図盤 10				6													1	1	×		
11	地図盤 11				10						5									×		
12	地図盤 12				11															○		
13	地図盤 13				10															○		
14	地図盤 14				6													1	1	×		
15	地図盤 15				6															○		
16	地図盤 16				6													1	1	×		
17	地図盤 17				6															○		
18	地図盤 18				9						3							1	1	×		
19	地図盤 19				9	4					8									○		
20	地図盤 20				8													1	1	×		
小計 1					157	4					23							10	10			
備考																						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入する事。
 3 *印のあるもので不良のものは、(その6)に機器ごとの点検結果を記入する事。
 4 点検結果欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し措置内容は備考に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入する事。

自動火災報知設備(その4)

警戒区域						感知器														* 地区音響装置		* 発信機		点検結果
番号 No.	名 称					差動式			ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型	* 感 知 線 型	熱 ア ナ ロ グ ス ポ ッ ト 型	* 煙式								地 区 音 響 装 置	機	果	
						分布型							スポット型				分離型							
						空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 式	光 電 式		イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式		光 電 ア ナ ロ グ 式				
														非 蓄 積	蓄 積			非 蓄 積	蓄 積					非 蓄 積
21	地図盤	21				8																○		
22	地図盤	22				8																○		
23	地図盤	23				8																○		
24	地図盤	24				8												1	1			×		
25	地図盤	25				8																○		
26	地図盤	26				8												2	1			×		
27	地図盤	27				10						8						1				×		
28	地図盤	28				6																○		
29	地図盤	29											1									○		
30	地図盤	30											1									○		
31	地図盤	31											1									○		
32	地図盤	32											1									○		
33	地図盤	33											1									○		
34	地図盤	34											1									○		
小	計	1				157	4						23					10	10					
合	計					221	4						37					14	12					
備 考																								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入する事。
 3 *印のあるもので不良のものは、(その6)に機器ごとの点検結果を記入する事。
 4 点検結果欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し措置内容は備考に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入する事。

配線点検票（設備名 自動火災報知設備）								
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ～ 2025 年 11 月 18 日				
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL				
	[REDACTED]		[REDACTED]	住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	料金所横分電盤		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考	異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自動火災報知設備点検票						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機器)・(総合)		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社 名	TEL		
			住所			
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名	沖電気工業株 P-19B 複合盤			
		型 式 等	受第 63 ~ 19 号 P型1級 15回線 1995年			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内 蔵 型) ・ 非 常 電 源	外 形 示	松下電池工業株 DC24V 3.5Ah	○			
	表 示	品評子第 12 ~ 16 号20-S103A	○			
	※ 端 子 電 圧	28 V	○			
	※ 切 替 装 置		○			
	※ 充 電 装 置		○			
	※ 結 線 接 続		○			
受 信 機	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○			
	外 形 示	P型1級 壁掛型	○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	P1-5/15L	○			
	電 圧 計	26 V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	1A 2A 3A 4A 5A 6 A	○			
	※ 継 電 器		○			
	表 示 灯	LED	○			
	通 話 装 置		/			
	※ 結 線 接 続		○			
	接 地		/			
	附 属 装 置	近隣移報	○			
	※火災表示等	蓄 積 式		○		
ア ナ ロ グ 式			/			
二 信 号 式			○			
そ の 他			○			
※ 注 意 表 示		○				
回 路 導 通		○				
設 定 表 示 温 度 等		/				
感 知 器 作 動 等 の 表 示		○				
予 備 品 等	ランプ等	○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形	スポット型	○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※ 熱 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	/		
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		器 感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○		
		分 離 型		/		
		※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
		※ 多信号感知器・複合式感知器		/		
	発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器		/		
周 囲 の 状 況			/			
外 形			/			
表 示			/			
押しボタン・送受話器			/			
音 響 装 置	表 示 灯		/			
	外 形	150mm×1個	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 等		×	備考欄 1)		
鳴 動 方 式	(一斉) 区分 相互 (再鳴動)	○				
※ 蓄 積 機 能		○				
※ 二 信 号 機 能		○				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能			/					
総合点検								
同時作動			○					
※ 煙感知器等の感度			○					
地区音響装置の音圧		0dB	×	備考欄 1)				
※ 総合作動			○					
備考	※) ・二信号式2種3種感知器 2個 ・2種煙感知器 1個 1) 連絡通路側、ベル不良に付、取外し中です。(1個)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3		ニッタン	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工
	加煙試験器	NKS-1		ニッタン				
	煙感知器用感度試験器	NID-ET-3-1		ニッタン				
	普通騒音計			リオン社				
	デスター	PM3		三和電気計器				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。
 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その4)

警戒区域		感知器														* 地区音響装置	* 受信機	点検結果	
番号 No.	名称	差動式			定温式			* 熱線式	* 煙式										
		分布型			スポット型	スポット型	* 熱線式		スポット型				分離型						
		空気管式	熱電対式	熱半導体式					イオン式	光電式	イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式	光電アナログ式					
									非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積			
1	①連絡階段 火災										1								○
2	②連絡階段前附室 火災										2						1		×
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11	行政棟 火災																		○
12	ベスト電器 火災																		○
13	アクロス福岡 火災																		○
14																			
15																			
合 計											3						1		
備考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入する事。
 3 *印のあるもので不良のものは、(その6)に機器ごとの点検結果を記入する事。
 4 点検結果欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し措置内容は備考に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入する事。

配線点検票（設備名 自動火災報知設備）									
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ～ 2025 年 11 月 18 日					
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社		社名	TEL		[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]		住所	[REDACTED]				
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容			
		種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検									
専 用 回 路	料金所横分電盤		○						
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A		○						
ヒ ュ ー ズ 類			/						
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ		○						
耐 熱 保 護			○						
備 考	異常ありませんでした。								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	テスター	PM3		三和電気計器					
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称		天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者				
所 在		福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者		[REDACTED]		
点検種別		(機 器)・(総 合)		点検年月日		2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日				
点 検 者		氏 名		点 検 者		社 名		TEL		
		[REDACTED]		所 属 会 社		[REDACTED]		[REDACTED]		
点 検 名		操作部・複合装置		製造者名		増幅器		製造者名		
				型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果			措 置 内 容			
				種別・容量等の内容		判定				不良内容
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外 形	松下電工(株) 鑑字第54-79号			○					
	表 示	DC24V 1.2Ah BV9810			○					
	端子電圧	29 V			○					
	切替装置				○					
	充電装置				○					
	結線接続				○					
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況				/				
		外 形				/				
		表 示				/				
		機 能				/				
	操作部	外 形				/				
		表 示				/				
		電 圧 計	V			/				
		スイッチ類				/				
	複合装置	ヒューズ類	A			/				
		継電器				/				
		表示灯				/				
		結線接続				/				
	ベル・サイレン	接 地				/				
		予備品等				/				
		外 形				/				
		取付状態				/				
	サイレン	音 圧 等				/				
		鳴動方式	一斉 区分 相互 再鳴動			/				
表 示 灯					/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○		
		自動火災報知設備との連動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
	等	非 常 用 放 送 切 替		/		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
		マ イ ク ロ ホ ン		/		
		予 備 品 等		/		
	ス ピー カー	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/		
		音 量 調 整 器		/		
	表 示 灯			/		
警 鐘 ・ 等	ゴ ン グ	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		機 能		/		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 表中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十五条の二第二項第三号に規定する地震動予報等に
係る放送を行う場合に限る。

配 線 点 検 票 (設 備 名 非常警報器具及び設備)									
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日					
点 検 者	氏 名	点 検 者		社名		TEL			
	[REDACTED]	所 属 会 社		住所		[REDACTED]			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路			料金所横分電盤		○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器			NFB-20A		○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗			常用 50 MΩ 非常 MΩ		○				
耐 熱 保 護					○				
備 考	異常ありませんでした。								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	テスター	PM3		三和電気計器					
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管理者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立会者	[REDACTED]		
点検種別	機 器	点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ～ 2025 年 11 月 18 日						
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL				
	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				
			住所		[REDACTED]				
点 検 項 目		点 検 結 果					措 置 内 容		
		種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容			
		避難口	通 路	客 席					
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類			/	○			
		視 認 障 害 等			/	○			
		外 形			/	○			
		表 示			/	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形			/	○			
		表 示			/	○			
		機 能			/	○			
	光 源				/	○			
	点 検 ス イ ッ チ				/	○			
	ヒ ュ ー ズ 類				/	○			
	結 線 接 続				/	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
結 線 接 続		/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外	形	/	/	/	/														
	視	認	障	害	等	/	/	/	/											
	採	光	又	は	照	明	/	/	/	/										
	※	表	示	面	の	輝	度	/	/	/	/									
	※	設	置	場	所	の	照	度	/	/	/	/								
	※※	ヒ	ュ	ー	ズ	類	/	/	/	/										
	※※	結	線	接	続	/	/	/	/											
	※※※ 非常電源	外	形	/	/	/	/													
		表	示	/	/	/	/													
機		能	/	/	/	/														
備 考	避難口 (B級2W) 22台 室内通路 (C級1W) 24台 異常ありませんでした。																			
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校正年月日	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校正年月日	製	造	者	名
	テ	ス	ター	PM3			三	和	電	気	計	器								

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）								
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ～ 2025 年 11 月 18 日				
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL		
	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]		
			住 所		[REDACTED]			
点 検 ・ 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路			料金所横分電盤 身障者用トイレ横		○			
開 閉 器 ・ 遮 断 器			NFB-20A		○			
ヒ ュ ー ズ 類					/			
絶 縁 抵 抗			常用 50 MΩ 非常 MΩ		○			
耐 熱 保 護					○			
備 考	異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										
名 称		天神中央公園駐車場				防 火 管理者				
所 在		福岡市中央区天神1丁目1番1号				立会者		[REDACTED]		
点検種別		機 器		点検年月日		2025 年 11 月 18 日 ～ 2025 年 11 月 18 日				
点 検 者		氏 名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL		
		[REDACTED]				[REDACTED]		[REDACTED]		
		[REDACTED]				住所		[REDACTED]		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容			判 定			不 良 内 容
				避難口	通 路	客 席				
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類		/	/	○				
		視 認 障 害 等		/	/	○				
		外 形		/	/	○				
		表 示		/	/	○				
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形		/	/	○				
		表 示		/	/	○				
		機 能		/	/	○				
	光 源			/	/	○				
	点 検 ス イ ッ チ			/	/	○				
	ヒ ュ ー ズ 類			/	/	○				
	結 線 接 続			/	/	○				
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/				
結 線 接 続		/	/	/	/					
機 能		/	/	/	/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立 会 者			
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ～ 2025 年 11 月 18 日					
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL			
				住 所					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路			分電盤		○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器			NFB-20A		○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗			常用 50 MΩ 非常 MΩ		○				
耐 熱 保 護					○				
備 考	異常ありませんでした。								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	テスター	PM3		三和電気計器					
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

排 煙 設 備 点 検 票						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機器)・(総合)		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
			住所			
点 検 名	排 煙 機	製 造 者 名 事務所側A (三葉電機工業㈱) (P-14) 駐車場B (三葉電機工業㈱)(P-13)				
		型 式 等 27 FKS-AH 11KW 21 FKS-AH 7KW				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
防煙区画壁	固 定 壁		/			
	可動壁	周 囲 の 状 況		○		
		外 形	防火戸×2 シャッター×13	○		
排煙口・給気口	機 能	機 能		○		
		周 囲 の 状 況		○		
		外 形	排煙口78箇所	○		
風 道	支 持 部	機 能		○		
		周 囲 の 状 況		○		
		外 形		○		
		防 火 ダ ン パ ー		/		
		接 続 部		○		
電 動 機 の 制 御 装 置	制御盤	周 囲 の 状 況	排気機械室 A, B	○		
		外 形	壁掛型	○		
	表 示		○			
	電 圧 計 ・ 電 流 計	220 V A	○			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類	NFB-100A、75A	○			
	ヒ ュ ー ズ 類	10 A	○			
	継 電 器		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地		○			
予 備 品 等		/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

起 動 装 置	自 動 式 起 動 装 置				○			
	手動式 起動装 置	手動操作箱	周囲の状況		○			
			外 形	埋込み型 78個	○			
			表 示		○			
		ハンドル・レバー等			○			
排 煙 機 ・ 給 気 機	外 形				○			
	電 動 機	回 転 軸			○			
		軸 受 部			○			
		動力伝達装置		Vベルト	○			
		機 能			○			
	回転羽根等	回 転 軸			○			
		軸 受 部			○			
排 煙 出 口					○			
総 合 点 検								
排 煙 機 ・ 給 気 機					○			
可 動 壁					○			
電 動 機 の 運 転 電 流				A 46A B 28 A	○			
運 転 状 況					○			
回 転 羽 根					○			
備 考	連絡事項							
	※ 事務室内、排煙口復旧に支障有り、改修が必要です、 ※ 排煙口までの距離が遠い為操作レバーの移設をお勧め致します。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	絶縁抵抗計	3452-12		HIOKI				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配 線 点 検 票 (設 備 名 排煙設備)								
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管 理 者		
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立 会 者	[REDACTED]	
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日				
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL [REDACTED]				
	[REDACTED]		住所	[REDACTED]				
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	A・B排気機械室		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-100A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用 100 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考	異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

連結送水管(共同住宅用連結送水管)点検票 (乾 式)										
名 称	天神中央公園駐車場						防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号						立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	機器・総合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日						
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL				
	[REDACTED]			住 所		[REDACTED]				
点 検 設 備 名	電 動 機	製 造 者 名			ポ ン プ	製 造 者 名				
		型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
送 水 口	周 囲 の 状 況		市庁舎側南.北側		○					
	外 形		65A 双口型 5系統		○					
	本 体		埋込み型 乾式		○					
	標 識				○					
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放 水 用 器 具 格 納 箱	周 囲 の 状 況				/				
		外 形				/				
		標 識				/				
	ホース・ノズル	外 形 ・ 機 能		ホース m × 本	ノズル径 mm	/				
		ホースの耐圧性能				/				
	放 水 口	周 囲 の 状 況		地下		○				
		外 形		65A BOX内		○				
		標 識				○				
		開 閉 弁		65A 6個		○				
	格 納 箱				○					
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				/				
		外 形				/				
		表 示				/				
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A	/				
		開 閉 器 ・ スイッチ類				/				
		ヒューズ類		A		/				
		継 電 器				/				
		表 示 灯				/				
		結 線 接 続				/				
		接 地		種接地		/				
予 備 品 等				/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 動 装 置 送 水 機 装 置	起 動 部 装 置	直接	周囲の状況		/		
		操作部	外形		/		
			表示		/		
			機能		/		
			遠隔	周囲の状況		/	
		操作部	外形		/		
			表示		/		
			機能	専用 兼用	/		
	電動機		外形		/		
		回転軸		/			
		軸受部		/			
		軸継手		/			
		機能		/			
	ポンプ	外形		/			
		回転軸		/			
		軸受部		/			
		グランド部		/			
		連成計・圧力計		/			
		性能	MPa L/min	/			
	呼吸装置	呼吸水槽		/			
		バブルブ類		/			
		自動給水装置		/			
		減水警報装置		/			
	中間水槽等	中間水槽	外形		/		
水状				/			
給水装置			/				
水位計			/				
配管等	管・管継手	外形	SGP-65A	○			
		配管の耐圧性能	「2023年11月20日実施」。	/			
	支持金具・つり金具		○				
	バブルブ類		○				
	ろ過装置		/				
	逃し配管		/				
耐震措置		○					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配 線 点 検 票 (設 備 名 連結送水管)								
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管 理 者		
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立 会 者	[REDACTED]	
点検種別	総 合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日				
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL [REDACTED]				
	[REDACTED]		住所	[REDACTED]				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	料金所横分電盤		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考	異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

防 排 煙 設 備 点 検 票 (防火扉 シャッター ダンパー その他)						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機器)・(総合)		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
点 設 備 名	連 動 制 御 盤	製造者名	沖電気防災㈱			
			型 式 等	LD-30A 複合盤 1986年製造		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 ・ 非 常 電 源 (内蔵型)	外 形	古河電池㈱ DC24V 3.5Ah	○			
	表 示	品評字第 12~16号 20-S-103A	○			
	端子電圧	29 V	○			
	切替装置		○			
	充電装置		○			
	結線接続		○			
連 動 制 御 盤	周囲の状況	1階 事務室	○			
	外 形	自立型	○			
	表 示		○			
	警戒区域の表示装置	83/100L	○			
	電 圧 計	27 V	○			
	スイッチ類		○			
	ヒューズ類	1A 2A 3A 4 A	○			
	継電器		○			
	表 示 灯	LED	○			
	結線接続		○			
	接地		○			
	附属装置		○			
	注意表示		○			
感 知 器	回路導通		○			
	予備品等		○			
	取付状態		○			
	温度ヒューズ等		/			
	外 形		○			
防 火 扉	熱感知器	(差動) 定温(再) 熱アナログ	○			
	煙感知器	イオン (光電) アナログ	○			
	取付状態		○			
	外 形		○			
防 火 扉	周囲の状況		○			
	作 動 状 態		○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。

5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

シャッター	取付状態			○				
	外形			○				
	周囲の状況			○				
	作動状態			○				
ダンパー	取付状態			○				
	外形		モーター復旧式 26台	○				
	周囲の状況			○				
	作動状態			○				
その他	取付状態		排煙口	○				
	外形			○				
	周囲の状況			○				
	作動状態			○				
連動機構				○				
総合点検								
連動状態				○				
総合作動				○				
配線点検	絶縁抵抗	電源回路	常用 50 MΩ 非常 MΩ	○				
		感知器回路	50 MΩ	○				
		制御回路	50 MΩ	○				
		附属回路	50 MΩ	○				
	耐熱保護			○				
	専用回路		料金所横分電盤	○				
	開閉器・遮断器		NFB-20A	○				
備考	異常ありませんでした。							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	加熱試験器	HK-3		(財)東京消防設備保安協会				
	加煙試験器	HKS-2		ニッタン(株)				
	加煙試験器	HKS-2		ニッタン(株)				
絶縁抵抗計	3452-12		HIOKI					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。

5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防 排 煙 設 備 点 検 票 (防火扉 ・ シャッター ・ ダンパー ・ (その他))

名 称	天神中央公園駐車場			防 火 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号			立 会 者	
点検種別	(機器) ・ (総合)		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ～ 2025 年 11 月 18 日	
点 検 者	氏 名		点 検 者	社名	TEL
			所 属 会 社		
点 検 名	連 動 制 御 盤	製造者名 沖電気工業株			
		型 式 等 P-19B 複合盤 受第63-19号 1995年			
点 検 項 目			点 検 結 果		措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定 不 良 内 容	
機 器 点 検					
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形	松下電池工業株 DC24V 3.5Ah	○		
	表 示	品評字第 12 ～ 16 号20-S103A	○		
	端子電圧	28 V	○		
	切替装置		○		
	充電装置		○		
	結線接続		○		
連動制御盤	周囲の状況	1階 事務室	○		
	外 形	P型1級 壁掛型	○		
	表 示		○		
	警戒区域の表示装置		○		
	電 圧 計	26 V	○		
	スイッチ類		○		
	ヒューズ類	1A 2A 3A 4A 5A 6 A	○		
	継電器		○		
	表 示 灯	LED	○		
	結線接続		○		
	接地		/		
	附属装置	近隣移報	○		
注意表示		○			
回路導通		○			
予備品等	ランプ等	○			
感 知 器	取付状態		○		
	温度ヒューズ等		/		
	外 形		○		
	熱感知器	差動 定温(再) 熱アナログ	/		
	煙感知器	イオン (光電) アナログ	○		
防 火 扉	取付状態		○		
	外 形		○		
	周囲の状況		○		
	作動状態		○		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。

5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

天神中央公園駐車場 連絡通路

防排煙設備(その2)

シャッター	取 付 状 態			／				
	外 形			／				
	周 囲 の 状 況			／				
	作 動 状 態			／				
ダンパー	取 付 状 態			／				
	外 形			／				
	周 囲 の 状 況			／				
	作 動 状 態			／				
そ の 他	取 付 状 態		排煙口	○				
	外 形			○				
	周 囲 の 状 況			○				
	作 動 状 態			○				
連 動 機 構				○				
総 合 点 検								
連 動 状 態				○				
総 合 作 動				○				
配 線 点 検	絶 縁 抵 抗	電 源 回 路	常用 50 MΩ 非常 MΩ	○				
		感 知 器 回 路	50 MΩ	○				
		制 御 回 路	50 MΩ	○				
		附 属 回 路	50 MΩ	○				
	耐 熱 保 護			○				
	専 用 回 路		料金所横分電盤	○				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器		NFB-20A	○				
測 定 機 器	※) ・ 二信号式2種3種感知器 2個・ 3種煙感知器 1個							
	異常ありませんでした。							
	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	加熱試験器	HK-3		ニッタン	デスター	PM3		三和電気計器
	加煙試験器	NKS-1		ニッタン	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工
	煙感知器用感度試験器	NID-ET-3-1		ニッタン				
	普通騒音計			リオン社				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。

5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

No.1 防排煙設備(その3)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

非常電源(自家発電設備)点検票 (設備名 泡消火設備・排煙機・)						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	機器・総合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日		
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL		
				住 所		
点 検 設 備 名	原 動 機	製 造 者 名 三菱電機㈱		発 電 機	製 造 者 名 三菱電機㈱	
		型 式 等 6DB-109T			型 式 等 CFC-D	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
設 置 状 況	周 囲 の 状 況		地下発電機室	○		
	区 画 等		キュービクル式 キュービクル式以外	○		
	水 の 浸 透			○		
	換 気		自然 機 械	○		
	照 明			○		
	標 識		発電設備	○		
表 示			即時長時間型	○		
自 家 発 電 装 置	原 動 機 ・ 発 電 機		種類: 166PS / 112 kW	○		
	冷 却 装 置	ラジエータ、配管等		○		
		冷 却 フ ァ ン		○		
	潤 滑 油 類			○		
	そ の 他 の 付 属 機 器 類			/		
始 動 装 置	※ 始 動 用 蓄 電 池 設 備			○		
	始 動 用 空 気 備 圧	外 形		/		
		空 気 だ め	MPa L	/		
	潤 滑 油 類			/		
	始 動 用 燃 料			○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

制 御 装 置	周 囲 の 状 況		地下発電機室	○		
	発 電 機 盤		搭載型	○		
	自 動 始 動 盤		搭載型	○		
	補 機 盤			○		
	電 源 表 示 灯			○		
	表 示 灯			○		
	開 閉 器 ・ 遮 断 器		NFB-400A	○		
	ヒ ュ ー ズ 類		操作回路 10 A	○		
	継 電 器			○		
保 護 装 置				○		
計 器 類				○		
燃 料 容 器 等	外 形	角型タンク	○			
	燃 料 貯 蔵 量	種類 軽油390 L	○	3/4		
冷 却 水	外 形	別置タンク	○			
	水 量	500 L	○			
排 気 筒	周 囲 の 状 況	キューピクル式	○			
	外 形	煙突導入 消音器付	○			
	貫 通 部	100φ	○			
配 管				○		
結 線 接 続				○		
接 地			D種接地	○		
始 動 性 能				○		
運 転 性 能	運 転 状 況		○			
	換 気		○			
停 止 性 能	手 動 停 止		○			
	自 動 停 止		○			
耐 震 措 置			アンカーボルト固定	○		
予 備 品 等				○		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

総 合 点 検									
接 地 抵 抗		種 種		Ω	／				
絶 縁 抵 抗		100		MΩ	○				
自家発電装置の接続部					○				
始動装置	※ 始動用蓄電池設備	HS-100-6E			○				
	始動用空気圧縮設備	L			／				
	始動補助装置				／				
保護装置					／				
※ 運転性能	負 荷 運 転	54.8		kW	○				
	内 部 観 察 等				／				
切替性能	運 転 切 替 性 能				○				
	※ 蓄電池切替性能				／				
	始動用燃料切替性能				／				
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格 XXXXXXXXXX 負荷運転又は内部観察等の最終実施年月（2025年11月18日） 回転数 1820rpm 周波数 61.0HZ 電圧 220V 油圧 0.40Mpa 水温 78℃ 油温 70℃ 連絡事項 ※）自家発電設備、冷却水ホース取替をお勧め致します。								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	テスター	PM3		三和電気計器					
	絶縁抵抗計	3452-12		HIOKI					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

7 票中※※印のあるものは、当該点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、別表第24第2項(6)に規定する運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること。

物件名： 天神中央公園駐車場

日時:2025年11月18日(火)

運轉区分: 負荷運轉

運転時間: 23:04 ~ 23:25

電圧確立(停電後)	6秒
-----------	----

室溫(試驗前): 25 °C

自動停止(復電後) 120 秒

室溫(試驗後): 27 °C

測定値	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	油圧 (Mpa)	油温 (℃)	水温 (℃)	回転数 (rpm)	備考
運転前	-	-	-	-	-	30	-	
5分値	220	144	61.5	0.4	50	75	1820	
10分値	220	144	61	0.4	65	78	1820	
15分値	220	144	61	0.4	70	78	1820	
20分値								
25分値								
30分値								

【備考】主任技術者：

《負荷内容》

・泡消火ポンプ(30kw) 運転電流: 70A

・排煙機A(11kw) 運転電流: 46A

・排煙機B(7.5kw) 運転電流: 28A

発電機容量 $112\text{KW} \times 0.3 = 33.6\text{KW}$ (30% 負荷)

非常電源（蓄電池設備）点検票（設備名 自家発電設備）							
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管理者		
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立会者		
点検種別	機器・総合		点検年月日	2025 年 11 月 18 日 ~ 2025 年 11 月 18 日			
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL			
			住所				
点 設 備 名	蓄 電 池	製造者名	日立化成㈱		充 電 装 置	製造者名	三菱電機㈱
		型式等	HS-100-6E 4個組 2018年9月			型式等	U-BTC-1C
	逆変換装置	製造者名			直 交 変 換 置 装 置	製造者名	
		型式等				型式等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検							
設 置 状 況	周 囲 の 状 況	地下発電機室		○			
	区 画 等	キュービクル式 キュービクル式以外		○			
	水 の 浸 透	.		○			
	換 気	自然 機 械		○			
	照 明			○			
	標 識			○			
蓄 電 池	外 形	24 V 100 Ah		○			
	表 示	HS-100-6E		○			
	電 解 液			○			
	減 液 警 報 用 電 極			/			
	液 漏 れ 警 報 用 電 極			/			
	総 電 圧	12セル 25.9 V		○			
	セ ル 電 圧	2.16 V		○			
	負 荷 容 量			○			
	均 等 充 電			○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

充電装置	外形		○		
	表示		○		
	開閉器・遮断器		○		
	交流入力電圧	AC 220 V	○		
	トリクル・浮動・定電流定電圧充電電圧	トリクル <u>浮動</u> 26 V 定電流定電圧	○		
	均等充電電圧	30 V	○		
	出力電流	5 A	○		
	負荷電圧	V	/		
	負荷電流	A	/		
	自動充電切替		○		
	接地		○		
	逆変換装置	外形		/	
表示			/		
開閉器・遮断器			/		
交流出力電圧		V	/		
交流出力電流		A	/		
周波数		Hz	/		
接地			/		
直交変換装置	外形		/		
	表示		/		
	開閉器・遮断器		/		
	交流入力電圧	V	/		
	充電電圧	V	/		
	充電電流	A	/		
	交流出力電圧	V	/		
	交流出力電流	A	/		
	接地		/		
結線接続		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

ポ ン ブ	外 形		／					
	性 能		／					
タ ン ク ・ 配 管 等			／					
制 御 装 置			○					
耐 震 措 置			○					
予 備 品 等			／					
総 合 点 検								
接 地 抵 抗		種	Ω	／				
絶 縁 抵 抗		100	MΩ	○				
容 量				○				
切 替 装 置				○				
電 圧 計 ・ 周 波 数 計				○				
警 報 動 作				／				
減 液 警 報 装 置				／				
液 漏 れ 警 報 装 置				／				
電 圧 調 整 範 囲				／				
負 荷 電 圧 補 償 装 置				／				
タ イ マ ー				／				
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格 ※) 触媒栓交換時期2023年10月 異常ありませんでした。 連絡事項 蓄電池交換時期(2023年12月)を過ぎています。(日立化成㈱ HS-100-6E形 4個組)							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	工具一式							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

令和 年 月 日

殿

消 防 用 設 備 点 検 結 果 報 告 書



下記のとおり消防設備の点検を実施しましたので、ご報告します。

記

防 火 対 象 物 名	天神中央公園駐車場
消 防 用 設 備 の 種 類	消火器具・泡消火設備・自動火災報知設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・排煙設備・連結送水管・防排煙設備・非常電源(自家発電設備)・非常電源(蓄電池設備)
日	時 2025 年 5 月 21 日
点 検 種 別	機器点検・総合点検
次 回 消 防 署 報 告 年 月 日	2026 年 11 月
今 回 点 検 に よ る 要 改 修 事 項	消火器具 消火器、製造から10年経過に付、耐圧性能点検(水圧試験)が必要です。(10型 17本) 泡消火設備 加圧ポンプ呼水槽、警報用タイマーリレー不良に付、交換が必要です。 自動火災報知設備 ベル劣化に付、交換が必要です。(15個) 連絡事項 事務室内、排煙口復旧に支障有り、改修が必要です、 排煙口までの距離が遠い為操作レバーの移設をお勧め致します。 自家発電設備、冷却水ホース取替をお勧め致します。 蓄電池設備、蓄電池交換時期 2023年12月を過ぎています。 (日立化成㈱ HS-100-6E形 4個組)

【特記事項】 点検票の防火管理者・お立会い者の欄にはご署名ご捺印の上保管お願いいたします。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表

(その1)

名 称	天神中央公園駐車場		防 火 管 理 者	
所 在 地	福岡市中央区天神1丁目1番1号		点 検 実 施 者 責 任 者	
点 検 種 別	☒ 機器点検・総合点検・ (設備等設置維持計画 による点検)	点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消 火 器 具	☒ 良・不良			
泡 消 火 設 備	良・ ☒ 不良	加圧ポンプ呼水槽、警報用タイマーリレー不良に付、交換が必要です。		
自 動 火 災 報 知 設 備	良・ ☒ 不良	ベル劣化に付、交換が必要です。(15個)		
非常警報器具及び設備	☒ 良・不良			
誘導灯及び誘導標識	☒ 良・不良			
排 煙 設 備	☒ 良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
連 結 送 水 管	○良・不良			
防 排 煙 設 備	○良・不良			
非常電源(自家発電設備)	○良・不良			
非常電源(蓄電池設備)	○良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所			氏 名			
社 名			電話番号			
資 格		消 防 設 備 士			消火器具 誘導灯及び誘導標識 排煙設備 防排煙設備	
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事		講習受講年月
甲 種	特 類					
①・乙種	1 類					
①・乙種	2 類					
①・乙種	3 類					
①・乙種	4 類					
①・乙種	5 類					
乙 種	6 類					
乙 種	7 類					
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

点 検 者					設 備 名					
住 所			氏 名							
社 名			電話番号							
資 格		消 防 設 備 士			泡消火設備 連結送水管 非常電源(自家発電設備) 非常電源(蓄電池設備)					
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事		講習受講年月				
甲 種	特 類	年 月 日				年 月				
①・乙種	1 類									
①・乙種	2 類									
①・乙種	3 類									
①・乙種	4 類									
①・乙種	5 類									
乙 種	6 類									
乙 種	7 類									
備 考										
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者								
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限						
特 種		年 月 日		年 月 日						
第 1 種		年 月 日		年 月 日						
第 2 種		年 月 日		年 月 日						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所				氏 名	自動火災報知設備 非常警報器具及び設備	
社 名				電話番号		
資 格		消 防 設 備 士				
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事		講習受講年月
甲 種	特 類					
①・乙種	1 類					
①・乙種	2 類					
①・乙種	3 類					
①・乙種	4 類					
①・乙種	5 類					
乙 種	6 類					
乙 種	7 類					
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種	年 月 日		年 月 日		
第 1	種	年 月 日		年 月 日		
第 2	種	年 月 日		年 月 日		

点 検 者					設 備 名	
住 所				氏 名		
社 名				電話番号		
資 格		消 防 設 備 士				
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事		講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日				年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日				年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日				年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日				年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日				年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日				年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種	年 月 日		年 月 日		
第 1	種	年 月 日		年 月 日		
第 2	種	年 月 日		年 月 日		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票														
名 称		天神中央公園駐車場						防 火 管理者						
所 在		福岡市中央区天神1丁目1番1号						立会者						
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日								
点 検 者		氏 名		点 検 者 所 属 会 社		社名			TEL					
						住所								
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容				
				消 火 器 の 種 別									判 定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検														
設 置 状 況	設 置 場 所	○							○					
	設 置 間 隔	○							○					
	適 応 性	○							○					
	耐 震 措 置	/							/					
表 示 ・ 標 識		○							○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○							○					
	安 全 栓 の 封	○							○					
	安 全 栓	○							○					
	使用済みの表示装置	○							○					
	押し金具・レバー等	○							○					
	キ ャ ッ プ	○							○					
	ホ ー ス	○							○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○							○					
	指 示 圧 力 計	○							○					
	圧 力 調 整 器	/							/					
	安 全 弁	/							/					
	保 持 装 置	/							/					
	車 輪 (車 載 式)	○							○					
ガス導入管(車載式)	/							/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器の内部等機能	本・体内容器等	本体容器	/						/			
		内筒等	/						/			
		液面表示	/						/			
	消火剤	性	状	/						/		
		消火薬剤量		/						/		
	加圧用ガス容器		/						/			
	カッター・押し金具		/						/			
	ホース		/						/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル		/						/			
	指示圧力計		/						/			
	使用済みの表示装置		/						/			
	圧力調整器		/						/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)		/						/			
	粉上り防止用封板		/						/			
	パッキン		/						/			
	サイホン管・ガス導入管		/						/			
	ろ過網		/						/			
	放射能力		/						/			
消火器の耐圧性能			/						/			
簡易用消具	外形	/	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/	/			
備考	消火器、製造から10年経過に付、耐圧性能点検(水圧試験)が必要です。(10型 17本)											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名				
	台秤り			大和計器								
	工具一式											

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数
(外 形)					
粉末(蓄圧式)	10型 27本	27本	27本	0本	0本
粉末(ガス加圧式)	10型 17本	17本	17本	0本	0本
粉末(蓄圧式)	50型 2本	2本	2本	0本	0本

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器設置表

番号	設置場所	種別	製造会社	型式(消第)	製造番号	製造年	単位	内部機能点検	詰替年月日	備考
1	事務所	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072522	2012	A3 B7 C	4.11.8.	4.11.8.	
2	事務所	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072512	2012	A3 B7 C	5.5.10.	5.5.10.	
3	事務所	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072466	2012	A3 B7 C	6.11.18.	6.11.18.	
4	A-3	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244638	2020	A3 B7 C			
5	A-6	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244636	2020	A3 B7 C			
6	A-7	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244629	2020	A3 B7 C			
7	A-10	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072449	2012	A3 B7 C	4.11.8.	1.11.8.	
8	A-9	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072513	2012	A3 B7 C	5.5.10.	2.5.19.	
9	A-14	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072478	2012	A3 B7 C	5.5.10.	2.5.19.	
10	A-15	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244853	2020	A3 B7 C			
11	B-1	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244643	2020	A3 B7 C			
12	B-6	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244665	2020	A3 B7 C			
13	B-9	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244646	2020	A3 B7 C			
14	B-14	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244628	2020	A3 B7 C			
15	B-17	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244660	2020	A3 B7 C			
16	C-1	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244672	2020	A3 B7 C			
17	C-6	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244679	2020	A3 B7 C			
18	C-9	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244677	2020	A3 B7 C			
19	C-14	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244666	2020	A3 B7 C			
20	C-17	ABC粉末蓄圧10型	ヤマト	消第27-60-1	V244659	2020	A3 B7 C			
21	D-2	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072530	2012	A3 B7 C	5.11.20.	2.5.19.	
22	D-5	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072480	2012	A3 B7 C	5.11.20.	2.5.19.	
23	D-10	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072456	2012	A3 B7 C	5.5.10.	5.5.10.	
24	D-13	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072529	2012	A3 B7 C	5.11.20.	5.11.20.	
25	D-18	ABC粉末加圧10型	ヤマト	消第23-106	072451	2012	A3 B7 C	5.11.20.	5.11.20.	

消火器設置表

[illegible]

泡 消 火 設 備 点 検 票										(固 定 ・ 移 動)	
名 称		天神中央公園駐車場					防 火 管 理 者				
所 在		福岡市中央区天神1丁目1番1号					立 会 者				
点検種別		(機 器) ・ 総 合		点検年月日		2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日					
点 検 者		氏 名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL			
点 設 備 名		ポンプ		製造者名 (株)佳原製作所		電動機		製造者名 東芝		泡消火薬剤 混 合 装 置	
				型式等 125MSF2H630				型式等 TIKK 30KW		製造者名 能美防災工業(株)	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容			
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定		不 良 内 容			
機 器 点 検											
水 源	貯 水 槽		種別 床下受水槽		○						
	水 量		34 m ³		○						
	水 状				○						
	給 水 装 置		ボールタップ方式		○						
	水 位 計				/						
	圧 力 計				/						
	バ ル ブ 類				○						
加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ 機 制 御 装 置 式	周 囲 の 状 況		地下ポンプ室		○					
		外 形		ユニット一体型		○					
		表 示				○					
		電 圧 計 ・ 電 流 計		220 V A		○					
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類		NFB-175A		○					
		ヒ ュ ー ズ 類		10 A		○					
		継 電 器				○					
		表 示 灯				○					
		結 線 接 続				○					
		接 地		D 種接地		○					
		予 備 品 等				/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 機 能	手 動 操 作 部 起 動	周 囲 の 状 況	地下ポンプ室	○			
			外 形	ユニット一体型	○			
			標 識	手動起動装置	○			
			機 能		○			
		自 動 式 起 動 装 置	起 動 開 閉 装 置 水 圧	圧 ス イ ッ チ	設定圧力 0.3 MPa	○		
				起 動 用 圧 力	1 MPa	○		
				機 能	作動圧力 0.3 MPa	○		
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	専用 兼用	○		
				閉鎖型SPヘッド	72℃ペンダント型 847個	○		
	電 動 機	外 形		○				
		回 転 軸	1745 rpm	○				
		軸 受 部	グリス潤滑	○				
		軸 継 手	フランジ式	○				
		機 能		○				
	ボ ン プ	外 形	125φ×14000/min×72m	○				
		回 転 軸	1800 rpm	○				
		軸 受 部	グリス潤滑	○				
		グ ラ ン ド 部		○				
		連 成 計 ・ 圧 力 計		○				
		性 能	0.72 MPa 1400 L/min	○				
	呼 水 装 置	呼 水 槽	150 L	○				
		バ ル ブ 類		○				
		自 動 給 水 装 置	ボールタップ方式	○				
		減 水 警 報 装 置	電極式	○				
		フ ー ト 弁		○				
	性 能 試 験 装 置	125φ×14500×68m×30KW	○					
	高 架 水 槽 方 式	MPa	/					
	圧 力 水 槽 方 式	MPa	/					
	減 圧 の た め の 措 置			/				
配 管 等	管 ・ 管 継 手		○					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具		○					
	バ ル ブ 類		○					
	ろ 過 装 置	Y型ストレーナー	○					
	逃 し 配 管	25A	○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

天神中央公園駐車場

泡消火設備(その3)

泡貯蔵槽等 消火薬剤	消火薬剤貯蔵槽		DKウォーター	○		
	消火薬剤		3% 600 L	○		
	圧力計		0.22 MPa	○		
	バルブ類			○		
泡混合装置等 消火薬剤	外形			○		
	薬剤混合装置		プレッシャープロポーション方式	○		
	加圧送液装置			○		
泡放出口	外形		フォームヘッド 1799個 スプリンクラーヘッド 63個	○		
	泡放出障害			○		
	未警戒部分			○		
流圧水検知装置	バルブ本体等		6基 1 MPa	○		
	リターディング・チャンバー			○		
	圧力スイッチ		設定圧力0.1 作動圧力0.1 MPa	○		
	音響警報装置・表示装置		モーターサイレン6台	○		
一斉開放弁(電磁弁を含む。)			80A×1台 65A×105台 50A×28台 40A×32台	○		
防護区画 (高発泡を用いる設備に限る。)	区画変更等			/		
	開口部の自動閉鎖装置			/		
非常停止装置(高発泡を用いる設備に限る。)				/		
泡放射用器具格納箱等	泡放射用器具格納箱	周囲の状況		/		
		外形		/		
		表示		/		
	ホース・ノズル	外形	ホース m × ノズル径 mm	/		
		ホースの耐圧性能		/		
	ホース接続口			/		
	開閉弁			/		
	表示灯			/		
耐震措置		メタルフレキ	○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
固定式の 泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		／				
			表示・警報等		／				
			電動機の運転電流	A	／				
			運転状況		／				
		一斉開放弁			／				
		分布等	低発泡を用いるもの		／				
			高発泡を用いるもの		／				
		減圧のための措置			／				
	高架水槽方式等	表示・警報等			／				
		一斉開放弁			／				
		分布等	低発泡を用いるもの		／				
			高発泡を用いるもの		／				
			減圧のための措置			／			
	移動式の 泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		／			
表示・警報等					／				
電動機の運転電流				A	／				
運転状況					／				
減圧のための措置				／					
発泡倍率等			／						
高架水槽方式等		表示・警報等			／				
		発泡倍率等			／				
	減圧のための措置			／					
備考	メインポンプ起動水圧 0.3MPa (加圧タンク) 加圧ポンプ起動水圧 0.34MPa-0.6MPa 締切運転:0L/min 0.8MPa 45A 性能テスト値 1400ℓ/min×0.73MPa×90A 消火薬剤 第一化成産業㈱ DKウォーター水成膜泡3% 泡第10～3号 2024年11月製造 ※) 加圧ポンプ呼水槽、警報用タイマーリレー不良に付、交換が必要です。								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	テスター	PM3		三和電気計器					
	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工					
	ストップウォッチ	デジタル							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自動火災報知設備点検票						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機器)・総合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
			住所			
点 設 備 名	受 信 機	製 造 者 名 沖電気防災機 PRS-13B 複合盤				
		型 式 等 受第 56 ~ 8 号 P型1級 39回線 1986年				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内 蔵 型) ・ 非 常 電 源	外 形	古河電池(株) DC24V 1.65Ah	○			
	表 示	品評字第 12 ~ 7 号20-S104A	○			
	※ 端 子 電 圧	28 V	○			
	※ 切 替 装 置		○			
	※ 充 電 装 置		○			
	※ 結 線 接 続		○			
受 信 機	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○			
	外 形	P型1級 自立型	○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	P1-34/39L	○			
	電 圧 計	28 V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	1A 2A 3A 4A	○			
	※ 継 電 器		○			
	表 示 灯	LED	○			
	通 話 装 置	受信機～発信機間	○			
	※ 結 線 接 続		○			
	接 地		○			
	附 属 装 置	警備会社へ移報	○			
	※火災表示等	蓄 積 式		/		
ア ナ ロ グ 式			/			
二 信 号 式			/			
そ の 他			○			
※ 注 意 表 示		○				
回 路 導 通		○				
設 定 表 示 温 度 等		/				
感 知 器 作 動 等 の 表 示		○				
予 備 品 等		○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形	スポット型	○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	／		
			熱電対式・熱半導体式	／		
		感 知 線 型		／		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○		
分 離 型			／			
※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	／			
※ 多信号感知器・複合式感知器			／			
発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器		／			
	周 囲 の 状 況		○			
	外 形	P型1級 12個	○			
	表 示		○			
	押しボタン・送受話器		○			
音 響 装 置	表 示 灯	AC30V 12個	○			
	外 形	150mm×14個	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 等		×	備考欄 1)		
鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○				
※ 蓄 積 機 能		／				
※ 二 信 号 機 能		／				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能			/					
総合点検								
同時作動			/					
※ 煙感知器等の感度			/					
地区音響装置の音圧			/					
※ 総合作動			/					
備考	警報表示 沖電気防災㈱ 仕様書番号F6K-2430-20L 製番2059 1986年製 1) ベル劣化に付、交換が必要です。(14個)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3		ニッタン	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工
	加煙試験器	NKS-1		ニッタン				
	煙感知器用感度試験器	NID-ET-3-1		ニッタン				
	普通騒音計			リオン社				
	テスター	PM3		三和電気計器				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。
 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その4)

警戒区域				感知器														* 発 点										
番 号 No.	名 称	差動式			定	温	熱 ア ナ ロ グ ス ポ ッ ト 型	* 煙式								* 地 区 音 響 装 置	信 機	検 結 果										
		分布型			ス	ス		イ オ ン 式	スポット型		分離型		光 電 ア ナ ロ グ 式															
		空	熱	熱	ポ	ポ			光	光	光	光																
		気	電	半	ポ	ポ			電	電	電	電																
		管	対	導	ッ	ッ	知	非	蓄	非	蓄	イ	オ	ン	化	ア	ナ	ロ	グ	式	非	蓄	積	積	式	置	機	果
1	地図盤 1				11					4															1	1	×	
2	地図盤 2				6																				1	1	×	
3	地図盤 3				6																							○
4	地図盤 4				6																				1	1	×	
5	地図盤 5				6																				1	1	×	
6	地図盤 6				9					3															1	1	×	
7	地図盤 7				14																							○
8	地図盤 8				6																							○
9	地図盤 9				6																							○
10	地図盤 10				6																				1	1	×	
11	地図盤 11				10					5																		○
12	地図盤 12				11																							○
13	地図盤 13				10																				1		×	
14	地図盤 14				6																				1	1	×	
15	地図盤 15				6																							○
16	地図盤 16				6																				1	1	×	
17	地図盤 17				6																							○
18	地図盤 18				9					3															1	1	×	
19	地図盤 19				9	4				8																	○	
20	地図盤 20				8																				1	1	×	
小	計 1				157	4				23															11	10		
備 考																												

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入する事。
 3 *印のあるもので不良のものは、(その6)に機器ごとの点検結果を記入する事。
 4 点検結果欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し措置内容は備考に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入する事。

自動火災報知設備(その4)

警戒区域			感知器														* 発 点		
番 号 No.	名 称	差動式			定 温			熱 ア ナ ロ グ ス ポ ット 型	* 煙 式								地 区 音 響 装 置	機	検 結 果
		分布型			ス ポ ット 型	ス ポ ット 型	* 感 知 線 型		スポット型				分離型						
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式		光 電 ア ナ ロ グ 式				
													非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積			
21	地図盤 21				8													○	
22	地図盤 22				8													○	
23	地図盤 23				8													○	
24	地図盤 24				8											1	1	×	
25	地図盤 25				8													○	
26	地図盤 26				8											1	1	×	
27	地図盤 27				10						8					1		×	
28	地図盤 28				6													○	
29	地図盤 29										1							○	
30	地図盤 30										1							○	
31	地図盤 31										1							○	
32	地図盤 32										1							○	
33	地図盤 33										1							○	
34	地図盤 34										1							○	
小	計 1				157	4					23					11	10		
合	計				221	4					37					14	12		
備 考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入する事。
 3 *印のあるもので不良のものは、(その6)に機器ごとの点検結果を記入する事。
 4 点検結果欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し措置内容は備考に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入する事。

自動火災報知設備点検票						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機器)・総合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
点 検 名	受 信 機	製造者名	沖電気工業株 P-19B 複合盤			
		型 式 等	受第 63 ~ 19 号 P型1級 15回線 1995年			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内 蔵 型) ・ 非 常 電 源	外 形	松下電池工業株 DC24V 3.5Ah	○			
	表 示	品評子第 12 ~ 16 号20-S103A	○			
	※ 端 子 電 圧	28 V	○			
	※ 切 替 装 置		○			
	※ 充 電 装 置		○			
	※ 結 線 接 続		○			
受 信 機	周 囲 の 状 況		1階 事務室	○		
	外 形	P型1級 壁掛型	○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	P1-5/15L	○			
	電 圧 計	26 V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	1A 2A 3A 4A 5A 6 A	○			
	※ 継 電 器		○			
	表 示 灯	LED	○			
	通 話 装 置		/			
	※ 結 線 接 続		○			
	接 地		/			
	附 属 装 置	近隣移報	○			
	※火災表示等	蓄 積 式		○		
ア ナ ロ グ 式			/			
二 信 号 式			○			
そ の 他			○			
※ 注 意 表 示			○			
回 路 導 通			○			
設 定 表 示 温 度 等			/			
感 知 器 作 動 等 の 表 示			○			
予 備 品 等	ランプ等		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形	スポット型	○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	/		
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン <u>光電</u> アナログ	○		
		分 離 型		/		
		※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
		※ 多信号感知器・複合式感知器		/		
		遠隔試験機能を有する感知器		/		
発 信 機	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	表 示		/			
	押しボタン・送受話器		/			
	表 示 灯		/			
音 響 装 置	外 形	150mm×1個	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 等		×	備考欄 1)		
	鳴 動 方 式	<u>一斉</u> 区分 相互 <u>再鳴動</u>	○			
※ 蓄 積 機 能		○				
※ 二 信 号 機 能		○				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能			/					
総合点検								
同時作動			/					
※ 煙感知器等の感度			/					
地区音響装置の音圧			/					
※ 総合作動			/					
備考	※) ・二信号式2種3種感知器 2個 ・2種煙感知器 1個 1) ベル劣化に付、交換が必要です。(1個)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3		ニッタン	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工
	加煙試験器	NKS-1		ニッタン				
	煙感知器用感度試験器	NID-ET-3-1		ニッタン				
	普通騒音計			リオン社				
	テスター	PM3		三和電気計器				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。
 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その4)

警戒区域		感知器												* 地区音響装置	* 点検結果	
番号 No.	名称	差動式			定温式		* 熱アナログスポット型	* 煙式								
		分布型		スポット型	スポット型				分離型							
		空気管式	熱電対式		イオン式	光電式		イオン化アナログ式	光電式	光電式						
1	①連絡階段 火災								1							○
2	②連絡階段前附室 火災								2						1	×
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11	行政棟 火災															○
12	ベスト電器 火災															○
13	アクロス福岡 火災															○
14																
15																
合 計									3						1	
備考																

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入する事。
 3 *印のあるもので不良のものは、(その6)に機器ごとの点検結果を記入する事。
 4 点検結果欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し措置内容は備考に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入する事。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称	天神中央公園駐車場						防 火 管 理 者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号						立 会 者			
点検種別	(機器)・総合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日						
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL				
点 検 名	操作部・ 複合装置	製 造 者 名			増 幅 器	製 造 者 名				
		型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容	判定	不良内容					
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外 形	松下電工株式会社 鑑字第54-79号		○						
	表 示	DC24V 1.2Ah BV9810		○						
	端 子 電 圧	29 V		○						
	切 替 装 置			○						
	充 電 装 置			○						
	結 線 接 続			○						
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		/						
		外 形			/					
		表 示			/					
		機 能			/					
	操作部・ 複合装置	外 形			/					
		表 示			/					
		電 圧 計	V		/					
		ス イ ッ チ 類			/					
		ヒ ュ ー ズ 類	A		/					
		継 電 器			/					
		表 示 灯			/					
		結 線 接 続			/					
	ベル・サイレン	接 地			/					
		予 備 品 等			/					
		外 形			/					
		取 付 状 態			/					
サイレン	音 圧 等			/						
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動		/						
	表 示 灯			/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 器 等 備 設	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○		
		自動火災報知設備との連動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		/		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
		マ イ ク ロ ホ ン		/		
		予 備 品 等		/		
		ス ピー カー	外 形		/	
	取 付 状 態			/		
	音 圧 等			/		
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動	/		
	音 量 調 整 器			/		
	表 示 灯	表 示 灯		/		
警 鐘 ・ 等		周 囲 の 状 況		/		
外 形			/			
		機 能		/		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限り。

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管理者			
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立会者	[REDACTED]		
点検種別	機 器		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日					
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL		
	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]		
			住所			[REDACTED]			
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 灯	外箱・表示面	種 類			/	○			
		視 認 障 害 等			/	○			
		外 形			/	○			
		表 示			/	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形			/	○			
		表 示			/	○			
		機 能			/	○			
	光 源				/	○			
	点 検 ス イ ッ チ				/	○			
	ヒ ュ ー ズ 類				/	○			
	結 線 接 続				/	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
		結 線 接 続	/	/	/	/			
機 能		/	/	/	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形	／	／	／	／			
	視 認 障 害 等	／	／	／	／			
	採 光 又 は 照 明	／	／	／	／			
	※ 表 示 面 の 輝 度	／	／	／	／			
	※ 設 置 場 所 の 照 度	／	／	／	／			
	※※ ヒ ュ ー ズ 類	／	／	／	／			
	※※ 結 線 接 続	／	／	／	／			
	※※※ 非常電源	外 形	／	／	／	／		
		表 示	／	／	／	／		
		機 能	／	／	／	／		
備 考	避難口 (B級2W) 22台 室内通路 (C級1W) 24台 異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称	天神中央公園駐車場						防 火 管理者		
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号						立会者	[REDACTED]	
点検種別	機 器		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日					
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類		/	/	○			
		視 認 障 害 等		/	/	○			
		外 形		/	/	○			
		表 示		/	/	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形		/	/	○			
		表 示		/	/	○			
		機 能		/	/	○			
	光 源			/	/	○			
	点 検 ス イ ッ チ			/	/	○			
	ヒ ュ ー ズ 類			/	/	○			
	結 線 接 続			/	/	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
		結 線 接 続	/	/	/	/			
		機 能	/	/	/	/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形	／	／	／	／			
	視 認 障 害 等	／	／	／	／			
	採 光 又 は 照 明	／	／	／	／			
	※ 表 示 面 の 輝 度	／	／	／	／			
	※ 設 置 場 所 の 照 度	／	／	／	／			
	※※ ヒ ュ ー ズ 類	／	／	／	／			
	※※ 結 線 接 続	／	／	／	／			
	※※※ 非常電源	外 形	／	／	／	／		
		表 示	／	／	／	／		
機 能		／	／	／	／			
備 考	連絡通路 避難口 (B級2W) 2台 異常ありませんでした。							
	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

排 煙 設 備 点 検 票						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機器)・総合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社 名	TEL		
			住 所			
点 検 名	排 煙 機	製 造 者 名 事務所側A (三葉電機工業(株)) (P-14) 駐車場B (三葉電機工業(株)) (P-13)				
		型 式 等 27 FKS-AH 11KW 21 FKS-AH 7KW				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
防 煙 区 画 壁	固 定 壁		／			
	可動壁	周 囲 の 状 況		○		
		外 形	防火戸×2 シャッター×13	○		
排 煙 口 ・ 給 気 口	機 能		○			
	周 囲 の 状 況		○			
	外 形	排煙口78箇所	○			
風 道	機 能		○			
	周 囲 の 状 況		○			
	外 形		○			
	支 持 部		○			
	防 火 ダ ン パ ー		／			
電 動 機 の 制 御 装 置	接 続 部		○			
	制 御 盤	周 囲 の 状 況	排気機械室 A, B	○		
		外 形	壁掛型	○		
	表 示		○			
	電 圧 計 ・ 電 流 計	220 V A	○			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類	NFB-100A、75A	○			
	ヒ ュ ー ズ 類	10 A	○			
	継 電 器		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
接 地		○				
予 備 品 等		／				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

起 動 装 置	自 動 式 起 動 装 置			○				
	手動式 起動装 置	手動操作箱	周囲の状況		○			
			外 形	埋込み型 78個	○			
			表 示		○			
		ハンドル・レバー等			○			
排 煙 機 ・ 給 気 機	外 形			○				
	電 動 機	回 転 軸		○				
		軸 受 部		○				
		動力伝達装置	Vベルト	○				
		機 能		○				
	回転羽根等	回 転 軸		○				
		軸 受 部		○				
排 煙 出 口			○					
総 合 点 検								
排 煙 機 ・ 給 気 機			/					
可 動 壁			/					
電 動 機 の 運 転 電 流		A	/					
運 転 状 況			/					
回 転 羽 根			/					
備 考	連絡事項							
	※ 事務室内、排煙口復旧に支障有り、改修が必要です、 ※ 排煙口までの距離が遠い為操作レバーの移設をお勧め致します。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	絶縁抵抗計	3452-12		HIOKI				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

連結送水管(共同住宅用連結送水管)点検票 (乾 式)										
名 称	天神中央公園駐車場					防 火 管 理 者				
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号					立 会 者	[REDACTED]			
点検種別	(機器)・総合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日						
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名			TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]			
点 検 備 名	電 動 機	製 造 者 名			ポ ン プ	製 造 者 名				
		型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容				
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定					不 良 内 容
機 器 点 検										
送 水 口	周 囲 の 状 況		市庁舎側南.北側		○					
	外 形		65A 双口型 5系統		○					
	本 体		埋込み型 乾式		○					
	標 識				○					
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放 水 用 器 具 格 納 箱	周 囲 の 状 況				/				
		外 形				/				
		標 識				/				
	ホ ー ス ・ ノ ズ ル	外 形 ・ 機 能		ホース m × 本	ノズル径 mm	/				
		ホースの耐圧性能				/				
	放 水 口	周 囲 の 状 況		地下		○				
		外 形		65A BOX内		○				
		標 識				○				
		開 閉 弁		65A 6個		○				
	格 納 箱				○					
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				/				
		外 形				/				
		表 示				/				
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A	/				
		開 閉 器 ・ スイッチ類				/				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		/				
		継 電 器				/				
		表 示 灯				/				
		結 線 接 続				/				
		接 地		種接地		/				
予 備 品 等				/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直接 操作 部	周 围 の 状 況		/		
			外 形		/		
			表 示		/		
			機 能		/		
		遠隔 操作 部	周 围 の 状 況		/		
			外 形		/		
			表 示		/		
			機 能	専用 兼用	/		
	電 動 機	外 形	形		/		
			回 転 軸		/		
			軸 受 部		/		
			軸 継 手		/		
		機 能	機 能		/		
			外 形		/		
			回 転 軸		/		
			軸 受 部		/		
	ボ ン プ	グ ラ ン ド 部		/			
		連 成 計 ・ 圧 力 計		/			
		性 能	MPa L/min	/			
		呼 水 装 置	呼 水 槽		/		
呼 水 装 置	バ ル ブ 類		/				
	自 動 給 水 装 置		/				
	減 水 警 報 装 置		/				
	中 間 水 槽	外 形		/			
中 間 水 槽 等	中 間 水 槽	水 状		/			
		給 水 装 置		/			
	水 位 計		/				
	バ ル ブ 類		/				
配 管 等	管・管継手	外 形	SGP-65A	○			
		配管の耐圧性能	「2023年11月20日実施」。	/			
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具		○				
	バ ル ブ 類		○				
	ろ 過 装 置		/				
	逃 し 配 管		/				
耐 震 措 置		○					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
加 圧 送 水 装 置		／						
電 動 機 の 運 転 電 流	A	／						
運 転 状 況		／						
備 考	耐圧性能試験「平成20年 7月」実施。 耐圧性能試験「平成23年11月実施」。 耐圧性能試験「平成26年11月13日実施」。 耐圧性能試験「平成29年11月30日実施」。 耐圧性能試験「2020年11月16日実施」。 耐圧性能試験「2023年11月20日実施」。 異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	パイプレンチ							
	テスター	PM3		三和電気計器				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

防 排 煙 設 備 点 検 票 (防火扉) (シャッター) (ダンパー) (その他)						
名 称	天神中央公園駐車場				防 火 管 理 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号				立 会 者	
点検種別	(機 器) ・ 総 合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日		
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社 名	TEL		
点 検 名	連 動 制 御 盤	製造者名	沖電気防災株			
		型 式 等	LD-30A 複合盤 1986年製造			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 ・ 非 常 電 源 (内蔵型)	外 形	古河電池株式会社 DC24V 3.5Ah	○			
	表 示	品評子第 12~16号 20-S-103A	○			
	端 子 電 圧	29 V	○			
	切 替 装 置		○			
	充 電 装 置		○			
	結 線 接 続		○			
連 動 制 御 盤	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○			
	外 形	自立型	○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	83/100L	○			
	電 圧 計	27 V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	1A 2A 3A 4 A	○			
	継 電 器		○			
	表 示 灯	LED	○			
	結 線 接 続		○			
	接 地		○			
	附 属 装 置		○			
	注 意 表 示		○			
	回 路 導 通		○			
感 知 器	予 備 品 等		○			
	取 付 状 態		○			
	温 度 ヒ ュ ー ズ 等		/			
	外 形		○			
	熱 感 知 器	(差動) 定温(再) 熱アナログ	○			
防 火 扉	煙 感 知 器	イオン (光電) アナログ	○			
	取 付 状 態		○			
	外 形		○			
	周 囲 の 状 況		○			
	作 動 状 態		○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。

5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

天神中央公園駐車場

防排煙設備(その2)

シャッター	取付状態		○					
	外形		○					
	周囲の状況		○					
	作動状態		○					
ダンパー	取付状態		○					
	外形	モーター復旧式 26台	○					
	周囲の状況		○					
	作動状態		○					
その他	取付状態	排煙口	○					
	外形		○					
	周囲の状況		○					
	作動状態		○					
連動機構			○					
総合点検								
連動状態			／					
総合作動			／					
配線点検	絶縁抵抗	電源回路	常用 MΩ 非常 MΩ	／				
		感知器回路	MΩ	／				
		制御回路	MΩ	／				
		附属回路	MΩ	／				
	耐熱保護			／				
	専用回路		料金所横分電盤	／				
	開閉器・遮断器		NFB-20A	／				
備考	異常ありませんでした。							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	テスター	PM3		三和電気計器				
	加熱試験器	HK-3		(株)東京消防設備研究所				
	加煙試験器	HKS-2		ニッタン(株)				
	加煙試験器	HKS-2		ニッタン(株)				
絶縁抵抗計	3452-12		HIOKI					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。
 5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防 排 煙 設 備 点 検 票 (防火扉) ・ シャッター ・ ダンパー ・ (その他)

名 称	天神中央公園駐車場			防 火 管 理 者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号			立 会 者	
点検種別	(機 器) ・ 総 合		点 検 年 月 日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日	
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社 名	TEL	
点 検 名	連 動 制 御 盤	製 造 者 名	沖電気工業株		
		型 式 等	P-19B 複合盤 受第63-19号 1995年		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
予 備 電 源 ・ 非 常 電 源 (内蔵型)	外 形	松下電池工業株 DC24V 3.5Ah	○		
	表 示	品評子第 12 ~ 16 号20-S103A	○		
	端 子 電 圧	28 V	○		
	切 替 装 置		○		
	充 電 装 置		○		
	結 線 接 続		○		
連 動 制 御 盤	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○		
	外 形	P型1級 壁掛型	○		
	表 示		○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置		○		
	電 圧 計	26 V	○		
	ス イ ッ チ 類		○		
	ヒ ュ ー ズ 類	1A 2A 3A 4A 5A 6 A	○		
	継 電 器		○		
	表 示 灯	LED	○		
	結 線 接 続		○		
	接 地		/		
	附 属 装 置	近隣移報	○		
	注 意 表 示		○		
	回 路 導 通		○		
予 備 品 等	ランプ等	○			
感 知 器	取 付 状 態		○		
	温 度 ヒ ュ ー ズ 等		/		
	外 形		○		
	熱 感 知 器	差動 定温(再) 熱アナログ	/		
	煙 感 知 器	イオン (光電) アナログ	○		
防 火 扉	取 付 状 態		○		
	外 形		○		
	周 囲 の 状 況		○		
	作 動 状 態		○		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。

5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

天神中央公園駐車場 連絡通路

防排煙設備(その2)

シャッター	取 付 状 態			／				
	外 形			／				
	周 囲 の 状 況			／				
	作 動 状 態			／				
ダンパー	取 付 状 態			／				
	外 形			／				
	周 囲 の 状 況			／				
	作 動 状 態			／				
そ の 他	取 付 状 態		排煙口	○				
	外 形			○				
	周 囲 の 状 況			○				
	作 動 状 態			○				
連 動 機 構				○				
総 合 点 検								
連 動 状 態				／				
総 合 作 動				／				
配 線 点 検	絶 縁 抵 抗	電 源 回 路	常用 MΩ 非常 MΩ	／				
		感 知 器 回 路	MΩ	／				
		制 御 回 路	MΩ	／				
		附 属 回 路	MΩ	／				
	耐 熱 保 護			／				
	専 用 回 路		料金所横分電盤	／				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器		NFB-20A	／				
備 考	※）・二信号式2種3種感知器 2個・ 3種煙感知器 1個 異常ありませんでした。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	加熱試験器	HK-3		ニッタン	テスター	PM3		三和電気計器
	加煙試験器	NKS-1		ニッタン	絶縁抵抗計	DN250UB		松下電工
	煙感知器用感度試験器	NID-ET-3-1		ニッタン				
	普通騒音計			リオン社				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄には、該当事項に○印を付すること。

5 選択内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

No.1 防排煙設備(その3)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

非常電源(自家発電設備)点検票 (設備名 泡消火設備・排煙機・)					
名 称	天神中央公園駐車場			防 火 管理者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号			立会者	
点検種別	機器・総合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日	
点 検 者	氏 名	点 検 者 所属会社	社名	TEL	
			住所		
点 検 名 設 備 名	原 動 機	製 造 者 名 三菱電機㈱	発 電 機	製 造 者 名 三菱電機㈱	
		型 式 等 6DB-109T		型 式 等 CFC-D	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検					
設 置 状 況	周 囲 の 状 況	地下発電機室	○		
	区 画 等	キュービクル式 キュービクル式以外	○		
	水 の 浸 透		○		
	換 気	自然 機 械	○		
	照 明		○		
	標 識	発電設備	○		
表 示		即時長時間型	○		
自 家 発 電 装 置	原 動 機 ・ 発 電 機		種類: 166PS / 112 kW	○	
	冷 却 装 置	ラジエータ、配管等		○	
		冷 却 フ ァ ン		○	
	潤 滑 油 類			○	
	そ の 他 の 付 属 機 器 類			/	
始 動 装 置	※ 始 動 用 蓄 電 池 設 備			○	
	始 動 用 空 気 備 圧	外 形		/	
		空 気 だ め	MPa L	/	
	潤 滑 油 類			/	
	始 動 用 燃 料			○	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

制 御 装 置	周 囲 の 状 況		地下発電機室	○		
	発 電 機 盤		搭載型	○		
	自 動 始 動 盤		搭載型	○		
	補 機 盤			○		
	電 源 表 示 灯			○		
	表 示 灯			○		
	開 閉 器 ・ 遮 断 器		NFB-400A	○		
	ヒ ュ ー ズ 類		操作回路 10 A	○		
	継 電 器			○		
保 護 装 置				○		
計 器 類				○		
燃 料 容 器 等	外 形	角型タンク	○			
	燃 料 貯 蔵 量	種類 軽油390 L	○	3/4		
冷 却 水	外 形	別置タンク	○			
	水 量	500 L	○			
排 気 筒	周 囲 の 状 況	キューピクル式	○			
	外 形	煙突導入 消音器付	○			
	貫 通 部	100φ	○			
配 管				○		
結 線 接 続				○		
接 地			D種接地	○		
始 動 性 能				○		
運 転 性 能	運 転 状 況		○			
	換 気		○			
停 止 性 能	手 動 停 止		○			
	自 動 停 止		○			
耐 震 措 置			アンカーボルト固定	○		
予 備 品 等				○		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

総 合 点 検									
接 地 抵 抗		種		Ω	／				
絶 縁 抵 抗				MΩ	／				
自 家 発 電 装 置 の 接 続 部					／				
始 動 装 置	※ 始 動 用 蓄 電 池 設 備				／				
	始 動 用 空 気 圧 縮 設 備		L		／				
	始 動 補 助 装 置				／				
保 護 装 置					／				
※ 運 転 性 能	負 荷 運 転		kW		／				
	内 部 観 察 等				／				
切 替 性 能	運 転 切 替 性 能				／				
	※ 蓄 電 池 切 替 性 能				／				
	始 動 用 燃 料 切 替 性 能				／				
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格 XXXXXXXXXX								
	負荷運転又は内部観察等の最終実施年月（2024年11月18日） 回転数 1820rpm 周波数 61.0HZ 電圧 215V 油圧 0.30Mpa 水温 50℃ 油温 50℃ 連絡事項 ※）自家発電設備、冷却水ホース取替をお勧め致します。								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	テスター	PM3		三和電気計器					
	絶縁抵抗計	3452-12		HIOKI					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。
7 票中※※印のあるものは、当該点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、別表第24第2項（6）に規定する運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること。

非常電源（蓄電池設備）点検票（設備名 自家発電設備）					
名 称	天神中央公園駐車場			防 火 管理者	
所 在	福岡市中央区天神1丁目1番1号			立会者	
点検種別	機器・総合		点検年月日	2025 年 5 月 21 日 ~ 2025 年 5 月 21 日	
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL	
			住所		
点 設 備 名	蓄 電 池	製造者名 日立化成株		充 電 装 置	製造者名 三菱電機株
		型式等 HS-100-6E 4個組 2018年9月			型式等 U-BTC-1C
	逆変換装置	製造者名		直 交 変 換 装 置	製造者名
		型式等			型式等
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
設 置 状 況	周 囲 の 状 況		地下発電機室	○	
	区 画 等		キュービクル式 キュービクル式以外	○	
	水 の 浸 透			○	
	換 気		自然 機械	○	
	照 明			○	
	標 識			○	
蓄 電 池	外 形		24 V 100 Ah	○	
	表 示		HS-100-6E	○	
	電 解 液			○	
	減 液 警 報 用 電 極			/	
	液 漏 れ 警 報 用 電 極			/	
	総 電 圧		12セル 25.5 V	○	
	セ ル 電 圧		2.15 V	○	
	負 荷 容 量			○	
	均 等 充 電			○	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

充電装置	外形		○		
	表示		○		
	開閉器・遮断器		○		
	交流入力電圧	AC 220 V	○		
	トリクル・浮動・定電流定電圧充電電圧	トリクル 26 V 定電流定電圧	○		
	均等充電電圧	30 V	○		
	出力電流	5 A	○		
	負荷電圧	V	/		
	負荷電流	A	/		
	自動充電切替		○		
	接地		○		
	逆変換装置	外形		/	
表示			/		
開閉器・遮断器			/		
交流出力電圧		V	/		
交流出力電流		A	/		
周波数		Hz	/		
接地			/		
直交変換装置	外形		/		
	表示		/		
	開閉器・遮断器		/		
	交流入力電圧	V	/		
	充電電圧	V	/		
	充電電流	A	/		
	交流出力電圧	V	/		
	交流出力電流	A	/		
	接地		/		
結線接続		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

