

エレベーターリモート点検報告書

天神中央公園駐車場

アクセス
ナンバー 91-30643

2026年02月12日～2026年03月11日 までのリモート点検結果についてご報告申し上げます。

当月における異常受信は、ありません。

総合所見

号機名▶ 001

1.制御関連機器	✓		
2.かご関連機器	✓		
3.昇降路内関連機器	✓		
4.乗場関連機器	✓		
5.運転性能	✓		

稼働実績

号機名▶	001		
走行距離	170.8 km	km	km
走行時間	79.4 時間	時間	時間
戸の開閉	13,893 回	回	回

1. 制御関連機器

号機名 001

①機器温度	✓		
②ブレーキ(バルブ)動作状態	✓		
③接触器動作状態	✓		
④制御機器動作状態	✓		

2. かご関連機器

号機名 001

①戸の開閉状態	✓		
②押ボタン動作状態	✓		
③ドアスイッチ動作状態	✓		
④照明点灯状態	✓		
⑤インターホン電源電圧状態	✓		
⑥停電灯点灯状態	✓		

3. 昇降路内関連機器

号機名 001

①安全スイッチ動作状態	✓		
-------------	---	--	--

4. 乗場関連機器

号機名 001

①戸の開閉状態	✓		
②押ボタン動作状態	✓		
③ドアスイッチ動作状態	✓		

5. 運転性能

号機名 001

①起動状態	✓		
②加速状態	✓		
③一定速走行状態	✓		
④減速状態	✓		
⑤着床状態	✓		

【記号の意味】 ☒ 正常です ☐ 点検の結果、変調が確認されました ☒ 該当ありません

受信日時 号機 階床 内容

自動通報・お客様
からの故障連絡等

- 1日1回運転前に試乗して、異常のないことをご確認ください。
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因になりますので、取り除いて下さい。

