

駐車場の貸付に係る事業者公募 補足（令和 8 年 9 月16日公表分）

番号	資料名	頁	項目				タイトル	補足説明
1	公募要項	27	資料 2				大橋駐車場 消防設備保守点検	大橋駐車場の泡消火設備については、一斉開放弁のうち17個は設置後15年を経過しているため、貸付期間中に借受者において点検を実施する必要があります。