

浄化槽工事完了届出書

年 月 日

(あて先) 福岡市長

設置者住所

氏名

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

福岡市浄化槽法施行細則第4条の規定により、浄化槽工事完了届出書を提出します。

設置の届出の 受付年月日	年 月 日	設置の届出の 受付番号	
設 置 場 所			
浄化槽工事に係 る検査年月日	年 月 日	使用開始予定 年月日	年 月 日
建築物の名称 及び用途		浄化槽の規模	人槽 m ³ /日
浄化槽の種類	型式認定浄化槽 (名称) (認定番号) そ の 他 (昭和55年建設省告示1292号 第 号)		
浄 化 槽 工 事 業 者	住所又は所在地 氏名又は名称 電話番号 登録・届出番号 第 号	収受印	

添付資料：浄化槽工事の検査結果

注 浄化槽工事に係る検査年月日は、浄化槽工事についてその技術上の基準の適合の状況の検査を行った場合に記載すること。

浄化槽工事完了届を受領しました。

年 月 日

福岡市長

浄化槽工事検査報告書

No.	検査項目	チェック項目	適否	No.	検査項目	チェック項目	適否		
1	基礎	栗石、捨てコン		15	接触材などの変形、破損、固定の状況	嫌気濾床槽の濾材および接触ばっ気槽の接触材に変形破損はないか			
2	底部	配筋、厚さ mm				しっかり固定されているか			
3	漏水試験	適、レベル				各装置に変形、破損はないか			
4	マンホール	荷重がかかる場合の材質は適当か				16	ばっ気装置、逆洗装置および汚泥移送装置の変形、破損、固定および稼働の状況	しっかり固定されているか	
5	人槽表示	有無		空気の出方、水流に片よりは					
6	整地清掃	埋め戻し、水じめ、つき固め、槽内清掃		17	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形、破損はないか			
7	流入管及び放流管渠の勾配	汚物や汚泥の停滞はないか				しっかり固定されているか			
8	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適当に保たれ、逆流の恐れはないか				薬剤筒は傾いていないか			
9	誤接合などの有無	生活排水が全て接続されているか		18	ポンプ設備の設置、稼働状況	ポンプ柵に変形、破損はないか			
		雨水や工場廃水等が流入していないか				ポンプ柵に漏水の恐れはないか			
10	升の位置および種類	起点、屈曲点、合流点および一定間隔毎に適切な升が設置されているか				ポンプが2台以上設置されているか			
11	流入管渠、放流管渠および空気配管の変形破損のおそれ	管の露出などにより変形、破損の恐れはないか				設計通りの能力のポンプが設置されているか			
12	かさ上げの状況	バルブ操作などの維持管理を容易に行うことができるか				ポンプの固定が十分行われているか			
13	浄化槽本体の上部および周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか				19	送風機の設置、稼働状況	ポンプの取り外しが可能か	
		保守点検、清掃の支障となる物が置かれていないか						ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか	
		コンクリートスラブが打たれているか		防振対策がなされているか					
14	浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか		固定が十分行われているか					
					アースがなされているか				
					漏電の恐れはないか				
放流先の経路と状況									
設置者に対する取扱説明									

検査年月日及び検査項目番号

月	日	
月	日	
月	日	
月	日	
浄化槽設備士名		設備士免状番号