

Q-4

デッドスペースは床面積に不算入としてよいですか。

A-4

「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」が床面積となるため、デッドスペースであることは、床面積不算入の理由になりません。

ただし、屋内階段下部についてのみデッドスペースを認める場合があります。

「福岡市確認申請の手引き」 【1. 総則編-12-2 屋内階段の床面積の算定について】をご参照ください。