

## CASBEE<sup>®</sup>福岡 2012

## 総合評価 ★★★★★



都心部

### 重点項目評価

省エネルギー



省資源



ヒートアイランド対策



自然エネルギー利用

中高木植栽



再生水

耐震性向上

地表面緑化

: 入力欄  : CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。

### 1 建物概要

|        |          |     |     |      |     |
|--------|----------|-----|-----|------|-----|
| 建物名称   | 網場プロジェクト |     |     | 建物用途 | 非住宅 |
| BEEランク | A        | BEE | 2.1 | 立地   | 都心部 |

### 2 重点項目への取組み度

|                  |                       |                |                       |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 使用CASBEE評価マニュアル: | CASBEE-新築(簡易版) 2016年版 | 使用CASBEE評価ソフト: | CASBEE-BD_NC_2016v2.1 |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|

#### ① 建物用途と立地による重点項目

得点/満点

#### 1. 省エネルギー

|           |     |     |           |
|-----------|-----|-----|-----------|
| LR1 エネルギー | スコア | 3.8 | 3.8 / 5.0 |
|-----------|-----|-----|-----------|

#### 2. 省資源

スコア 5.0

|                           |     |   |           |
|---------------------------|-----|---|-----------|
| LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用      | スコア | 5 | 5.0 / 5.0 |
| LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | スコア | 3 |           |

#### 3. ヒートアイランド対策

スコア 4.0

|                     |    |      |   |   |           |
|---------------------|----|------|---|---|-----------|
| ※ Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上 | 11 | ポイント | 4 | 4 | 4.0 / 5.0 |
| LR3/2.2 温熱環境悪化の改善   | 12 | ポイント |   |   |           |
| 合計                  | 23 |      |   |   |           |

#### ② すべての建物の重点項目

取組の有無

評価結果表示内容

#### 自然エネルギー利用

|                      |   |             |           |
|----------------------|---|-------------|-----------|
| 太陽光発電設備を設置している。      | × |             | 自然エネルギー利用 |
| 太陽熱給湯設備を設置している。      | × |             |           |
| その他自然エネルギー設備を設置している。 | ○ | 自然換気システムの計画 |           |

#### 水資源保護

|                          |   |    |     |
|--------------------------|---|----|-----|
| 節水機器を使用している。             | ○ |    | 再生水 |
| 再生水(広域・個別を含む雑用水)を利用している。 | ○ | 個別 |     |
| 雨水等を利用している。              | × |    |     |

#### 緑化の状況

|                        |   |  |       |
|------------------------|---|--|-------|
| 屋上や外壁を緑化している。          | × |  | 中高木植栽 |
| 中高木(植栽時点で1m以上)を植栽している。 | ○ |  |       |
| 地表面を緑化している。            | ○ |  |       |

#### 耐震・免震

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| 建築基準法に定められた25%増以上の耐震性を有する。 | ○ | 耐震性向上 |
| 制振装置を導入している。               | ○ |       |
| 免震装置を導入している。               | × |       |