

臨海工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	6,520.56	8,249.81	2,179.05	8,218.90	7,139.25	0.00	0.00	5,099.11	7,412.77	2,198.99	3,568.93	4,077.21	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	—	—	R4.12.1	R5.1.1	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	970	967	967	954	942	—	—	939	939	943	956	956	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	150	150	150	150	150	—	—	150	150	150	150	150	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.9.26～R4.9.29												
		ガス処理設備		—	R4.10.3～R4.10.5												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.5.24												
		測定結果通知日		—	R4.8.18												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.019												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.4.15	—	—	R4.7.4	R4.8.23	—	—	—	R4.12.6	—	—	R5.3.2	
		測定結果通知日		—	R4.5.25	—	—	R4.8.16	R4.10.4	—	—	—	R5.1.16	—	—	R5.3.22	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	33	—	—	30	32	—	—	—	24	—	—	29
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	105	—	—	109	98	—	—	—	100	—	—	104
			測定結果	m3N/h		0.040未満	—	—	0.040未満	0.033未満	—	—	0.037未満	—	—	0.047未満	
			規制基準	ppm		1,340	—	—	1,380	1,510	—	—	—	1,380	—	—	1,110
			測定結果	ppm		0.5未満	—	—	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	—	—	2未満	2未満	—	—	—	2未満	—	—	3
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.002未満

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	6,055.88	8,422.49	1,532.68	0.00	414.15	7,240.49	7,825.14	7,067.77	2,112.89	5,142.49	6,719.56	7,440.69
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	—	R4.9.1	R4.10.1	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.1	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	970	968	967	—	913	940	944	939	937	941	947	946
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	150	150	150	—	150	150	150	150	150	150	150	150
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	1	0	0	—	9	9	3	2	2	0	0	0
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.7.12～R4.7.15											
		ガス処理設備		—	R4.7.25～R4.7.30											
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.5.25											
		測定結果通知日		—	R4.8.18											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.021											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	—	R4.5.12	—	—	—	R4.9.28	R4.10.24	—	R4.12.5	R5.1.30	—	R5.3.1
		測定結果通知日		—	—	R4.6.17	—	—	—	R4.10.25	R4.11.30	—	R5.1.16	R5.3.6	—	R5.3.22
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	36	—	—	32	27	—	28	34	—	33
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	—	102	—	—	102	100	—	98	111	—	105
			測定結果	m3N/h		—	0.036未満	—	—	0.036未満	0.035未満	—	0.036未満	0.046未満	—	0.048未満
			規制基準	ppm		—	1,440	—	—	1,420	1,450	—	1,400	1,230	—	1,110
			測定結果	ppm		—	0.5未満	—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	—	2未満	—	—	2未満	2未満	—	2未満	3未満	—	3未満
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.002未満	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	5,159.96	0.00	727.83	8,346.77	7,578.31	5,828.13	7,981.15	2,129.77	5,456.00	7,295.91	3,301.63	3,558.94	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R4.5.1	—	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.1	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.1	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	969	—	953	933	928	937	931	918	929	938	939	945	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	151	—	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0	—	9	9	8	9	3	1	4	2	1	0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.4.20～R4.5.26												
		ガス処理設備		—	R4.5.23～R4.5.27												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.9.27												
		測定結果通知日		—	R4.11.21												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.031												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	—	—	—	R4.7.7	—	R4.9.26	—	—	R4.12.15	R5.1.12	—	—	
		測定結果通知日		—	—	—	—	R4.8.16	—	R4.10.25	—	—	R5.1.19	R5.2.14	—	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	—	—	31	—	27	—	—	25	21	—	—
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	—	—	—	109	—	105	—	—	113	109	—	—
			測定結果	m3N/h		—	—	—	0.042未満	—	0.037未満	—	—	0.046未満	0.15	—	—
			規制基準	ppm		—	—	—	1,330	—	1,430	—	—	1,250	1,120	—	—
			測定結果	ppm		—	—	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—	0.5未満	1.6	—	—
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	—	2未満	—	2未満	—	—	3未満	3未満	—	—
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	—	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.002未満	0.002未満	—	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。