

西部工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	0.00	1,422.83	5,846.50	3,788.30	5,353.87	5,673.83	0.00	1,093.43	5,991.09	6,128.57	5,271.80	5,208.84
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	—	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.1	—	R4.12.1	R5.1.1	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	—	925	941	940	943	928	—	899	926	923	912	928
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	—	246	254	241	246	246	—	220	235	243	239	246
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	—	3.3	2.1	2.9	3.2	1.7	—	5.8	0.9	1.3	1.2	1.6
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.10.1～R4.11.28											
		ガス処理設備		—	R4.10.1～R4.11.28											
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.6.10											

西部工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	5,764.64	6,055.27	4,272.11	5,729.18	4,716.34	5,380.15	2,161.48	1,785.39	0.00	0.00	0.00	1,358.51
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.1	R4.11.1	R4.12.1	—	—	—	R5.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	932	932	917	924	931	916	886	915	—	—	—	918
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	235	238	232	231	232	236	235	238	—	—	—	216
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	2.6	2.8	2.9	2.1	2.1	2.9	5.8	2.9	—	—	—	7.8
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.11.11～R5.3.24											
		ガス処理設備		—	R4.11.11～R5.3.24											
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—												