

西部工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和6年4月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和5年度													
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
一般廃棄物	—	処理量	t	—	5,507.52	3,461.71	1,908.34	5,746.87	5,501.57	5,458.02	0.00	0.00	5,116.39	4,849.16	5,931.88	6,063.13		
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R5.5.1	R5.6.1	R5.7.1	R5.8.1	R5.9.1	R5.10.1	—	—	R6.1.1	R6.2.1	R6.3.1	R6.4.1		
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	921	935	930	925	923	920	—	—	931	934	945	944		
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	244	259	234	237	236	238	—	—	232	242	246	248		
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	2.0	2.1	2.1	1.7	1.4	1.2	—	—	2.0	2.4	2.3	1.9		
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R5.10.1~R5.12.3													
		ガス処理設備		—	R5.10.1~R5.12.3													
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R5.8.29													
		測定結果通知日		—	R5.10.11													
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0022													
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	R5.4.28	—	—	R5.7.25	—	R5.9.14	—	—	—	R6.1.15	R6.2.29	—		
		測定結果通知日		—	R5.6.9	—	—	R5.8.18	—	R5.10.6	—	—	—	R6.2.8	R6.3.21	—		
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	100	—	—	110	—	100	—	—	—	110	100	—	
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	88.8	—	—	94.2	—	92	—	—	—	101.7	100.6	—	
			測定結果	m3N/h		0.03未満	—	—	0.04未満	—	0.03未満	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	—
			規制基準	ppm		1,198	—	—	1,114	—	1,187	—	—	—	—	997	958	—
			測定結果	ppm		0.5未満	—	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	—	—	0.5未満	0.5未満
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	—	—	2未満	—	2未満	—	—	—	—	2未満	2未満	—
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

西部工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和6年4月30日

測定位置	項目		規制基準	令和5年度													
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
一般廃棄物	—	処理量	t	—	0.00	1,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.15	5,606.04	5,791.27	3,694.03	5,906.94	2,601.85	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	—	R5.6.1	—	—	—	—	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.1	R6.2.1	R6.3.1	R6.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	—	925	—	—	—	—	921	940	934	926	923	936	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	—	246	—	—	—	—	222	238	244	246	248	256	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	—	3.3	—	—	—	—	3.8	0.8	0.9	2.4	1.9	2.0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R5.5.23~R5.10.20												
		ガス処理設備		—	R5.5.23~R5.10.20												
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R5.11.27												
		測定結果通知日		—	R6.1.12												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.012												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	—	—	—	—	—	—	—	R5.12.14	R6.1.19	R6.2.19	R6.3.4	
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R6.1.9	R6.2.9	R6.3.11	R6.3.21
	窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	110	110	120
		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	97.8	98.0	96.3
		測定結果	m3N/h		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		規制基準	ppm		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,034	1,038	1,021	1,034
		測定結果	ppm		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		塩化水素	測定結果		mg/m3N	700以下	—	—	—	—	—	—	—	—	2未満	2未満	2未満
	ばいじん	測定結果	g/m3N		0.08以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

西部工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和6年4月30日

測定位置	項目		規制基準	令和5年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量 t	—	5,545.37	6,055.27	5,340.82	5,663.47	5,522.71	4,148.14	995.96	4,548.62	0.00	0.00	0.00	2,197.11
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日	—	R5.5.1	R5.6.1	R5.7.1	R5.8.1	R5.9.1	R5.10.1	R5.11.1	R5.12.1	—	—	—	R6.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果 °C	—	932	932	928	925	934	930	904	911	—	—	—	919
集塵器入口温度	—	測定結果 °C	—	225	238	233	233	235	238	235	234	—	—	—	222
一酸化炭素濃度	—	測定結果 ppm	—	1.3	2.8	1.7	2.0	2.0	1.7	5.3	1.0	—	—	—	4.0
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	—	R5.11.29～R6.3.18											
		ガス処理設備	—	R5.11.29～R6.3.18											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日	—	R5.8.30											
		測定結果通知日	—	R5.10.12											
		測定結果 ng-TEQ/m3N	1以下	0.0056											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日	—	—	R5.5.15	—	R5.7.6	R5.8.31	—	R5.10.30	—	—	—	—	—
		測定結果通知日	—	—	R5.6.6	—	R5.7.24	R5.9.20	—	R5.11.22	—	—	—	—	—
	窒素酸化物	測定結果 ppm	250以下	—	120	—	100	100	—	110	—	—	—	—	—
		規制基準 m3N/h	K値規制 (8.76)	—	91.6	—	87.2	88.6	—	89.7	—	—	—	—	—
	測定結果 m3N/h	—		0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	—	0.03未満	—	—	—	—	—	
	規制基準 ppm	—		1,213	—	1,249	1,186	—	1,126	—	—	—	—	—	
	測定結果 ppm	—		0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	—	—	
	塩化水素	測定結果 mg/m3N	700以下	—	2未満	—	2未満	2未満	—	2未満	—	—	—	—	—
	ばいじん	測定結果 g/m3N	0.08以下	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	—	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。