

臨海工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和7年4月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和6年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	7,198.88	7,749.78	1,639.45	5,674.60	7,300.24	6,211.79	163.27	0.00	0.00	2,206.53	2,756.14	7,960.14	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.1	R6.10.1	R6.11.1	—	—	R7.2.1	R7.3.1	R7.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	938	948	957	950	950	940	925	—	—	962	958	963	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	150	150	150	150	150	150	150	—	—	150	150	150	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	—	—	0.0	0.0	0.0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R6.12.2~R6.12.4												
		ガス処理設備		—	R6.12.4~R6.12.7												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R6.9.30												
		測定結果通知日		—	R6.11.21												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.048												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	R6.4.12	R6.5.28	—	—	R6.8.26	—	—	—	—	—	R7.2.5	—	
		測定結果通知日		—	R6.5.23	R6.7.1	—	—	R6.10.3	—	—	—	—	—	R7.3.17	—	
	窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	31	43	—	—	33	—	—	—	—	—	35	—	
		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	98	109	—	—	100	—	—	—	—	—	117	—	
		測定結果	m3N/h		0.035未満	0.042未満	—	—	0.034未満	—	—	—	—	—	0.051未満	—	
		規制基準	ppm		1,430	1,310	—	—	1,500	—	—	—	—	—	1,160	—	
		測定結果	ppm		0.5未満	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	0.5未満	—	
		塩化水素	測定結果		mg/m3N	700以下	2未満	2未満	—	—	2未満	—	—	—	—	—	2未満
	ばいじん		測定結果		g/m3N	0.08以下	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—	—	0.001未満	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和7年4月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和6年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	7,141.61	5,807.39	2,148.16	2,496.82	0.00	0.00	4,186.95	7,043.74	7,411.96	8,172.90	5,985.35	0.00	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.1	R6.8.1	—	—	R6.11.1	R6.12.1	R7.1.1	R7.2.1	R7.3.1	—	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	934	935	949	945	—	—	951	939	946	958	949	—	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	150	150	150	150	—	—	150	150	150	150	150	—	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0.0	0.0	0.0	1.0	—	—	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	—	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R6.9.2~R6.9.4												
		ガス処理設備		—	R6.8.26~R6.8.29												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R6.11.15												
		測定結果通知日		—	R7.1.7												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.047												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	R6.4.11	—	R6.6.3	—	—	—	—	R6.11.20	R6.12.25	—	R7.2.4	—	
		測定結果通知日		—	R6.5.23	—	R6.7.1	—	—	—	—	R6.12.25	R7.1.27	—	R7.3.18	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	27	—	28	—	—	—	29	21	—	27	—	
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	102	—	107	—	—	—	—	95	109	—	117	—
			測定結果	m3N/h		0.037未満	—	0.040未満	—	—	—	—	0.031未満	0.046未満	—	0.052未満	—
			規制基準	ppm		1,400	—	1,128	—	—	—	—	1,530	1,200	—	1,150	—
		塩化水素	測定結果	ppm	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—
			測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	—	2未満	—	—	—	—	2未満	2未満	—	2未満	—
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和7年4月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和6年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	0.00	0.00	0.00	5,735.46	7,288.08	6,258.65	8,902.69	7,094.78	7,450.01	3,593.08	5,298.55	8,096.73	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	—	—	—	R6.8.1	R6.9.1	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.1	R7.1.1	R7.2.1	R7.3.1	R7.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	—	—	—	935	924	931	944	926	931	940	945	953	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	—	—	—	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R6.5.8~R6.5.13												
		ガス処理設備		—	R6.6.3~R6.6.7												
		備考			—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R6.11.22												
		測定結果通知日		—	R7.1.20												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.022												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	—	—	R6.7.30	—	R6.9.5	—	R6.11.1	R6.12.24	—	R7.2.21	—	
		測定結果通知日		—	—	—	—	R6.9.3	—	R6.10.9	—	R6.12.3	R7.1.27	—	R7.4.2	—	
	窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	—	—	26	—	23	—	32	19	—	26	—	
		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	—	—	113	—	95	—	102	111	—	109	—	
		測定結果	m3N/h		—	—	—	0.044未満	—	0.031未満	—	0.046未満	0.047未満	—	0.048未満	—	
		規制基準	ppm		—	—	—	1,310	—	1,560	—	1,410	1,210	—	1,150	—	
		測定結果	ppm		—	—	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	
		塩化水素	測定結果		mg/m3N	700以下	—	—	—	2未満	—	2未満	—	2未満	2未満	—	2未満
	ばいじん	測定結果	g/m3N		0.08以下	—	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。