

臨海工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和7年5月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	6,803.24											
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R7.5.1											
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	951											
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	150											
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0.0											
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R6.12.2～R6.12.4											
		ガス処理設備		—	R6.12.4～R6.12.7											
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R6.9.30											
		測定結果通知日		—	R6.11.21											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.048											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	R7.4.18											
		測定結果通知日		—	R7.5.19											
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	22										
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	104										
			測定結果	m3N/h		0.038未満										
			規制基準	ppm		1,370										
			測定結果	ppm		0.5未満										
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	2未満										
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満										

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定
 ※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和7年5月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	3,092.14											
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R7.5.1											
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	941											
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	150											
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0.0											
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R6.9.2～R6.9.4											
		ガス処理設備		—	R6.8.26～R6.8.29											
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R6.11.15											
		測定結果通知日		—	R7.1.7											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.047											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	—											
		測定結果通知日		—	—											
窒素酸化物	煙突	測定結果	ppm	250以下	—											
硫黄酸化物		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—											
		測定結果	m3N/h		—											
		規制基準	ppm		—											
		測定結果	ppm		—											
塩化水素		測定結果	mg/m3N	700以下	—											
ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	—												

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

臨海工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和7年5月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	3,786.75											
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R7.5.1											
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	941											
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	150											
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0.0											
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R6.5.8～R6.5.13											
		ガス処理設備		—	R6.6.3～R6.6.7											
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R6.11.22											
		測定結果通知日		—	R7.1.20											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.022											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	R7.4.17											
		測定結果通知日		—	R7.5.19											
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	34										
		硫黄酸化物	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	105										
			測定結果	m3N/h		0.039未満										
			規制基準	ppm		1,380										
			測定結果	ppm		0.5未満										
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	2未満										
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満										

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※2 ダイオキシン類は年一回測定 ※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。