

設備諸元表

※自由提案範囲の諸室を含めて基本的な設備諸元を示す。要求水準書に具体的な記載がない機能については、この諸元を基準に提案すること。

自由提案範囲

部門	階数	室名称	電灯設備		コンセント設備				弱電					衛生					空調		備考				
			目標照度(Lx)	調光(%)	コンセント(壁)	コンセント(その他)	動力コンセント 特殊大型機器	保安電源	電話	LAN	テレビ 共聴	非常 放送	電気 時計	非常 呼出	入退室 管理	給水	給湯	容量	スプリ ンク ラー	ガス 消火		空調	換気		
展示部門 (1・2階)	1	常設展示室(東光院仏教美術室)	全体照明の照度:最大150Lx、調光	○	4				○	○		○									○	○			
		常設展示室(古美術企画展示室)	全体照明の照度:最大150Lx、調光 ケース内壁面均一照度:最大300Lx程度	○	4	床8				○	○		○									○	○		
		常設展示室(松永記念館室)	全体照明の照度:最大150Lx、調光 ケース内壁面均一照度:最大300Lx程度	○	4	床1				○	○		○									○	○		
		展示室ホール	150		4									○								○	○	入退室管理は、保存部門との境界部分とする。	
		渡り廊下	150		○					○			○									○	○	コンセントの数は現状以上とする。	
	2	特別展示室		○	52	床29				○	○		○									○	○		
		常設展示室(近現代美術室A)	最大照度(壁面均一照度):500Lx 演出効果(照度と色温度):最大照度500Lx、 色温度3000~5500K程度 調光時の下限照度:5Lx	○	18	床9				○	○		○									○	○		
		常設展示室(近現代美術室B)		○	18	床7				○	○		○									○	○		
		常設展示室(近現代美術室C)		○	38	床15				○	○		○										○	○	
		倉庫(特別展示室)		150		4	天井2					○		○									○	○	
		倉庫(常設展示室A) 新設	150		3								○									○	○		
		倉庫(常設展示室C) 既存	150		3								○									○	○		
		廊下	150		4								○									○	○		
		常設ロビー	250		8	天井2							○			○						○	○	入退室管理は、保存部門との境界部分とする。	
		企画ロビー	250		10	天井2				○			○									○	○		
		控室(特別展)	300		3					○			○				○	○				○	○	流し台新設	
		ギャラリーA		○	11	床3					○		○									○	○		
		ギャラリーB		○	7	床3					○		○									○	○		
		ギャラリーC	最大照度(壁面均一照度):400Lx 演出効果(照度と色温度):最大照度400Lx、 色温度3000~5500K程度 調光時の下限照度:5Lx	○	7	床3					○		○									○	○		
		ギャラリーD		○	7	床3					○		○									○	○		
ギャラリーE	○	10		床3					○		○									○	○				
ギャラリーF	○	11		床4					○		○									○	○				
ギャラリーロビー	250		5					○	○		○									○	○				
倉庫(ギャラリー)	150		2								○									○	○				
保存部門	1	収蔵庫A	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		7				○	○		○									○	○	○		
		収蔵庫B	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		2							○									○	○	○		
		収蔵庫C	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		3	床1壁1				○	○		○								○	○	○		
		収蔵庫D	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		2							○									○	○	○		
		収蔵庫E	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		1					○	○		○								○	○	○		
		収蔵庫(A・B)前室	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		1								○									○	○		
		収蔵庫(C・D・E)前室	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		1					○	○		○									○	○		
		倉庫B	200		○								○									○	○	コンセントの数は現状以上とする。	
		燻蒸室	照度:400Lxと200Lxの切替式、高演色対応		2								○									○	○		
		燻蒸室前室	200		1					○			○									○	○		
		作品搬出入口	200		○								○										○	コンセントの数は現状以上とする。	
		荷解梱包室	200		○								○									○	○	コンセントの数は現状以上とする。	

設備諸元表

※自由提案範囲の諸室を含めて基本的な設備諸元を示す。要求水準書に具体的な記載がない機能については、この諸元を基準に提案すること。

自由提案範囲

部門	階数	室名称	電灯設備		コンセント設備				弱電						衛生					空調		備考			
			目標照度(Lx)	調光(%)	コンセント(壁)	コンセント(その他)	動カコンセント 特殊大型機器	保安電源	電話	LAN	テレビ 共聴	非常 放送	電気 時計	非常 呼出	入退室 管理	給水	給湯	容量	スプリ ンク ラー	ガス 消火	空調		換気		
		搬出入通路	200		○							○		○						○	○	コンセントの数は現状以上とする。			
		1階トイレ(階段A脇)	150		○							○			○						○				
		収蔵庫F	照度：400Lxと200Lxの切替式、高演色対応			5					○	○							○	○	○	福岡市美術館緊急改修工事にてLAN以外整備済。本事業においてLAN設置すること。			
		格納庫	200		6							○								○	○	福岡市美術館緊急改修工事にて電灯設備以外整備済。本事業において電灯設備を設置すること。			
		収蔵庫(F)前室	照度：400Lxと200Lxの切替式、高演色対応			4					○		○							○	○	福岡市美術館緊急改修工事にて整備済			
		写真撮影室	照度：400Lxと200Lxの切替式、高演色対応			7	床12				○	○		○						○	○	福岡市美術館緊急改修工事にて、撮影用照明、床コンセント、LAN以外整備済。本事業において、撮影用照明を設置、既存の床コンセント全てを汎用の規格に変更、LAN設置を行うこと。			
		補修室	高演色対応			7					○	○		○						○	○	福岡市美術館緊急改修工事にて、LAN、給水以外整備済。本事業においてLAN設置、既存の実験用流し台を撤去し、幅約3mの流し台を新設すること。			
		倉庫A	200		4							○								○	○	福岡市美術館緊急改修工事にて整備済			
		機械室	300		4							○								○	○	福岡市美術館緊急改修工事にて整備済			
サービス・アメニティ部門	1	1階エントランスロビー	250		○				○	○		○	○						○	冷水器	○	○			
		ミュージアムショップ	500		○				○	○		○								○		○	○		
		カフェ	300		○				○	○		○							○	○	○	○	○		
		倉庫(カフェ)	100		○							○								○		○			
		風除室(カフェ)	150									○								○		○			
	2	2階エントランスロビー・情報コーナー	250			20	天井5		○	○		○	○							○	冷水器	○	○		
		キッズコーナー	300		○				○			○								○		○	○		
		救護室	150		○				○			○		○						○		○	○		
		レストラン	300		○				○	○		○	○							○		○	○		
		厨房	500		○				○			○	○							○	○	○	○		
		厨房ロッカー室	150		○				○			○								○		○	○		
		厨房トイレ	150		○															○			○		
		1・2階トイレ(男)(女)共通	150		○								○							○			○		
1・2階みんなのトイレ	150		○								○							○			○				
教育普及部門	1	講堂(舞台含む)	5~500	○	○				○	○		○	○						○		○	○			
		調整室(講堂上部)	500		○				○	○		○	○							○		○	○		
		多目的スタジオ(大)	5~500	○	○	天井	IH：消費電力最大1400W/1台		○	○		○	○				○	○	電気式瞬間湯沸機	○		○	○	流し台新設	
		多目的スタジオ(小)	5~500	○	○				○	○	○	○	○				○	○	電気式瞬間湯沸機	○		○	○	流し台新設	
		倉庫(講座室通路側)	100		○							○								○			○		
		ギャラリー控室	500		○				○			○	○						○	○	電気式瞬間湯沸機	○		○	流し台新設
		講座室通路	150		○							○								○		○	○		

設備諸元表

※自由提案範囲の諸室を含めて基本的な設備諸元を示す。要求水準書に具体的な記載がない機能については、この諸元を基準に提案すること。

自由提案範囲

部門	階数	室名称	電灯設備		コンセント設備				弱電					衛生					空調		備考		
			目標照度(Lx)	調光(%)	コンセント(壁)	コンセント(その他)	動力コンセント 特殊大型機器	保安電源	電話	LAN	テレビ 共聴	非常放送	電気時計	非常呼出	入退室 管理	給水	給湯	容量	スプリン クラー	ガス 消火		空調	換気
管理部門	1	管理ロビー	300		○							○						○			○		
		事業者用事務室	500		○	PC用 床○		○	○	○	○	○	○					○		○	○	給水設備は提案による	
		運営課事務室	500		○	PC用 床○		○	○	○	○	○	○			○		○		○	○		
		館長室	500		○				○	○	○	○	○			○		○		○	○	個室トイレ	
		第一応接室	300		○				○	○		○	○			○		○		○	○	個室トイレ	
		第二応接室	300		○				○	○		○	○					○		○	○		
		会議室A・B	500		○				○	○	○	○	○					○		○	○		
		学芸課事務室	500		○	PC用 床○		○	○	○		○	○			○		○		○	○		
		研究室	500		○	PC用 床○			○	○		○	○					○		○	○		
		休養室	150		○				○			○	○					○		○	○		
		図書室	500		○				○	○		○	○					○		○	○		
		図書倉庫	200		○				○			○	○					○		○	○		
		映像資料室A・B	200		○				○	○		○								○	○		
		カード資料室	300		○				○	○		○	○							○	○		
		バックージ室	300		○							○										○	
		印刷室	500		○				○	○		○										○	
		ボランティア控室	500		○				○	○		○	○			○	○	電気式瞬 間湯沸機	○		○	○	流し台新設
		常設監視員控室	500		○				○			○	○						○		○	○	
		特別監視員控室	500		○				○			○	○						○		○	○	
		中央監視室	500		○				○	○		非常放送 AMP	○ (親時計)			○			○		○	○	
		警備室	500		○				○	○		○	○	◎ (親機)		○			○		○	○	
		宿直室	150		○							○							○		○	○	
		清掃員控室	300		○				○	○		○	○			○	○	電気式瞬 間湯沸機	○		○	○	流し台、シャワー新設
		放送室・交換機室	150		○					◎ (交換機)		○							○			○	
		更衣室(男)	150		○							○							○		○	○	
更衣室(女)	150		○							○							○		○	○			
1階トイレ(男)(事務棟)	150		○											○			○			○			
1階トイレ(女)(事務棟)	150		○											○			○			○			
1階湯沸室(事務棟)	150		○							○				○	○	電気 40L	○			○	流し台新設		
共用部門	全体	A階段	150								○												
		B階段・E階段	150								○												
		C階段・D階段	150								○												
		空調機械室	300								○	○			○							○	
		発電機械室	300								○	○										○	
		電気室・配電室	300								○	○										○	
		EV1~3 機械室	200								○											○	
		ハロンガスボンベ室	300								○											○	
3	機械室	300								○	○			○						○			