

(指針配慮事項編)

## 〔1〕はじめに

### 1 変更の趣旨

地域の皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ミスターマックス野芥店の開店時刻を繰り上げることいたしました。

地域の皆様方の日常生活の利便性の向上と、豊かな生活環境の実現のために微力を尽くしていくとともに、地域にお住まいの方々に対しましては、ご迷惑をお掛けすることがないように配慮して営業を行っていく所存であります。

### 2 大規模小売店舗設置者等の連絡先等

#### (1) 設置者の連絡先及び電話番号・FAX番号

<小売業者>

株式会社ミスターマックス・ホールディングス 開発部 山本哲哉

福岡市東区松田一丁目5番7号

TEL : 092-623-1123 FAX : 092-623-1129

#### (2) 変更計画についての問い合わせ先

同上

## 〔2〕「指針」の各項目に関する事項

### 1 騒音の予測と騒音対策

#### ①冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル及び騒音対策

No.	項 目		規模・能力	騒音レベル (dB)	具体的な騒音対策の内容
	騒音源種類	設備機器形式			
1	室外機 1	R40YEP	圧縮機出力 1.1kW	51.8	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
2	室外機 2	RZRP112BF	圧縮機出力 1.95kW	52.0	
3	室外機 3	RZRP140BY	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
4	室外機 4	RZRP140BY	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
5	室外機 5	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
6	室外機 6	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
7	室外機 7	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
8	室外機 8	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
9	室外機 9	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
10	室外機 10	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
11	室外機 11	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
12	室外機 12	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
13	室外機 13	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
14	室外機 14	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
15	室外機 15	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
16	室外機 16	RMYCP280KA	圧縮機出力 7.25kW	58.0	
17	冷凍冷蔵庫屋外機 1	ECOV-D15WA	圧縮機出力 1.5kW	53.2	・特になし
18	冷凍冷蔵庫屋外機 2	ERA-RT11A	圧縮機出力 1.1kW	48.9	
19	冷凍冷蔵庫屋外機 3	ERA-RT15HA	圧縮機出力 1.5kW	48.1	
20	冷凍冷蔵庫屋外機 4	ECOV-D150A	圧縮機出力 15.0kW	62.6	
21	冷凍冷蔵庫屋外機 5	ECOV-D75MA	圧縮機出力 7.5kW	59.6	
22	冷凍冷蔵庫屋外機 6	ECOV-D150MA	圧縮機出力 15.0kW	62.6	
23	排気口 1	排気口 a	—	43.5	
24	排気口 2	排気口 a	—	43.5	
25	排気口 3	排気口 b	—	47.2	
26	排気口 4	排気口 c	—	54.0	
27	排気口 5	排気口 c	—	54.0	
28	キュービクル	キュービクル a	—	50.6	

#### ②駐車場の騒音対策

駐車場名称等	具体的な騒音対策の内容	
	施 設 面	運 用 面
駐車場	・特になし。	・繁忙期など多くの来店車両が見込まれる際には、出入口付近に交通整理員を配置して、場内走行の円滑化を図ることで、渋滞の発生による騒音抑制に努める。