

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年4月
対象期間: 令和5年4月1日 ~ 令和5年4月30日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ / 月)
汚泥 計	0 (m ³ / 年)
その他 (—)	— (/ 月)
その他 (—) 計	— (/ 年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年4月19日	令和5年4月19日	令和5年4月19日
分析結果が得られた日	令和5年4月25日	令和5年4月25日	令和5年4月25日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年4月19日		令和5年4月19日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 4月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年4月19日	
測定結果が得られた年月日	令和5年4月25日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	901	195

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年4月19日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年4月25日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	7.3		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.9		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	3.2		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	2		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)(mg/L)	2.58		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年5月
対象期間: 令和5年5月1日 ~ 令和5年5月31日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ / 月)
汚泥 計	0 (m ³ / 年)
その他 (—)	— (/ 月)
その他 (—) 計	— (/ 年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年5月18日	令和5年5月18日	令和5年5月18日
分析結果が得られた日	令和5年5月25日	令和5年5月25日	令和5年5月25日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年5月18日		令和5年5月18日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 5月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年5月18日	
測定結果が得られた年月日	令和5年5月25日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	986	197

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年5月18日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年5月25日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	3.0		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	2		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)(mg/L)	5.09		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年6月
対象期間: 令和5年6月1日 ~ 令和5年6月30日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	0	(m ³ ／月)
汚泥 計	0	(m ³ ／年)
その他(ー)	ー	(ー／月)
その他(ー) 計	ー	(ー／年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年6月16日	令和5年6月16日	令和5年6月16日
分析結果が得られた日	令和5年6月23日	令和5年6月23日	令和5年6月23日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	ー	ー	ー
分析結果が得られた日	ー	ー	ー
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	ー	ー	ー
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

点検日	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
	令和5年6月16日		令和5年6月16日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	ー
測定結果	ー m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 6月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年6月16日	
測定結果が得られた年月日	令和5年6月23日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	967	196

2 放流水の水質

採水年月日		令和5年6月16日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和5年6月23日		
項目(単位)	採水場所			
	調整池出口 (放流水)			
水素イオン濃度(pH)		7.1		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1.1		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	2.7		90mg/L以下
浮遊物質(SS)	(mg/L)	1		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)	(mg/L)	3.27		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年7月
対象期間: 令和5年7月1日 ~ 令和5年7月31日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ ／月)
汚泥 計	0 (m ³ ／年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年7月13日	令和5年7月13日	令和5年7月13日
分析結果が得られた日	令和5年7月24日	令和5年7月24日	令和5年7月24日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年7月13日		令和5年7月13日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 7月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年7月13日	
測定結果が得られた年月日	令和5年7月24日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	848	196

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年7月13日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年7月24日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	6.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.9		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	3.5		90mg/L以下
浮遊物質質(SS)(mg/L)	1		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)(mg/L)	6.87		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年8月
対象期間: 令和5年8月1日 ~ 令和5年8月31日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年8月18日	令和5年8月18日	令和5年8月18日
分析結果が得られた日	令和5年8月25日	令和5年8月25日	令和5年8月25日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年8月18日		令和5年8月18日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 8月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年8月18日	
測定結果が得られた年月日	令和5年8月25日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	797	194

2 放流水の水質

採水年月日		令和5年8月18日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和5年8月25日		
項目(単位)	採水場所			
	調整池出口 (放流水)			
水素イオン濃度(pH)		7.1		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1.1		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	3.9		90mg/L以下
浮遊物質(SS)	(mg/L)	1		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)	(mg/L)	1.93		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年9月
対象期間: 令和5年9月1日 ~ 令和5年9月30日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	0	(m ³ / 月)
汚泥 計	0	(m ³ / 年)
その他(ー)	ー	(/ 月)
その他(ー) 計	ー	(/ 年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年9月14日	令和5年9月14日	令和5年9月14日
分析結果が得られた日	令和5年9月22日	令和5年9月22日	令和5年9月22日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	ー	ー	ー
分析結果が得られた日	ー	ー	ー
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	ー	ー	ー
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

点検日	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
	令和5年9月14日		令和5年9月14日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	ー
測定結果	ー m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 9月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年9月14日	
測定結果が得られた年月日	令和5年9月22日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	818	194

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年9月14日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年9月22日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	7.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.7		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	3.9		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	8		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	1.30		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年10月

対象期間: 令和5年10月1日 ~ 令和5年10月31日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年10月20日	令和5年10月20日	令和5年10月20日
分析結果が得られた日	令和5年10月27日	令和5年10月27日	令和5年10月27日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年10月20日		令和5年10月20日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 10月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年10月20日	
測定結果が得られた年月日	令和5年10月27日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1330	236

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年10月20日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年10月27日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.9		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	2		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)(mg/L)	1.90		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]

維持管理記録簿 令和5年11月

対象期間: 令和5年11月1日 ~ 令和5年11月30日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	0	(m ³ ／月)
汚泥 計	0	(m ³ ／年)
その他(ー)	ー	(ー／月)
その他(ー) 計	ー	(ー／年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年11月10日	令和5年11月10日	令和5年11月10日
分析結果が得られた日	令和5年11月17日	令和5年11月17日	令和5年11月17日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	ー	ー	ー
分析結果が得られた日	ー	ー	ー
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	ー	ー	ー
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

点検日	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
	令和5年11月10日		令和5年11月10日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	ー
測定結果	ー m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 11月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年11月10日	
測定結果が得られた年月日	令和5年11月17日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1120	212

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年11月10日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年11月17日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	7.3		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	3.8		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)(mg/L)	1.92		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和5年12月
対象期間: 令和5年12月1日 ~ 令和5年12月31日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ ／月)
汚泥 計	0 (m ³ ／年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年12月14日	令和5年12月14日	令和5年12月14日
分析結果が得られた日	令和5年12月21日	令和5年12月21日	令和5年12月21日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年12月14日		令和5年12月14日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 12月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年12月14日	
測定結果が得られた年月日	令和5年12月21日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1060	225

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年12月14日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年12月21日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	7.1		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.3		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	3.5		90mg/L以下
浮遊物質質(SS) (mg/L)	3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	2.07		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年1月

対象期間: 令和6年1月1日 ~ 令和6年1月31日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年1月18日	令和6年1月18日	令和6年1月18日
分析結果が得られた日	令和6年1月24日	令和6年1月24日	令和6年1月24日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年1月18日		令和6年1月18日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 1月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年1月18日	
測定結果が得られた年月日	令和6年1月24日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	955	198

2 放流水の水質

採水年月日		令和6年1月18日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和6年1月24日		
項目(単位)	採水場所			
	調整池出口 (放流水)			
水素イオン濃度(pH)		7.3		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1.9		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	2.9		90mg/L以下
浮遊物質(SS)	(mg/L)	3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)	(mg/L)	2.31		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年2月

対象期間: 令和6年2月1日 ~ 令和6年2月29日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年2月9日	令和6年2月9日	令和6年2月9日
分析結果が得られた日	令和6年2月19日	令和6年2月19日	令和6年2月19日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年2月9日		令和6年2月9日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 2月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年2月9日	
測定結果が得られた年月日	令和6年2月19日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	925	205

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年2月9日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年2月19日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	7.1		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.8		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.7		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	5		60mg/L以下
窒素含有量(T-N)(mg/L)	2.49		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年3月

対象期間: 令和6年3月1日 ~ 令和6年3月31日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年3月1日	令和6年3月1日	令和6年3月1日
分析結果が得られた日	令和6年3月8日	令和6年3月8日	令和6年3月8日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和5年10月20日	令和5年10月20日	令和5年10月20日
分析結果が得られた日	令和5年11月6日	令和5年11月6日	令和5年11月6日
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年3月1日		令和6年3月1日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	1301 m ³

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 3月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年3月1日	
測定結果が得られた年月日	令和6年3月8日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	881	198

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年3月1日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年3月8日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.7		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	2.7		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	4		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	3.25		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年度分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年10月20日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年11月6日		
項目(単位)	採水場所		
	上流	下流	
アルキル水銀 (mg/L)	検出されず	検出されず	検出されないこと
総水銀 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/L以下
カドミウム (mg/L)	0.0007	0.0003未満	0.003mg/L以下
鉛 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.01mg/L以下
六価クロム (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
砒素 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
全シアン (mg/L)	検出されず	検出されず	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	検出されず	検出されず	検出されないこと
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
ジクロロメタン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.1未満	0.1未満	1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
チウラム (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
シマジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
チオベンカルブ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
セレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
塩化ビニルモノマー (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	0.055	0.027	1pg-TEQ/L以下

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年10月20日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年11月6日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口		
アルキル水銀化合物 (mg/L)	検出されず	検出されないこと	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	0.0005未満	0.005mg/L以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
有機燐化合物 (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.01未満	0.5mg/L以下	
砒素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
シアン化合物 (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	0.0005未満	0.003mg/L以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.02未満	0.2mg/L以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.002未満	0.02mg/L以下	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004未満	0.04mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04未満	0.4mg/L以下	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3未満	3mg/L以下	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002未満	0.02mg/L以下	
チウラム (mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下	
シマジン (mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下	
チオベンカルブ (mg/L)	0.02未満	0.2mg/L以下	
ベンゼン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05未満	0.5mg/L以下	
ほう素及びその化合物 (mg/L)	2	50mg/L以下(海域以外)	
ふっ素及びその化合物 (mg/L)	0.8未満	15mg/L以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)	1.3	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 200mg/L以下	
水素イオン濃度(pH)	6.9	5.8～8.6(海域以外)	
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.6	60mg/L以下	
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	2.9	90mg/L以下	
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	2	60mg/L以下	
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) (mg/L)	0.5未満	5mg/L以下	
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) (mg/L)	0.5未満	30mg/L以下	
フェノール類含有量 (mg/L)	0.5未満	5mg/L以下	
銅含有量 (mg/L)	0.05未満	3mg/L以下	
亜鉛含有量 (mg/L)	0.05未満	2mg/L以下	
溶解性鉄含有量 (mg/L)	0.1	10mg/L以下	
溶解性マンガン含有量 (mg/L)	0.22	10mg/L以下	
クロム含有量 (mg/L)	0.05未満	2mg/L以下	
大腸菌群数 (個/cm3)	170	日間平均3,000個以下/cm3	
窒素含有量 (mg/L)	1.9	120(日間平均60)mg/L以下	
炭含有量 (mg/L)	0.01未満	16(日間平均8)mg/L以下	
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	0.0014	10pg-TEQ/L以下	