

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和7年5月）

対象期間： 令和7年5月1日 ～ 令和7年5月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	26.7	(m ³ ／月)
汚泥 計	200.1	(m ³ ／年)
その他()	-	(/月)
その他() 計	-	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日
分析結果が得られた日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和7年5月30日	令和7年5月30日	令和7年5月30日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和7年3月31日
測定結果	48,993.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 7年 5月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年5月14日	
測定結果が得られた年月日	令和7年5月19日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	193	251

2 放流水の水質

採水年月日	令和7年5月14日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和7年5月19日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.2		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.2		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	6.79		120(日間平均60)mg/L以下