

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 差圧伝送器 外 6 件

履 行 場 所 多々良浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から
令和 7 年 1 2 月 4 日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	差圧伝送器	EJX110J-EMS2G-3AADZ スタイルS3	1	台	機種指定
2	クランプオン式 流量センサ	対応口径：25A	1	台	下記参考品 同等以上 株式会社キーエンス FD-H32
3	ケーブル	2の流量センサを 作動させるもの	1	本	下記参考品 同等以上 株式会社キーエンス FD-HCB10
4	クランプオン式 流量センサ	対応口径： 50A	1	台	下記参考品 同等以上 株式会社キーエンス FD-R50
5	ケーブル	4の流量センサを 作動させるもの	1	本	下記参考品 同等以上 株式会社キーエンス OP-85502
6	レーダー式 レベルセンサ	ロングレンジ 薬液モデル	1	台	下記参考品 同等以上 株式会社キーエンス FR-LP20
7	ケーブル	6のレベルセンサを作 動させるもの	1	本	下記参考品 同等以上 株式会社キーエンス OP-88902

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部多々良浄水場
担当：寺原
電話：092-938-4810