

購入仕様書

1. 件 名
NS形ダクタイル鋳鉄管（S種切用管）内面モルタルライニング外2件
2. 履行場所
夫婦石浄水場
3. 履行期間
契約締結の日から 令和7年11月21日まで
4. 契約不適合責任期間
受渡完了後 1年
5. 規格
納品するNS形管等は、以下の表の規格に基づき製作されたものであること。

内訳					
	品名	規格	数量	単位	備考
1	NS 形ダクタイル鋳鉄管（S種切用管）内面モルタルライニング	φ800*6000(NS形接合部品を含む)	1	本	JWWA G 113・114 付属書 A・B・C 準拠
2	NS 形ライナ（内外面粉体）	φ800（接合部品を含む）	2	本	JWWA G 113・114 付属書 A・B・C 準拠
3	NS 形切管用挿し口リング（リベットタイプ）	φ800（リベット・接合ピースを含む）	2	本	JWWA G 113・114 付属書 A・B・C 準拠

6. 特質
納入する製品は、次のとおりとする。なお、福岡市水道局（以下「本局」という。）が別途、受験証明書の提出を指示した場合は、速やかに提出すること。
（1）公益社団法人日本水道協会（以下「協会」という。）規格品については、協会が行う検査合格品であること。
（2）協会規格品以外については、本局が承認している製作仕様書に基づく検査合格品であること。
7. 納入時の注意事項
（1）納入検査は、この仕様書に示す管種、呼び径、検定等の表示及び外観並びに納入数量について行うものとする。
（2）内面エポキシ樹脂粉体塗装管については、受口及び挿し口にポリキャップを装着するなど、遮光及び端面の保護を施したものであること。また、内面モルタルライニング管については、挿し口にポリキャップを装着するなど、端面の保護を施したものであること。
（3）納入日については、あらかじめ本局の浄水施設課と協議して決定すること。
（4）納入作業は、本局職員の立会のもと行うこと。
（5）納入作業は納入場所での荷下ろしを含むものとし、納品後の事故及び管の変形等を防止するための枕木及びパレット等を適切に設置するものとする。
（6）その他、納入物の配置や納入時の手順等については、本局職員の指示に従うこと。
8. 疑義
この仕様書に疑義が生じた場合は、本局と協議するもの。

問い合わせ先
水道局浄水部浄水施設課
担当：石田 稜
電話：092-483-3166