

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 水道用粉末活性炭

履 行 場 所 乙金浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から

令和 8年 1月 31日まで

契約不適合責任期間 1 年

	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	水道用粉末活性炭	仕様書のとおり	2,000	k g	

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部瑞梅寺浄水場

担当：山口 智朗

電話：092-323-8441

活性炭納入仕様書

1. 品 名 水道用粉末活性炭
2. 数 量 2, 0 0 0 kg wet

3. 規 格 下記の（１）、（２）の要件を満たすもの。

（１）品質

この規格に定める水道用粉末活性炭は、品質管理された原材料を用い、製造工程及び製品についても品質管理されたものであること。

フェノール価	2 5 以下
A B S 価	5 0 以下
メチレンブルー脱色力	1 5 0 ml/g 以上
よう素吸着性能	9 0 0 mg/g 以上
p H 値（１％懸濁液の浸出液）	4 ～ 1 1
塩化物イオン	0. 5 % 以下
電気伝導率（１％懸濁液の浸出液）	9 0 0 μ S/cm 以下
乾燥減量	5 0 % 以下
ふるい残分（ふるい目開き 7 5 μ m）	1 0 % 以下

- （２）水道法第 5 条第 4 項の規定に基づく「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成 1 2 年 2 月 2 3 日厚生省令第 1 5 号）の別表第一における基準に適合すること。

なお、最大注入率は 1 0 0 mg/l とする。

（３）評価方法

規格の（１）は J W W A K 1 1 3 : 2 0 0 5（水道用粉末活性炭）に、規格の（２）は最新の「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」（厚生労働省健康局水道課）に基づくものとする。

4. 品質試験及び検査

納入業者は、製品の品質試験成績表（上記規格（１）、（２）に適合したもの）又は認証品証明書の写真、及び納入する製品のサンプルを水道局（納入場所）に提出しなければならない。水道局においては、納入期間中に適時納入製品を抽出し規格の検査を行うことがある。

5. 品質の保証

検査の結果、水道局が不合格と認めた場合、納入業者は速やかに規格等に適合した製品を納入しなければならない。

6. 荷 姿 1 0 k g / 袋（5 0 % ウェット）

袋は密封性のよいものとし、これを 4 0 袋の 1 パックとしたワンウェイコンテナ方式とする。

7. 納入場所 乙金浄水場（福岡県大野城市乙金台 3 - 1 2 - 1）
2, 0 0 0 kg（2 0 0 袋）を納入予定

8. 納入期限 令和 8 年 1 月 3 1 日まで

9. 運搬車は 1 0 t 車程度までとする。

- 1 0. 納入日時、納入方法及び納入場所ごとの納入量については、事前に乙金浄水場係員と打ち合わせる事。

- 1 1. 納入の際、使用済み空袋を回収すること。