

購入仕様書

件 名 水中ポンプ

履 行 場 所 乙金浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から
令和8年3月15日まで

契約不適合責任期間 1年

	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	水中ポンプ	0.5m ³ /min×8m×80A 3φ200V×1.5kW×2P ケーブル8m チェーン6m 本体+着脱式フランジ まで	2	台	既設型式 アイム電機工業（株）製 SE5-82LA 塗装：日本下水道事業団仕様 （現行品型式 SE5-85LA） 参考：シリアル AC4686、AC4687

その他

- ① 既設の着脱装置で着脱できるポンプであること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部乙金浄水場
担当：中野
電話：092-504-1031