

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。  
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

## 購入仕様書

件 名 管内調査カメラ

履 行 場 所 水道局配水部東部管整備課  
(福岡市博多区博多駅前1丁目28番15号)

履 行 期 間 契約締結の日から  
令和8年2月27日まで

契約不適合責任期間 受渡完了の日から1年間

	品 名	規 格	数 量	単 位	備 考
1	管内調査カメラ	<ul style="list-style-type: none"><li>○カメラヘッド<ul style="list-style-type: none"><li>・サイズ/適応管径 <math>\phi 28 / \phi 30 \sim \phi 110</math></li><li>・曲管通過能力 90° エルボ 2箇所程度 (<math>\phi 40 \sim</math>)</li><li>・防水構造 水中形防水構造 JIS-IP68 水深 30m</li><li>・照明 温白色 LED 5灯</li></ul></li><li>○カメラケーブル<ul style="list-style-type: none"><li>・径/長さ <math>\phi 6.6 / 30m</math> (有効長 28m)</li><li>・最小曲げ半径 R100mm (常温にて)</li></ul></li><li>○レンズ<ul style="list-style-type: none"><li>・F2.88 f=1.91mm (焦点調整範囲: 10mm<math>\sim\infty</math>)</li><li>・画角 水中: 約 98° 気中: 約 180° (レンズ・性能)</li></ul></li><li>○カメラ部<ul style="list-style-type: none"><li>・TV方式 NTSC方式準拠</li><li>・撮像素子 30万画素 C-MOSカラーセンサー</li><li>・距離表示 0.1m刻み表示</li></ul></li><li>○モニター<ul style="list-style-type: none"><li>・LCDモニター 7型タッチパネル付き TFTカラー液晶モニター</li></ul></li><li>○保存形式<ul style="list-style-type: none"><li>・静止画: JPEG形式</li><li>・動画 : H.265方式 (AVI)</li></ul></li><li>○保存媒体<ul style="list-style-type: none"><li>・SD (1GB/2GB) /SDHC (4~32GB) /SDXC (~256GB)</li></ul></li></ul>	1	式	参考品 ○レッキス製 管内カメラ GLS-V2830 Mk II 同等品以上

	<p>○標準付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDHCカード(16GB)</li> <li>フォーカス調整治具</li> <li>タッチペン、キャリングケース、</li> <li>ACアダプター</li> </ul> <p>○付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スキッドφ75</li> <li>・スキッドφ100</li> <li>・スキッドφ150</li> </ul>			
--	--	--	--	--

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2日前17時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先  
 水道局配水部東部管整備課  
 担当：寺島  
 電話：092-483-3152