

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約等への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

- 品名 気相中オゾンガス除去用活性炭
- 数量 810kg
- 規格 下記の要件を満たすもの。

No.	項目	仕様	備考
1	用途	気相中オゾンガスの分解	試験方法： JIS K 1474 : 2014 活性炭試験方法 による
2	形状	破碎炭	
3	外観	黒色	
4	粒度	4～8 mesh、95 %以上	
5	乾燥減量	17.0～22.5 %	
6	充填密度	0.45～0.55 g/mL	
7	硬さ	95 %以上	
8	pH	9.0～11.0	

この規格に定める活性炭は、品質管理された原材料を用い、製造工程及び製品についても品質管理されたものであること。

4. 品質試験及び検査

納入業者は、製品の品質試験成績書を提出すること。
水道局においては、適時納入製品を抽出し製品品質の検査を行うことがある。
試験方法は、活性炭試験方法（JIS K1474:2014）による。

5. 品質の保証

検査の結果、水道局が不合格と認めた場合、納入業者は速やかに規格等に適合した製品を納入しなければならない。

- 納入形態 405kg/袋とする。

- 納入場所 多々良浄水場

- 納入期限 令和9年1月20日

※納入日時及び納入方法は、事前に下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部多々良浄水場
担当：工藤
電話：092-938-4810