# 給水栓の水質検査結果（令和7年度平均値）　令和7年4月～令和8年3月

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項目 | 単位 | 基準 | 定量下限値 | 東区 名島 | 東区 志賀島 | 博多区 大井 | 中央区 薬院 | 早良区 内野 | 南区 柏原 | 城南区 片江 | 西区 西浦 | 給水栓8地点の平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.58 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | |
| | 水温 | ℃ | | | 21.7 | 21.0 | 21.1 | 19.1 | 18.1 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 20.2 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.42 | 0.50 | 0.36 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.17 | 0.33 | 0.10 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.09 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 21.2 | 16.1 | 17.3 | 17.2 | 10.3 | 8.6 | 11.3 | 9.7 | 14.0 | 味覚 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 59 | 46 | 53 | 37 | 36 | 27 | 41 | 34 | 42 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 129 | 113 | 114 | 90 | 92 | 64 | 108 | 75 | 98 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素の量） | mg/L | 3 以下 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 味覚 |
| 47 | pH値 | － | 5.8～8.6 | — | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年4月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.4.7 | R7.4.8 | R7.4.8 | R7.4.8 | R7.4.7 | R7.4.7 | R7.4.7 | R7.4.7 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.49 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 16.7 | 15.1 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.40 | 0.43 | 0.63 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.06 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.002 | 0.003 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 14 | 12 | 9 | 14 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 18.0 | 13.8 | 11.8 | 22.8 | 10.7 | 9.1 | 11.4 | 10.3 | 13.5 | 味覚 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 52 | 40 | 49 | 46 | 35 | 29 | 39 | 33 | 40 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 105 | 107 | 101 | 113 | 100 | 74 | 106 | 84 | 99 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年5月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.5.12 | R7.5.13 | R7.5.13 | R7.5.13 | R7.5.12 | R7.5.12 | R7.5.12 | R7.5.12 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.46 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 18.7 | 17.5 | 17.6 | 19.5 | 20.5 | 19.3 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.56 | 0.62 | 1.02 | 0.51 | 0.53 | 0.36 | 0.73 | 0.45 | 0.60 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.19 | 0.33 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.07 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.016 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 13 | 12 | 9 | 13 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 16.6 | 13.2 | 10.5 | 20.2 | 10.0 | 9.0 | 10.3 | 10.1 | 12.5 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 50 | 36 | 41 | 41 | 29 | 25 | 32 | 32 | 36 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 116 | 97 | 95 | 106 | 84 | 66 | 101 | 78 | 93 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年6月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.6.2 | R7.6.3 | R7.6.3 | R7.6.3 | R7.6.2 | R7.6.2 | R7.6.2 | R7.6.2 | ― | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.45 | 0.39 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 20.6 | 19.0 | 19.4 | 23.4 | 22.0 | 21.3 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.41 | 0.58 | 0.53 | 0.61 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.014 | 0.019 | 0.013 | 0.025 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 16 | 12 | 9 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 19.8 | 14.1 | 9.5 | 21.0 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 12.8 | 味覚 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 59 | 45 | 44 | 42 | 30 | 25 | 34 | 28 | 38 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 130 | 106 | 89 | 104 | 84 | 60 | 93 | 67 | 92 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年7月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.7.1 | R7.7.2 | R7.7.2 | R7.7.2 | R7.7.2 | R7.7.2 | R7.7.2 | R7.7.1 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.59 | 0.49 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 25.1 | 27.4 | 27.6 | 27.1 | 23.7 | 24.4 | 25.8 | 26.9 | 26.0 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.36 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.14 | 0.35 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.07 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.030 | 0.022 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 13 | 11 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 13.9 | 12.3 | 8.1 | 18.4 | 8.7 | 7.6 | 9.8 | 8.7 | 10.9 | 味覚 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 51 | 39 | 39 | 40 | 29 | 20 | 34 | 26 | 35 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 102 | 91 | 81 | 99 | 79 | 56 | 97 | 63 | 84 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年8月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.8.4 | R7.8.5 | R7.8.5 | R7.8.5 | R7.8.4 | R7.8.4 | R7.8.4 | R7.8.4 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.71 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.59 | 0.51 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 29.0 | 27.4 | 28.4 | 30.0 | 33.0 | 30.1 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.28 | 0.58 | 0.45 | 0.41 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.13 | 0.31 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.06 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | <0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.027 | 0.030 | 0.021 | 0.030 | 0.028 | 0.023 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 18 | 16 | 8 | 12 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 22.9 | 19.2 | 10.8 | 19.1 | 11.9 | 8.5 | 14.0 | 10.1 | 14.6 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 63 | 54 | 44 | 44 | 41 | 25 | 50 | 34 | 44 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 138 | 127 | 90 | 98 | 103 | 64 | 129 | 78 | 103 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年9月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.9.1 | R7.9.2 | R7.9.2 | R7.9.2 | R7.9.1 | R7.9.1 | R7.9.1 | R7.9.1 | ― | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.48 | 0.42 | 0.53 | 0.62 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 31.1 | 30.8 | 30.8 | 28.1 | 27.1 | 28.1 | 29.6 | 31.8 | 29.7 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.32 | 0.43 | 0.56 | 0.35 | 0.57 | 0.38 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.12 | 0.32 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.06 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | <0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.029 | 0.032 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 20.0 | 16.4 | 13.2 | 13.2 | 9.5 | 7.7 | 10.9 | 9.0 | 12.5 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 62 | 50 | 45 | 30 | 34 | 22 | 40 | 29 | 39 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 136 | 117 | 97 | 74 | 87 | 58 | 109 | 69 | 93 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

※城南区片江の亜硝酸態窒素については、令和7年9月3日採水

# 給水栓の水質検査結果（令和7年10月）
## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.10.6 | R7.10.7 | R7.10.7 | R7.10.7 | R7.10.6 | R7.10.6 | R7.10.6 | R7.10.6 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 28.1 | 27.1 | 27.2 | 25.1 | 24.5 | 25.5 | 27.3 | 27.6 | 26.6 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.40 | 0.77 | 0.56 | 0.53 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.13 | 0.48 | 0.14 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.10 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | 0.003 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 17 | 13 | 18 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 12 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 20.3 | 14.5 | 21.0 | 12.3 | 10.0 | 7.7 | 10.5 | 9.2 | 13.2 | 味覚 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 59 | 44 | 61 | 28 | 38 | 23 | 42 | 32 | 41 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 131 | 116 | 136 | 74 | 99 | 62 | 112 | 82 | 102 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年11月）
## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R7.11.4 | R7.11.5 | R7.11.5 | R7.11.5 | R7.11.5 | R7.11.5 | R7.11.5 | R7.11.4 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.61 | 0.53 | 0.54 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 24.4 | 21.5 | 22.3 | 18.9 | 19.3 | 20.2 | 21.3 | 22.6 | 21.3 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.51 | 0.36 | 0.56 | 0.55 | 0.47 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.07 | <0.02 | 0.06 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 22 | 17 | 21 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9 | 14 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 26.2 | 18.1 | 26.8 | 13.7 | 11.3 | 8.9 | 12.3 | 10.1 | 15.9 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 77 | 57 | 72 | 31 | 40 | 31 | 46 | 36 | 49 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 152 | 135 | 154 | 75 | 109 | 68 | 129 | 83 | 113 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和7年12月）
## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | － | － | | R7.12.1 | R7.12.2 | R7.12.2 | R7.12.2 | R7.12.1 | R7.12.1 | R7.12.1 | R7.12.1 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | |
| | 水温 | ℃ | － | | 20.2 | 17.7 | 18.1 | 14.9 | 15.4 | 16.5 | 16.8 | 18.6 | 17.3 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.59 | 0.49 | 0.55 | 0.39 | 0.50 | 0.32 | 0.58 | 0.47 | 0.49 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.28 | 0.45 | 0.29 | <0.02 | 0.06 | <0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 22 | 17 | 22 | 14 | 12 | 8 | 13 | 9 | 15 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 25.3 | 18.2 | 25.1 | 16.0 | 11.1 | 8.8 | 11.9 | 10.1 | 15.8 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 65 | 47 | 64 | 44 | 43 | 33 | 47 | 37 | 48 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 137 | 118 | 137 | 86 | 96 | 62 | 119 | 77 | 104 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 味覚 |
| 47 | pH値 | － | 5.8～8.6 | － | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和8年1月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R8.1.6 | R8.1.7 | R8.1.7 | R8.1.7 | R8.1.7 | R8.1.7 | R8.1.7 | R8.1.6 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 15.5 | 12.9 | 12.4 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 12.6 | 14.0 | 12.3 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.48 | 0.35 | 0.52 | 0.50 | 0.42 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.010 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 20 | 16 | 19 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 13 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 22.2 | 16.6 | 21.9 | 17.0 | 10.9 | 8.8 | 11.7 | 9.8 | 14.9 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 61 | 49 | 61 | 33 | 42 | 32 | 44 | 35 | 45 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 132 | 120 | 127 | 77 | 94 | 63 | 115 | 77 | 101 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和8年2月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R8.2.2 | R8.2.3 | R8.2.3 | R8.2.3 | R8.2.2 | R8.2.2 | R8.2.2 | R8.2.2 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 13.0 | 11.2 | 10.8 | 8.4 | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 12.2 | 10.7 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.35 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.49 | 0.33 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.06 | <0.02 | 0.11 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 23 | 20 | 24 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 15 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 28.4 | 19.6 | 28.7 | 17.5 | 10.1 | 8.8 | 11.3 | 10.8 | 16.9 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 62 | 47 | 66 | 34 | 37 | 30 | 48 | 43 | 46 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 135 | 100 | 136 | 78 | 78 | 62 | 93 | 72 | 94 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 給水栓の水質検査結果（令和8年3月）

## 水道法の水質基準にすべて適合しています。

| No. | 項　　目 | 単　位 | 基　準 | 定　量<br>下　限　値 | 東区<br>名島 | 東区<br>志賀島 | 博多区<br>大井 | 中央区<br>薬院 | 早良区<br>内野 | 南区<br>柏原 | 城南区<br>片江 | 西区<br>西浦 | 給水栓<br>8地点の<br>平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | ― | ― | | R8.3.2 | R8.3.3 | R8.3.3 | R8.3.3 | R8.3.2 | R8.3.2 | R8.3.2 | R8.3.2 | － | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1 以上 | | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | |
| | 水温 | ℃ | ― | | 14.3 | 14.0 | 14.5 | 12.2 | 11.1 | 12.1 | 12.6 | 14.6 | 13.2 | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 細菌 |
| 2 | 大腸菌 | ― | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | μg/L | 0.5 以下 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物質 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 0.59 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.02 | 0.19 | 0.39 | 0.20 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.11 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | 1 | 16 | 16 | 17 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 12 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 0.5 | 20.4 | 17.1 | 20.5 | 15.5 | 9.9 | 8.4 | 11.2 | 9.3 | 14.0 | 味覚 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 以下 | 5 | 47 | 39 | 51 | 34 | 32 | 27 | 37 | 38 | 38 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | 1 | 132 | 118 | 124 | 98 | 87 | 69 | 94 | 73 | 99 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | におい |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 味覚 |
| 47 | pH値 | ― | 5.8～8.6 | － | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | ― | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 度 | 5 以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |