衛生機器仕様一覧表

機器番号	名称	仕様	電気容量 φ	電気容量 V	電気容量 kw	台数	備考
Tvw−1	貯湯槽	型式 立型（加熱コイルなし）（材質 SUS444）	—	—	—	1	森松工業（株）
		容量 800ℓ（TVW−8）					（デイサービス機械室）
		給湯出口温度 60℃					
		付属品 温度計、圧力計、逃し弁、マンホール付					
Phw−1	給湯用循環ポンプ	型式 ライン型	3	200	0.25	1	（株）日立製作所
	（1次側）	32φ×60ℓ/min×1.5mH₂O					JL32P2−60.25
		付属品 圧力計、相フランジ、銘板、その他必要な付属品					（デイサービス機械室）
Phw−2	給湯用循環ポンプ	型式 ライン型	1	100	0.04	1	（株）日立製作所
	（2次側）	20φ×5ℓ/min×1mH₂O					H−PB15J
		付属品 圧力計、相フランジ、銘板、その他必要な付属品					（デイサービス機械室）
Phw−3	温水用循環ポンプ	型式 ライン型	3	200	0.4	1	（株）日立製作所
		50φ×240ℓ/min×3.5mH₂O					JL50N2−60.4
		許容押込圧力 3.0kgf／cm²					（デイサービス機械室）
		付属品 圧力計、相フランジ、銘板、その他必要な付属品					
Phw−4	給湯用循環ポンプ	型式 ライン型	1	100	0.04	1	（株）日立製作所
		20φ×3ℓ/min×1mH₂O					H−PB15J
		付属品 圧力計、相フランジ、銘板、その他必要な付属品					（地下駐車場）
Pp−1	汚水水中ポンプ	型式 汚水・汚物用水中ポンプ（非常時間時運転）	3	200	7.5×2	1組（2台）	（株）日立製作所
		能力 150φ×2,040ℓ/min×9mH₂O					UB−B150−67.5BX−B
		付属品 水中ケーブル10m共、着脱装置付					（ピット）
Tw−1	受水槽	型式 サンドイッチ構造パネル型 水平震度 1.0G	—	—	—	1	貯水プラントシステム（株）
	（上水）	有効容量 24.0m³ 寸法 2.5×6.0×2.0H（中仕切有）					PPBS−30−10N
		付属品 チャンネルベース（溶融亜鉛メッキ125H）、					（受水槽室）
		ポールタップ用防波板、マンホール、梯子、通気口、アンカーボルト					
Pw−1	給水加圧ポンプ	型式 加圧給水ポンプユニット（インバーター制御方式）	3	200	2.2×2	1組	（株）日立製作所
	（上水）	能力 460ℓ/min×28mAq（自動交互並列運転）					IJ50−2.2×2
		付属品 エアーコック、ドレンコック、相フランジ、圧力計、基礎ボルト、					（受水槽室）
		サイレンサー、制御盤、軸受用ドレン管、共通床盤、銘板、防振架台、					
		受水槽2槽式・給水規則タイマー、停電検出、その他必要な付属品					
Pw−2	中水加圧ポンプ	型式 加圧給水ポンプユニット（インバーター制御方式）	3	200	1.5×2	1組	（株）日立製作所
		能力 480ℓ/min×18mAq（自動交互並列運転）					IJ50−1.5×2
		付属品 エアーコック、ドレンコック、相フランジ、圧力計、基礎ボルト、					（水処理室）
		サイレンサー、制御盤、軸受用ドレン管、共通床盤、銘板、防振架台、					
		停電検出、その他必要な付属品					
Pw−3	散水用加圧ポンプ	型式 加圧給水ポンプユニット（インバーター制御方式）	3	200	1.5×2	1組	（株）日立製作所
		能力 70ℓ/min×30mAq（自動交互運転）					IJ40−1.5×2
		付属品 エアーコック、ドレンコック、相フランジ、圧力計、基礎ボルト、					（デイサービス機械室）
		制御盤、軸受用ドレン管、共通床盤、銘板、防振架台、停電検出、					
		その他必要な付属品					
Bw−1	温水ヒーター	型式 鋼板製ガス焚温水ヒーター（真空式3回路）	3	200	2.6KVA	1	（株）ヒラカワガイダム
		定格出力 250,000kcal／H					VEC−25H1PY−WHR−G
		付属品 地震感知器、空缶防止ヒューズ、消煙栓、圧力スイッチ、					（デイサービス機械室）
		温度ヒューズ、基礎ボルト、リモコン					
		制御盤（進相コンデンサー、タイマー、警報端子）					
Pp−2	汚水水中ポンプ	型式 汚水・汚物用水中ポンプ 自動運転内蔵型（非常時間時運転）	3	200	2.2×2	1組（2台）	（株）日立製作所
		能力 80φ×520ℓ/min×8mH₂O					UB−D（A）80−52.2B×D（A）
		付属品 水中ケーブル10m共、着脱装置付					（汚水槽）
Pp−3	雑排水水中ポンプ	型式 雑排水水中ポンプ（フロート式）	3	200	0.75	1	（株）日立製作所
		能力 50φ×200ℓ/min×8mH₂O					US−A50−60.75S×A
		付属品 水中ケーブル5m共					（受水槽室）

機器番号	名称	仕様	電気容量 φ	電気容量 V	電気容量 kw	台数	備考
H−1	貯湯式電気湯沸器	型式 屋内壁取付型（週間プログラムタイマー組込品）	1	100	1.1	3	東陶機器（株）
		貯湯量 12ℓ					RED12A1
		付属品 給湯栓、銘板、取付金具、その他必要な付属品					（事務室、図書事務室、2階湯沸室）
H−2	小型電気湯沸器	型式 屋内壁掛露出型（貯湯式）	1	100	1.0	2	（株）九州イトミック
		貯湯量 5ℓ					FT−EX
		付属品 週間プログラムタイマー					（管理員室、清掃員控室）
G−1	ガス瞬間湯沸器	型式 屋内壁掛先止式 32号相当品	1	100	130W	1	（株）ノーリツ
		付属品 金属可撓管、取付金具、リモコン、コード（10m）、					GQ−3210WX−PFBL
		その他必要な付属品					（1F 会議室PS内）
G−2	ガス瞬間湯沸器	型式 屋内壁掛 50号相当品	1	100	140W	1組（2台）	（株）ノーリツ
	（マルチタイプ）	付属品 金属可撓管、取付金具、リモコン、コード（20m）、膨張タンク（7.5ℓ）					GQ−5011WZ−F
		電磁弁×2、システムコントローラー、その他必要な付属品					（1F 体育館PS内）
R−1	浴槽用ろ過器	型式 全自動形	3	200	1.5	1	（株）テクネ
		処理能力 14.2m³／H					FRC−K114
		ポンプ容量 240m³／H×17mH₂O（自給式） ろ材 セラミック					（デイサービス機械室）
		熱交換器 143,000kcal／H					
		付属品 制御盤（排水弁制御含む）、ろ過ポンプ、熱交換器、薬注装置、除菌器					
		補給水ユニット、水位検出ユニット					※
R−2	雨水用ろ過器	型式 全自動形	3	200	0.75	1	（株）テクネ
		処理能力 5.0m³／H					（デイサービス機械室）
		ポンプ容量 90ℓ/min×15mH₂O ろ材 砂					
		付属品 制御盤、ろ過ポンプ、薬注装置、除菌器、フート弁					
P・S	給水加圧装置	受水槽内蔵形加圧給水装置 25ℓ／min×8mH₂O	1	100	0.3	1	（株）日立製作所
		ポールタップ内蔵形・タンク容量 10ℓ					温水系統補給水
		断水リレー内蔵形					CX−110J
							（デイサービス機械室）
EXPT−1	密閉式膨張タンク	密閉式（ダイヤフラム形）33ℓ 床置型	—	—	—	1	日立機材（株）
							AST−60
							給湯系統
EXPT−3	密閉式膨張タンク	密閉式（ダイヤフラム形）8.2ℓ	—	—	—	1	日立機材（株）
		付属品 逃し弁（壁掛形）					EX−30
							浴槽昇温系統

※ 機器仕様は、平成5年度建設大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書による。

衛生器具表

名称	建設省記号	品番	B1F 警備員室	B1F 職員ロッカー(男)	B1F 職員ロッカー(女)	B1F 清掃員更衣室	B1F 倉庫	B1F 男子便所	B1F 女子便所	B1F 受水槽室	B1F デイサービス機械室	B1F 駐車場	B1F 水処理室	B1F ごみ置場(再利用)	B1F ごみ置場(一般)	1F(デイサービス) 事務室	1F(デイサービス) 男子便所	1F(デイサービス) 女子便所	1F(デイサービス) 身障者便所	1F(デイサービス) 洗濯室	1F(デイサービス) デイルーム	1F(デイサービス) 脱衣室	1F(デイサービス) 調理事務室	1F(デイサービス) 浴場	1F(デイサービス) 厨房	1F(体育館) 事務室	1F(体育館) 男子便所	1F(体育館) シャワールーム(男)	1F(体育館) ロッカー室(男)	1F(体育館) 女子便所	1F(体育館) シャワールーム(女)	1F(体育館) ロッカー室(女)	1F(会議室) 男子便所	1F(会議室) 女子便所	1F(会議室) 身障者便所	1F(会議室) 給茶室	1F(多目的ホール) 男子便所	1F(多目的ホール) 女子便所	1F(多目的ホール) 身障者便所	1F(多目的ホール) 授乳室	2F(多目的ホール) 男子便所	2F(多目的ホール) 女子便所	2F(多目的ホール) 身障者便所	2F(多目的ホール) 授乳室	2F(多目的ホール) 掃除具室	2F(多目的ホール) 湯沸室	27(図書室) 事務室	交流プラザ	屋上広場	屋外機置場	合計	備考
和風大便器	VC317R	C750VF, TV750RV53F, T82C32, T53FWA75, TH506V59, TS116MDAY																									1		1					1			1	2			3	6									15	
洋風大便器	VC710	C14, TV750RV53F, TC262N, T82C32, T53WR75, TH506V62, TS116MDAY, TS152-1, T56H7, T56H4	1					1	1													1				1		2					1	1			1	1			1	2									14	
洋風大便器	VC710	C14, TV750RV53F, TCF104, T82C32, T53WR75, TH506V62, TS116MDAY, TS152-1, T56H7, T56H4															1	2				1																														4	
身障者用大便器		C48AST4, S520BTJ, TS171DV63, T82C38, TS520AVZSV8, TS520CZRV1, T50FSV20, T50EZSV1, T50EZSV8, TCF105, T53WR75, T53DSAY, TS116MDAY																	1													1				1					1									4	
小便器		US610CT1, T64SW	1					1									2										3						2				3				6										18	
幼児用ストール小便器		U309C, T60SQ, V7, T62-16, T64FWN																																				1				1									2	
汚物流し		SK434, TV150NLSV17, T82C32, TW450W, T53DSAY, T130AR13																			1																		1					1								3	
掃除流し	VS210	SK22A, TK22, T37SN, T23AE20, T9RAY					1										1										1				1				1							1			1							8	
はめ込楕円形洗面器		L851C, TEL31BRX, TS127BM, TL306B1SR			3																								3			4	2	2			2	3			4	8			2						33	
身障者用洗面器	VDL510	L103CF, TLF30UDQX, TF103B, TL340C4U, TL220DAY																	1		2																															3	
身障者用洗面器	VDL510	L103T5, T205Q, T205QL, TL103B, TL340CR, TL220DAY																																1				1				1									3	
洗面器		L221CF, TL221FPSX, TS126R																					1																													1	
洗面器	VL630	L230S, T205, T6S, T4A, TS126AR, TL220DAY, TA2SAY×2	1	1				1	1																		1				1					1															7	
洗面器	VL630	L230S, T205×2, T205QL, T6P, T4AU×2, TS126AR, TL220DAY, TA2SAY×2															1	1																																		2	
洗面化粧台		LDA604FS, LMA600HR																					1																													1	
シャワーセット		TM14CRN, TS131B																			1								3			3																				7	
サーモ付シャワー水栓		TMJ40MX																						1																												1	
サーモ付シャワー水栓		TMF49WX																						5																												5	
シングルレバー混合栓		TKJ33UX														1																																			1	
ホーム水栓	13-F7	T200S13V92 (洗濯機用)																			2																															2	
キー付ホーム水栓	13-F7-K	T200CSNR13								1	1	1	1	1	1																																	1	1	1	9	
カップリング付散水栓	13-F12	T26NR13																						1																												1	
立型自在水栓		T36SNR13 (水用)																							3																											3	
立型自在水栓		T36LS13 (湯用)																							3																											3	
化粧鏡		TS119ASR5	1	1	3			1	1								1	1					1				1				1																					12	
化粧鏡		YMK12E2																															2	2											2						6	
化粧鏡		TS119ASAYRV2																	1																1				1				1									4	
耐食鏡		TS119FAYRV1																						5																												5	
洗濯機パン		PWP800P																			2																															2	
洗濯機パン		PWP800S										1																																								1	
手洗器 (足踏式)	VL710	L5B, T407, T22S, TS126AR, TA2SAY×2																							1																											1	
音響装置		YES112																	2												3				2				3				8									18	
耐火カバー		HGS750S																										1			1						1	2			3	6										14	
ベビーチェアー		YKA12, YKAP11-1																															1	1			1	1			1	1										6	

日付		部長	次長	課長	専門役	代理	係長	担当	設計事務所	工事名称	設計名称	図面名称	縮尺	図面番号
	住宅・都市整備公団								福岡市中央区赤坂二丁目1-16 株式会社 建研設計 代表取締役 鈴木秋男	結納駅地域交流センター（仮称）他建設工事	2DK-49 特97F-11C- -貫-R-結納駅 3LDK-74	衛生器具表	—	M-09