

別記様式第 1

(その 1)

消 火 器 具 点 検 票									
名 称	コミセンわじろ (和白地域交流センター)					防 火 管 理 者	総括表と同じ		
所 在	福岡市東区和白ヶ丘 1 丁目 2 2 番 2 7 号					立 会 者	総括表と同じ		
点検種別	機 器 点 検				点検年月日	令和 8 年 3 月 3 0 日 ~ 令和 8 年 3 月 3 0 日			
点 検 者	氏名				点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL	
	[REDACTED]					株式会社 東和防災システム		093-681-0119	
					住 所		北九州市八幡東区上本町一丁目 9 番 4 3 号		
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容	
		消 火 器 の 種 別							
		A	B	C	D	E	F		
機 器 点 検									
設 置 状 況	設 置 場 所	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	設 置 間 隔	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	適 応 性	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	耐 震 措 置	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
表 示 標 識	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	安 全 栓 の 封	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	安 全 栓	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	使用済みの表示装置	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	押し金具・レバー等	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	キ ャ ッ プ	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	ホ ー ス	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	ノズル・ホーン・ノズル栓	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	指 示 圧 力 計	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
	圧 力 調 整 器	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
	安 全 弁	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
	保 持 装 置	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
	車 輪 (車 載 式)	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>	
ガス導入管 (車載式)	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。A は粉末消火器、B は泡消火器、C は強化液消火器、D は二酸化炭素消火器、E はハロゲン化物消火器、F は水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その2)

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・ 体内 容器等	本 体 容 器	○						○	
		内 筒 等	/						/	
		液 面 表 示	/						/	
	消薬 火剤	性 状	○						○	
		消 火 薬 剤 量	○						○	
		加 圧 用 ガ ス 容 器	○						○	
		カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具	○						○	
		ホ ー ス	○						○	
		開閉式ノズル・切替式ノズル	/						/	
		指 示 圧 力 計	/						/	
		使用済みの表示装置	/						/	
		圧 力 調 整 器	/						/	
		安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)	○						○	
		粉 上 り 防 止 用 封 板	○						○	
		パ ッ キ ン	○						○	
	サイホン管・ガス導入管	○						○		
	ろ 過 網	/						/		
	放 射 能 力	○						○		
	消 火 器 の 耐 圧 性 能	/						/		
簡 易 消 火 具	外 形	/	/	/	/	/	/	/	/	
	水 量 等	/	/	/	/	/	/	/	/	

備 考 *製造より5年未満(蓄圧式)の為、外観点検のみ実施
※点検の結果異常なし

測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	は か り	YSD-12	2024/05	大和製衝(株)				
	キャップスパナ	/	/	ヤマトプロテック(株)				
	ボンベスパナ	/	/	ヤマトプロテック(株)				

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数
外形					
粉末(蓄 圧 式)	1	1	1	0	0
粉末(ガス加圧式)	36	36	36	0	0
内部及び機能					
粉末(ガス加圧式)	36	2	2	0	0

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 一 覧 表

【コミセンわじろ (和白地域交流センター) R. 8. 3. 30.】

番号	階	設置場所	種別	製造者名	製造番号	製造年	検定番号 (消第)	薬剤 重量 (Kg)	機能 点検 年月	備 考	判 定	10年 間	譴 規
	1	E V 前	ABC粉10型	日本ドライ	005356	2022	23 - 112	3.0	08. 3		○		B
		駐 輪 場	ABC粉10型	日本ドライ	025022	2022	23 - 112	3.0			○		B
		ポ ン プ 室	ABC粉10型	日本ドライ	025050	2022	23 - 112	3.0			○		B
		管 理 人 室	ABC粉10型	日本ドライ	038769	2022	23 - 112	3.0			○		B
	2	和 室 前	ABC粉10型	日本ドライ	039515	2023	23 - 112	3.0			○		B
		事 務 室	ABC粉10型	日本ドライ	039484	2023	23 - 112	3.0			○		B
		通 路	ABC粉10型	日本ドライ	034168	2022	23 - 112	3.0			○		B
		会 議 室 1	ABC粉10型	日本ドライ	025061	2022	23 - 112	3.0			○		B
		会 議 室 2	ABC粉10型	日本ドライ	025057	2022	23 - 112	3.0			○		B
		和 室	ABC粉10型	日本ドライ	039481	2023	23 - 112	3.0			○		B
	3	通 路	ABC粉10型	日本ドライ	030779	2023	23 - 112	3.0			○		B
		通 路	ABC粉10型	日本ドライ	039507	2023	23 - 112	3.0			○		B
		通 路	ABC粉10型	日本ドライ	035051	2023	23 - 112	3.0			○		B
		通 路	ABC粉10型	日本ドライ	035057	2023	23 - 112	3.0			○		B
		通 路	ABC粉10型	日本ドライ	020222	2021	23 - 112	3.0	08. 3		○		B
		トレーニングルーム	ABC粉10型	日本ドライ	020871	2021	23 - 112	3.0			○		B
		事 務 室	ABC粉10型	日本ドライ	020362	2021	23 - 112	3.0			○		B
		器具室前室	ABC粉10型	日本ドライ	059933	2024	23 - 112	3.0			○		B
		電 気 室	ABC粉50型	日本ドライ	C003031	2024	25 - 24	20.0		蓄式	○		A
	4	E V 前	ABC粉10型	日本ドライ	020881	2021	23 - 112	3.0			○		B
		図 書 室	ABC粉10型	日本ドライ	042770	2025	23 - 112	3.0			○		B
		図 書 室	ABC粉10型	日本ドライ	020491	2021	23 - 112	3.0			○		B
		ト イ レ 前	ABC粉10型	日本ドライ	020506	2021	23 - 112	3.0			○		B
		体 育 館	ABC粉10型	日本ドライ	058238	2024	23 - 112	3.0			○		B
		体 育 館	ABC粉10型	日本ドライ	058259	2024	23 - 112	3.0			○		B
		体 育 館	ABC粉10型	日本ドライ	058174	2024	23 - 112	3.0			○		B

A 直置・B スタンド・C 格納箱・D 壁フック・E 埋込・F 併設

