

令和8年4月23日

市政記者 各位

財政局
こども未来局
福祉局

福岡 100 プラザ中央・舞鶴保育園内部改造その他工事に係る事故報告（第2報）

令和8年4月23日に、中央区の舞鶴保育園（1階、2階）[福岡 100 プラザ中央（3階、4階）が合築]での表記改造工事において発生した事故に係る第2報をお知らせいたします。

○事故概要

- ・舞鶴保育園1階の内部改造工事（1階保育士室・トイレ改修）において、ガソリンエンジン発電機を使用した解体作業中、工事現場作業員5名のうち3名が体調不良を訴え、救急搬送された。（午前9時半ごろ）

○原因（現時点での想定）

- ・事故原因については、警察により事故原因を調査中であるが、作業エリア内で、ガソリンエンジン発電機を使用したところ、排気ガスが充満した状態となったことが原因と考えられる。
- ・作業エリアは、騒音粉じん対策のため、ほぼ密閉状態としたうえで、換気については、外部に面した床面から約80cmの窓（高さ約1m×幅0.6m×2か所）で行っていた。また、集塵機1台により内部空気を外部に強制排出していたが、換気が不十分であったと考えられる。

○作業員の状況

- ・搬送された作業員3名については受診の結果、軽症（一酸化炭素中毒）とのこと。

○園児の状況

- ・医療機関に移送された園児4名について、受診の結果全員が異常なし。（うち2名は念のため明日まで医療機関で様子を見る予定。）
- ・残りの園児については、消防局による現場の安全確認後、一時避難先から戻り通常保育を実施。

【工事に関すること】

財政局施設建設課 中山 電話 711-4558

【舞鶴保育園に関すること】

こども未来局事業調整課 辻 電話 707-2140

【福岡 100 プラザに関すること】

福祉局高齢社会政策課 平野 電話 711-4880

福祉局高齢福祉課 久田 電話 711-4881