

「福岡市美術館コレクション展会場デザイン等業務委託」に係る提案競技
に関する質問と回答

福岡市美術館_R7.6.11(水)追記

No.	質問		回 答
	項目	内 容	
27 追加	仕様書 5 (2) [留意事項]	照明について 既存設備の機器リストについて、ダウン ライトの種類等の資料があればいただき たい。	ダウンライトの種類及び配置については、別紙8をご参照ください。 ダウンライトは、7段階のメモリがついており、明るさの調整が可 能です。