

# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和3年12月20日(月曜日) 15時00分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他	性別	男性	年齢	62	業種区分	建築
被災程度	左足の切創			事故レベル	I	休業見込日数	3日
工事概要	建物新築工事						
事故概要	別箇所にあるサッシ枠を運搬し仮置き場所に平置きする作業中に、被災者が次のサッシ枠を取りに行こうとして自身が置いたサッシ枠角部に左足を接触させた。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被災者が足元への注意が不十分であった。</li> <li>・角部の明示がなされていなかった。</li> </ul>						
改善策	鋭利な部分や角が出た部材を仮置き等する際は、角部等に養生を行い、周囲等に表示をすることとした。						

## 事故状況図

### 事故状況図



## 改善状況図

### 再発防止に向けたKY活動状況

