

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4 年 1 月 20 日(木曜日) 13 時 00 分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	空線・信号等損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	照明灯用架空線切断			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	公園の維持管理						
事故概要	剪定作業員がヘッジトリマーを用いて公園内樹木を剪定していたとき、被災した電線が樹木の中を通っていて、剪定作業員はこれに気付かずトリマーを接触させ切断した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・電線が視認しにくい位置にあった。 ・作業前に注意喚起を行わないまま剪定作業を行わせた。 						
改善策	① 作業前のKY活動において、作業範囲の架空線の位置を全員で現地確認することとした。 ② 作業に支障になる架空線は、認識しやすくため可能な限り表示することとした。						

事故状況図

樹木を通過していた
照明灯用架空線を
トリマーによる剪定
作業中に切断した



改善状況図

安全対策の周知状況

