


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年 2月 2日(水曜日) 10時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	給湯器の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	擁壁工事						
事故概要	バックホウでの掘削作業中、アームを旋回させた際に民家給湯器に接触し、給湯器を損傷させた。						
事故原因	・朝礼時、家側に旋回しないように打合せをしていたが、作業指示の徹底がなされおらず、家側に旋回したこと。 ・運転者が合図者不在時に独断でバックホウを旋回させたこと。						
改善策	・作業前に現場にて関係者全員で作業計画書を基に打合せをし、危険個所の確認や各作業員の役割分担を明確にする。						


事故状況図



改善状況図



朝礼状況



作業計画書の作成