



公共工事等事故情報


事故分類	死傷公衆災害	発生日時	令和 4年 2月 15日(火曜日) 14時 42分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	第三者人身	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	手・腕の湿疹			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	—
工事概要	外構改良工事						
事故概要	工事範囲外の足洗い場でモルタルが付着した器具を清掃し、また、器具清掃後に足洗い場の清掃を失念していたため、後日、直接セメントに触れた利用者(2名)の手・腕の皮膚が炎症を起こしたものの。						
事故原因	作業エリア外にある足洗い場で左官コテを清掃したことによるもの。						
改善策	器具清掃場所を作業エリア内の特定の場所に定め、また、洗浄した水を下水道に放流する際は、下水道の管理者と協議のうえ行うよう工事関係者に周知した。						

事故状況図



状況写真

改善状況図



安全対策周知状況

