


公共工事等事故情報


事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 2月 9日(水曜日) 14時 30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	車両・自転車等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	車両天井部のへこみ及び天井～側面の汚損			事故レベル	(技術監理課で記入)	休業見込日数	—
工事概要	屋上防水改修工事						
事故概要	ラフタークレーン(70t)を使用して、屋上へ防水材料(ウレタン防水用の一斗缶、半斗缶)の荷揚げ作業中に突風のあおりを受け、荷揚げ用のワイヤーモックから半斗缶を落下させ、近くに停めてある車両を破損させた。						
事故原因	突然の突風と、吊荷の不具合(片寄り)が原因と思われる。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、物損、人身事故が発生しないように、作業前に安全確認を徹底するよう作業員全員に注意喚起をした。 ・屋上はかなり風が吹いているため、資材等の飛散・落下がないように養生を徹底させた。 						

事故状況図

事故発生個所平面図



事故発生状況図



改善状況図



安全教育・KYによる注意喚起状況