


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 6月 8日(水曜日) 14時 15分			工事関係者区分	元請け
事故区分	自動車等	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	物損(ネットフェンス、アパートの外壁 等)			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	擁壁の新設等による道路拡幅工事						
事故概要	運転手が、3tダンプトラックをバックで転回させようとした際に、ギア操作を誤り前進し、隣接アパートの階段部に突っ込んだ。人的被害(怪我人)は無いが、ネットフェンス及びアパート階段部の壁等を損傷させた。						
事故原因	3tダンプトラックの方向転換時に、ギア操作を誤った。						
改善策	<p>現地で再発防止の為に安全研修を実施し、安全運転の徹底、及びKY活動、新規入場者教育の徹底を指示した。</p> <p>車両搬入予定(時間)を密に打合せし、入場予定10分前に誘導員が現場入り口に待機するようにし、車両後退時は誘導を徹底するよう指示した。</p> <p>また、今回事故発生箇所を含め私有地内への車両進入を原則禁止としたが、やむを得ない場合にも安全に方向転換が出来るように、受注者が隣接アパートの駐車場を1台分借地した。</p>						

事故状況図



改善状況図

