

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年6月22日(水曜日)8時57分			工事関係者区分	—
事故区分	車両・自転車等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	物損公衆災害			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	電線共同溝整備工事						
事故概要	電線共同溝整備のための試掘箇所が4cm沈下し、沈下箇所を通行した車両(被災車両)のタイヤ3本が破損(パンク)した。						
事故原因	降水時に行った掘削・埋め戻し箇所の一部が通行車両の影響で沈下したものと想像される。						
改善策	安全巡視員の現場パトロールを徹底し、特に降雨時における作業完了後は、午前・午後と2回パトロールを行う。						

事故状況図




▲状況写真(遠景)



▲状況写真(近景)

改善状況図



▲再発防止ミーティング状



▲現場パトロール状況